

#14482#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 13.07.2021

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Нарвская 68А, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 2214
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33368
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.06.2021	0,262	12,66	12,3	24	0	66,7	49,5	-
25.06.2021	0,258	12,4	12,05	24	0	66,6	49,3	-
26.06.2021	0,247	11,95	11,61	24	0	66,7	49,5	-
27.06.2021	0,25	11,92	11,57	24	0	66,9	49,4	-
28.06.2021	0,26	12,62	12,28	24	0	66,5	49,4	-
29.06.2021	0,257	12,57	12,24	24	128	66,4	49,4	-
30.06.2021	0,251	26,74	26,37	24	0	61,7	50,5	-
01.07.2021	0,261	14,04	13,69	24	0	65,2	49,8	-
02.07.2021	0,245	13,55	13,22	24	0	65	49,9	-
03.07.2021	0,238	13,2	12,85	24	0	65	50	-
04.07.2021	0,245	13,29	12,94	24	0	65,4	49,9	-
05.07.2021	0,258	13,71	13,36	24	0	65,4	49,7	-
06.07.2021	0,242	12,63	12,29	24	0	65,7	49,8	-
07.07.2021	0,239	12,25	11,91	24	0	66	49,7	-
08.07.2021	0,253	12,63	12,29	24	0	66,3	49,6	-
09.07.2021	0,241	12,48	12,14	24	0	65,9	49,7	-
10.07.2021	0,26	13,14	12,8	24	0	66,2	49,8	-
11.07.2021	0,26	13,3	12,96	24	0	66	49,7	-
12.07.2021	0,274	13,33	12,98	24	0	66,5	49,5	-
13.07.2021	0,245	12,49	12,16	24	0	66	49,7	-
Итого:	5,046	270,9	264,01	480	0	0	0	0
Гкал	4,34							

Общее время работы системы, ч 480
Период нормальной работы системы, ч 480

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.06.2021	4979,602	237612,44	235213,52	125526,95
13.07.2021	4984,648	237883,34	235477,53	126006,94

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 15.07.2021 8:04:39
--