

#32085#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2023 по 23.10.2023

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Нарвская 68А, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 2214
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33368
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.09.2023	0,381	23,01	22,59	24	0	69,3	55,5	-
25.09.2023	0,34	22,42	22,03	24	0	68,6	55,7	-
26.09.2023	0,352	22,84	22,46	24	0	68,7	55,8	-
27.09.2023	0,326	20,24	19,88	24	0	69,3	55,7	-
28.09.2023	0,337	20,75	20,38	24	0	69,4	55,7	-
29.09.2023	0,341	20,75	20,36	24	0	69,5	55,6	-
30.09.2023	0,338	20,67	20,28	24	0	69,4	55,6	-
01.10.2023	0,363	22,05	21,66	24	0	69,3	55,5	-
02.10.2023	0,338	20,75	20,35	24	0	69,3	55,6	-
03.10.2023	0,342	21,47	21,08	24	0	69,1	55,7	-
04.10.2023	0,353	24,12	23,71	24	0	68,1	55,8	-
05.10.2023	0,369	23,93	23,52	24	128	68,7	55,6	-
06.10.2023	0,361	22,05	21,65	24	128	69	55,6	-
07.10.2023	0,408	26,58	26,15	24	0	69	55,2	-
08.10.2023	0,404	23,57	23,17	24	0	69,5	55,2	-
09.10.2023	0,385	25,83	25,4	24	0	68,4	55,6	-
10.10.2023	0,393	23,38	22,97	24	0	69,4	55,3	-
11.10.2023	0,388	23,71	23,31	24	0	69,3	55,4	-
12.10.2023	0,617	28,89	28,4	24	0	69,1	51,4	-
13.10.2023	0,861	31,51	30,9	24	0	70	46,5	-
14.10.2023	0,798	28,89	28,31	24	0	70,4	46,6	-
15.10.2023	0,928	41,31	40,67	24	0	68	47,5	-
16.10.2023	1,053	39,13	38,49	24	0	70,7	47,5	-
17.10.2023	1,033	39,07	38,41	24	0	70,5	47,7	-
18.10.2023	0,968	35,2	34,57	24	0	70,5	46,8	-
19.10.2023	1,245	51,31	50,52	24	0	70,7	49,5	-
20.10.2023	1,418	64,98	64,09	24	0	71,9	53,2	-
21.10.2023	1,328	56,78	55,92	24	0	71,1	50,8	-
22.10.2023	1,063	38,7	38,03	24	0	70,4	46,7	-
23.10.2023	0,908	32,18	31,57	24	0	70,5	46,1	-
Итого:	18,739	896,07	880,83	720	0	0	0	0
Гкал	16,115							

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.09.2023	5701,1	282224,71	279406,35	144499,95
23.10.2023	5719,839	283120,78	280287,18	145219,95

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.10.2023 7:50:02