

#125779#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.03.2025 по 27.04.2025


Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Теплосервис, ООО, УК
Левитана 60к1, Калининград
4817

Заводской номер счётчика 940050	Показания прибора, МВт×ч 27.04.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 23.03.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	5926,145	5872,865	53.28	45.82

16.04-23.04
по среднему.

Подпись исполнителя _____



#125778#

Отчёт за период с 23.03.2025 по 27.04.2025.

Номер абонента 4817
Порядковый номер 7271
Тип теплосчётчика ТСМ-И
Заводской номер 940050
Номер системы 1
Отчёт сформирован 30.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNар, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
24.03.2025	5,5	2,182	100,734	100,297	98,25	98,875	24	0	75	55,9	1	9,99	9,99	9,99
25.03.2025	4,4	2,329	108,844	108,562	106,125	106,969	24	0	75,6	56,7	1	9,99	9,99	9,99
26.03.2025	6,9	2,178	99,125	98,656	96,672	97,266	24	0	75,3	55,9	1	10	10	10
27.03.2025	5,7	2,149	94,703	94,141	92,344	92,828	24	0	75,3	55,3	1	10	10	10
28.03.2025	8,9	2,084	99,172	98,812	96,75	97,391	24	0	74,7	56,2	1	10	10	10
29.03.2025	9,9	1,984	93,688	93,25	91,406	91,938	24	0	74,6	55,9	1	9,99	9,99	9,99
30.03.2025	6,8	2,126	103,438	103,188	100,906	101,672	24	0	74,9	56,8	1	9,99	9,99	9,99
31.03.2025	5,9	2,156	102,484	102,141	99,938	100,672	24	0	74,9	56,4	1	10	10	10
01.04.2025	-	2,115	96,703	96,312	94,312	94,938	24	0	75,4	56,2	1	10	10	10
02.04.2025	-	2,042	93,5	93,141	91,156	91,781	24	0	75,6	56,4	1	10	10	10
03.04.2025	-	1,942	109,547	109,594	106,859	107,844	24	0	74,9	59,3	1	9,99	9,99	9,99
04.04.2025	-	1,908	264,438	267,891	257,938	262,312	24	0	74,9	68,5	1	9,99	9,99	9,99
05.04.2025	-	2,144	259,844	264,297	253,359	258,797	24	0	75,6	68,3	1	10	10	10
06.04.2025	-	2,345	260,594	265,828	253,984	260,312	24	0	76,2	68,3	1	10	10	10
07.04.2025	-	2,279	161,938	164,344	157,859	161,297	24	0	76,2	63,8	1	9,99	9,99	9,99
08.04.2025	-	2,495	84,547	83,781	82,438	82,875	24	0	75,4	49,4	1	10	10	10
09.04.2025	-	2,493	87,516	86,828	85,328	85,812	24	0	75,6	50,5	1	9,99	9,99	9,99
10.04.2025	-	2,543	91,469	90,859	89,234	89,844	24	0	74,6	50,1	1	10	10	10
11.04.2025	-	2,433	88,344	87,625	86,266	86,688	24	0	73,2	49	1	10	10	10
12.04.2025	-	2,393	93,156	92,672	90,984	91,609	24	0	72,9	50,3	1	10	10	10
13.04.2025	-	1,945	74,188	73,609	72,484	72,812	24	0	72,1	49	1	9,99	9,99	9,99
14.04.2025	-	1,689	71,75	71,281	70,172	70,5	24	0	70,3	49,6	1	10	10	10
15.04.2025	-	1,497	75,266	75,031	73,734	74,156	24	0	68	50,5	1	10	10	10
24.04.2025	-	1,107	54,438	54,078	53,297	53,484	15,61	0	69,2	53,5	1	10	10	10
24.04.2025	-	0,354	19,703	19,641	19,297	19,375	8,74	0	68,7	52,9	1	10	10	10
25.04.2025	-	0,769	43,297	43,141	42,375	42,578	24	0	69	53,4	1	10	10	10
26.04.2025	-	0,789	44,422	44,266	43,484	43,703	24	20	69,1	53,5	1	9,99	9,99	9,99
27.04.2025	-	0,812	42,609	42,422	41,688	41,875	24	20	70,1	53,3	1	10	10	10
Итого:	6,9	53,282	2919,457	2925,688	2848,639	2880,203	648,35	-	73,47	55,53	1	10	10	10

Общее время работы системы 840 час.
Период нормальной работы системы 648,35 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNар, ч	Ttn, ч
23.03.2025	5872,865	250528,703	250125,484	244394,844	246802,875	81019,04	0
27.04.2025	5926,145	253448,156	253051,172	247243,484	249683,078	81667,4	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения