

#126446#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Баграмяна 6-12, Калининград
5346
7290
ВКТ-7
00205524
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	5,359	0,126	220,97	215,55	216,11	213,42	2,69	24	0	0	70,1	45,9	24,23	0,63	0,54	5,5
25.03.2025	5,067	0,123	213,1	207,98	208,44	205,87	2,57	24	0	0	69,9	46,2	23,74	0,63	0,54	4,4
26.03.2025	4,969	0,123	206,03	200,89	201,57	198,9	2,67	24	0	0	69,6	45,6	24,05	0,63	0,54	6,9
27.03.2025	5,203	0,129	217,04	211,57	212,33	209,53	2,8	24	0	0	69,5	45,6	23,91	0,65	0,53	5,7
28.03.2025	4,595	0,122	195,35	190,4	191,07	188,46	2,61	24	0	0	69,8	46,4	23,43	0,65	0,53	8,9
29.03.2025	4,316	0,124	189,07	184,22	184,97	182,3	2,67	24	0	0	69,5	46,8	22,66	0,64	0,53	9,9
30.03.2025	4,56	0,133	194,6	189,54	190,35	187,59	2,76	24	0	0	69,8	46,5	23,3	0,63	0,53	6,8
31.03.2025	5,045	0,131	211,18	205,82	206,57	203,74	2,83	24	0	0	69,8	46	23,8	0,63	0,54	5,9
01.04.2025	5,196	0,126	210,77	205,39	206,16	203,39	2,77	24	0	0	70	45,4	24,59	0,66	0,54	-
02.04.2025	4,697	0,127	195,97	190,92	191,71	189,01	2,7	24	0	0	69,8	45,9	23,86	0,66	0,52	-
03.04.2025	4,259	0,121	180,76	176,03	176,78	174,2	2,58	24	0	0	70,2	46,8	23,4	0,65	0,53	-
04.04.2025	4,268	0,119	184,43	179,71	180,37	177,85	2,52	24	0	0	69,9	46,9	23,01	0,65	0,54	-
05.04.2025	5,528	0,124	207,31	201,79	202,43	199,75	2,68	24	0	0	72,9	46,2	26,7	0,64	0,55	-
06.04.2025	6,317	0,123	229,25	223,33	223,57	220,99	2,58	24	0	0	74,8	47,1	27,73	0,64	0,54	-
07.04.2025	5,713	0,12	211,48	205,98	206,34	203,86	2,48	24	0	0	73,9	46,8	27,12	0,64	0,53	-
08.04.2025	5,378	0,134	217,01	211,41	212,02	209,22	2,8	24	0	0	71,8	47	24,75	0,65	0,54	-
09.04.2025	5,348	0,135	211,25	205,68	206,36	203,57	2,79	24	0	0	72,1	46,8	25,27	0,63	0,55	-
10.04.2025	5,695	0,134	226,68	220,88	221,39	218,58	2,81	24	0	0	72,2	47,1	25,13	0,64	0,54	-
11.04.2025	5,24	0,132	222,33	216,84	217,33	214,57	2,76	24	0	0	70,8	47,3	23,51	0,64	0,53	-
12.04.2025	4,739	0,125	215,69	210,64	210,98	208,36	2,62	24	0	0	69,9	48	21,87	0,66	0,52	-
13.04.2025	4,342	0,124	200,92	196,07	196,53	193,93	2,6	24	0	0	69,8	48,4	21,45	0,66	0,51	-
14.04.2025	3,688	0,12	179,09	174,73	175,19	172,73	2,46	24	0	0	69,6	49,3	20,34	0,63	0,48	-
15.04.2025	2,95	0,104	157,27	153,61	153,78	151,7	2,08	24	0	0	70,1	51,6	18,48	0,6	0,47	-
16.04.2025	3,642	0,05	181,34	178,4	177,4	176,35	1,05	24	0	0	69,6	49,4	20,23	0,59	0,45	-
17.04.2025	2,785	0,01	157,84	156,18	154,41	154,23	0,18	24	0	0	69,6	51,6	17,95	0,55	0,44	-
18.04.2025	1,845	0,005	132,94	132	130,12	130,15	-0,03	24	0	0	68,9	54,8	14,16	0,5	0,42	-
19.04.2025	1,953	0,007	136,49	135,5	133,54	133,57	-0,03	24	0	0	69,6	55	14,64	0,51	0,42	-
20.04.2025	1,91	0,001	124,3	123,39	121,47	121,61	-0,14	24	0	0	71,4	55,6	15,79	0,56	0,52	-
21.04.2025	1,822	-0,018	129,51	128,93	126,76	127,16	-0,4	24	0	1	68,6	54,1	14,55	0,62	0,6	-
22.04.2025	2,005	0,116	129,68	126,45	126,86	124,69	2,17	24	0	0	69,5	54,6	14,88	0,62	0,6	-
23.04.2025	2,104	0,167	136,03	131,94	133,09	130,09	3	24	0	0	69,5	54,9	14,59	0,62	0,6	-
Итого:	130,538	0	5825,68	5691,77	5696	5629,37	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	130,538															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	1109,296	40538,53	39023,01	39588,58	38640,6
23.04.2025	1239,834	46364,21	44714,78	45284,58	44269,97

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:34:00