

#116703#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ГрандВодСервис, ООО, УК

Гайдара 105, Калининград

4088

4916

ВКТ-7

00153898

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	0,84	0,425	24,14	14,86	23,7	14,62	9,08	24	0	0	63,8	45,9	17,9	0,7	0,7	-
25.01.2025	0,868	0,449	24,83	15,02	24,38	14,78	9,6	24	0	0	63,5	46	17,49	0,7	0,7	-
26.01.2025	0,954	0,538	26,58	14,98	26,11	14,74	11,37	24	0	0	62,7	46,2	16,46	0,7	0,7	-
27.01.2025	0,747	0,351	22,68	14,87	22,26	14,63	7,63	24	0	0	63,4	45,5	17,94	0,7	0,7	-
28.01.2025	0,808	0,407	23,59	14,82	23,17	14,58	8,59	24	0	0	64	46,2	17,81	0,7	0,7	-
29.01.2025	0,862	0,441	25,22	15,69	24,78	15,45	9,33	24	0	0	63,9	46,7	17,2	0,7	0,7	-
30.01.2025	0,786	0,401	24,49	15,54	24,07	15,33	8,74	24	0	0	60,8	44,2	16,53	0,7	0,7	-
31.01.2025	0,79	0,388	23,39	14,86	22,97	14,62	8,35	24	0	0	63,5	45,7	17,76	0,7	0,7	-
01.02.2025	0,821	0,413	23,64	14,72	23,23	14,48	8,75	24	0	0	64,3	46,4	17,92	0,7	0,7	-
02.02.2025	0,965	0,518	25,66	14,74	25,21	14,5	10,71	24	0	0	65,6	47,4	18,16	0,7	0,7	-
03.02.2025	0,823	0,392	22,89	14,64	22,44	14,4	8,04	24	0	0	67,3	47,9	19,43	0,7	0,7	-
04.02.2025	0,767	0,359	22,39	14,55	21,96	14,31	7,65	24	0	0	65,3	46,7	18,61	0,7	0,7	-
05.02.2025	0,893	0,461	24,3	14,4	23,83	14,16	9,67	24	0	0	65,2	46,9	18,37	0,7	0,7	-
06.02.2025	0,852	0,447	23,79	14,03	23,33	13,79	9,54	24	0	0	63,7	46	17,72	0,7	0,7	-
07.02.2025	0,814	0,392	22,35	13,91	21,93	13,67	8,26	24	0	0	65,9	46,2	19,71	0,7	0,7	-
08.02.2025	1,021	0,539	24,78	13,82	24,25	13,58	10,67	24	0	0	69,6	49,1	20,52	0,7	0,7	-
09.02.2025	0,985	0,504	24,13	13,82	23,58	13,58	10	24	0	0	70,2	49,2	20,95	0,7	0,7	-
10.02.2025	0,871	0,4	21,81	13,63	21,33	13,39	7,94	24	0	0	71,9	49,4	22,51	0,7	0,7	-
11.02.2025	0,849	0,411	22,54	13,67	22,09	13,43	8,66	24	0	0	67,2	47,2	19,93	0,7	0,7	-
12.02.2025	0,838	0,416	22,9	13,72	22,47	13,52	8,95	24	0	0	64,6	45,5	19,14	0,7	0,7	-
13.02.2025	0,798	0,392	22,33	13,75	21,92	13,55	8,37	24	0	0	64,5	45,6	18,94	0,7	0,7	-
14.02.2025	0,849	0,429	23,07	13,63	22,65	13,42	9,23	24	0	0	64,5	45,5	18,93	0,7	0,7	-
15.02.2025	0,863	0,442	23,27	13,56	22,85	13,37	9,48	24	0	0	64,4	45,6	18,81	0,7	0,7	-
16.02.2025	0,902	0,468	23,85	13,59	23,41	13,4	10,01	24	0	0	64,6	45,6	18,94	0,7	0,7	-
17.02.2025	0,808	0,403	22,35	13,46	21,92	13,25	8,67	24	0	0	64,4	45,4	18,98	0,7	0,7	-
18.02.2025	0,939	0,508	24,31	13,29	23,86	13,1	10,76	24	0	0	64,5	45,9	18,54	0,7	0,7	-
19.02.2025	0,79	0,39	21,89	13,21	21,47	13,01	8,46	24	0	0	64,3	45,3	19,03	0,7	0,7	-
20.02.2025	0,839	0,434	22,53	13,08	22,12	12,88	9,24	24	0	0	64,4	45,6	18,82	0,7	0,7	-
21.02.2025	0,784	0,395	21,64	12,95	21,22	12,79	8,43	24	0	0	64,3	45,3	19,05	0,7	0,7	-
22.02.2025	0,94	0,517	24,15	12,94	23,7	12,76	10,94	24	0	0	64,4	46	18,48	0,7	0,7	-
23.02.2025	0,911	0,489	23,58	12,89	23,16	12,73	10,43	24	0	0	64,3	45,5	18,75	0,7	0,7	-
Итого:	26,577	0	729,07	436,64	715,37	429,82	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,577															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2025	407,101	22316,97	18712,45	21904,32	18455,11
23.02.2025	433,678	23046,04	19149,09	22619,69	18884,93

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.02.2025 13:07:36