

#14068#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2022 по 23.03.2022

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ГрандВодСервис, ООО, УК
Гайдара 105, Калининград
4088
4915
ВКТ-7
00153898
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2022	2,211	385,47	386,65	380,99	383,15	-2,16	24	0	0	49,7	43,9	5,82	0,7	0,7	4,7
25.02.2022	2,163	385,42	386,57	381,1	383,22	-2,12	24	0	0	48,9	43,2	5,69	0,7	0,7	4,4
26.02.2022	2,341	385,68	386,71	381,13	383,2	-2,07	24	0	0	50,2	44	6,16	0,7	0,7	2,9
27.02.2022	2,726	386,4	387,15	381,06	383,09	-2,03	24	0	0	54,5	47,4	7,18	0,7	0,7	0,6
28.02.2022	2,466	385,96	386,89	381,08	383,16	-2,08	24	0	0	51,9	45,4	6,49	0,7	0,7	0,5
01.03.2022	2,593	386,09	387,04	380,96	383,11	-2,15	24	0	0	53,4	46,6	6,83	0,7	0,7	-1,2
02.03.2022	2,522	385,94	386,93	380,95	383,05	-2,1	24	0	0	52,7	46,1	6,64	0,7	0,7	-0,1
03.03.2022	2,303	385,7	386,72	381,06	383,11	-2,05	24	0	0	50,6	44,6	6,06	0,7	0,7	2,7
04.03.2022	2,478	391,91	392,65	387,02	388,84	-1,82	24	0	0	51,8	45,4	6,42	0,7	0,7	2,1
05.03.2022	2,964	397,16	397,29	391,28	392,82	-1,54	24	0	0	56,7	49,1	7,59	0,7	0,7	-2,2
06.03.2022	2,866	396,96	397,36	391,22	393	-1,78	24	0	0	55,8	48,4	7,34	0,7	0,7	-1,1
07.03.2022	2,568	396,59	397,23	391,41	393,18	-1,77	24	0	0	53	46,4	6,58	0,7	0,7	1,7
08.03.2022	2,227	396,3	397,04	391,78	393,44	-1,66	24	0	0	49,4	43,8	5,7	0,7	0,7	2,8
09.03.2022	2,518	396,58	397,24	391,54	393,33	-1,79	24	0	0	52,2	45,8	6,44	0,7	0,7	1,3
10.03.2022	3,015	397,7	397,96	391,71	393,41	-1,7	24	0	0	57,2	49,4	7,71	0,7	0,7	-2,5
11.03.2022	2,804	405,73	406,14	400	401,75	-1,75	24	0	0	55,2	48,1	7,03	0,7	0,7	-1,2
12.03.2022	2,513	399,27	400,09	394,13	396,1	-1,97	24	0	0	52,3	45,9	6,4	0,7	0,7	-0,6
13.03.2022	2,314	396,52	397,69	391,7	393,9	-2,2	24	0	0	50,8	44,8	5,92	0,7	0,7	0
14.03.2022	2,3	395,95	397,62	391,21	393,9	-2,69	24	0	0	50,4	44,5	5,9	0,7	0,7	1,5
15.03.2022	2,19	396,42	398,66	391,86	395,03	-3,17	24	0	0	49,4	43,8	5,6	0,7	0,7	1,8
16.03.2022	2,188	396,37	398,89	391,81	395,24	-3,43	24	0	0	49,5	43,9	5,6	0,7	0,7	2,3
17.03.2022	2,037	396	398,38	391,78	394,98	-3,2	24	0	0	47,6	42,4	5,22	0,7	0,7	3,3
18.03.2022	2,057	395,9	398,59	391,64	395,14	-3,5	24	0	0	48	42,7	5,27	0,7	0,7	4,3
19.03.2022	2,069	395,87	398,6	391,67	395,19	-3,52	24	0	0	47,6	42,3	5,3	0,7	0,7	2,6
20.03.2022	2,055	395,8	398,65	391,52	395,17	-3,65	24	0	0	48,1	42,8	5,27	0,7	0,7	2,2
21.03.2022	1,912	395,67	398,68	391,62	395,35	-3,73	24	0	0	46,8	41,9	4,9	0,7	0,7	3,3
22.03.2022	1,78	395,77	399,06	391,91	395,83	-3,92	24	0	0	45,8	41,2	4,56	0,7	0,7	4,9
23.03.2022	1,758	395,61	398,8	391,88	395,72	-3,84	24	0	0	44,9	40,4	4,49	0,7	0,7	-
Итого:	65,938	11020,74	11061,28	10887,02	10956,41	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	65,938														

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2022	30,721	46747,98	46873,4	40666,75	40732,27
23.03.2022	96,659	57768,72	57934,68	51553,77	51688,68

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.03.2022 8:32:24