

#121318#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ГрандВодСервис, ООО, УК  
Гайдара 105, Калининград  
4088  
4916  
ВКТ-7  
00153898  
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	0,76	0,378	21,21	12,74	20,82	12,6	8,22	24	0	0	63,8	45	18,73	0,7	0,7	-
25.02.2025	0,903	0,453	37,2	27,93	36,51	27,6	8,91	24	0	0	63,6	51,3	12,24	0,7	0,7	-
26.02.2025	0,931	0,427	47,27	38,81	46,36	38,33	8,03	24	0	0	64	53,2	10,83	0,7	0,7	-
27.02.2025	0,924	0,423	46,74	38,38	45,86	37,9	7,96	24	0	0	64,1	53,2	10,93	0,7	0,7	-
28.02.2025	0,908	0,417	45,77	37,52	44,94	37,04	7,9	24	0	0	63,7	52,8	10,88	0,7	0,7	-
01.03.2025	0,987	0,474	45,94	36,7	45,05	36,22	8,83	24	0	0	64,7	53,3	11,39	0,7	0,7	-
02.03.2025	1,004	0,502	46,3	36,4	45,45	35,92	9,53	24	0	0	63,6	52,5	11,08	0,7	0,7	-
03.03.2025	0,911	0,422	44,31	36,03	43,49	35,55	7,94	24	0	0	64,2	52,9	11,25	0,7	0,7	-
04.03.2025	0,975	0,468	45,01	35,77	44,18	35,29	8,89	24	0	0	64,1	52,7	11,43	0,7	0,7	-
05.03.2025	0,966	0,472	44,71	35,47	43,88	34,99	8,89	24	0	0	64,2	52,9	11,29	0,7	0,7	-
06.03.2025	0,898	0,415	44,04	35,95	43,23	35,47	7,76	24	0	0	64,2	53	11,24	0,7	0,7	-
07.03.2025	0,955	0,48	42,6	33,21	41,83	32,73	9,1	24	0	0	64	52,6	11,41	0,7	0,7	-
08.03.2025	0,867	0,411	41,16	33	40,4	32,52	7,88	24	0	0	63,2	51,8	11,31	0,7	0,7	-
09.03.2025	0,979	0,514	43,27	33,08	42,48	32,6	9,88	24	0	0	62,8	51,8	11,01	0,7	0,7	-
10.03.2025	0,931	0,467	41,88	32,65	41,12	32,17	8,95	24	0	0	63,6	52,3	11,28	0,7	0,7	-
11.03.2025	0,875	0,428	41,03	32,54	40,27	32,08	8,19	24	0	0	63,2	52	11,21	0,7	0,7	-
12.03.2025	0,895	0,425	40,59	32,32	39,84	31,84	8	24	0	0	64,5	52,6	11,86	0,7	0,7	-
13.03.2025	0,934	0,442	40,81	32,19	40,03	31,71	8,32	24	0	0	65,5	53,3	12,21	0,7	0,7	-
14.03.2025	0,949	0,449	40,57	31,95	39,75	31,47	8,28	24	0	0	66,4	53,7	12,7	0,7	0,7	-
15.03.2025	0,998	0,484	41,08	31,85	40,23	31,37	8,86	24	0	0	67,1	54,3	12,81	0,7	0,7	-
16.03.2025	0,968	0,46	40,67	31,81	39,84	31,33	8,51	24	0	0	66,7	53,8	12,81	0,7	0,7	-
17.03.2025	1,028	0,502	41,06	31,52	40,21	31,04	9,17	24	0	0	67,6	54,5	13,14	0,7	0,7	-
18.03.2025	0,967	0,464	40,63	31,64	39,85	31,16	8,69	24	0	0	65,9	53,3	12,6	0,7	0,7	-
19.03.2025	0,96	0,474	40,97	31,64	40,2	31,16	9,04	24	0	0	64,6	52,5	12,08	0,7	0,7	-
20.03.2025	0,931	0,454	40	31,13	39,25	30,65	8,6	24	0	0	64,5	52,3	12,28	0,7	0,7	-
21.03.2025	0,909	0,428	39,44	31,06	38,71	30,58	8,13	24	0	0	65	52,6	12,42	0,7	0,7	-
22.03.2025	0,873	0,405	38,73	30,84	38	30,36	7,64	24	0	0	64,8	52,3	12,46	0,7	0,7	-
23.03.2025	0,951	0,485	40,1	30,68	39,33	30,2	9,13	24	0	0	64,6	52,6	12,02	0,7	0,7	-
Итого:	26,137	0	1163,09	914,81	1141,11	901,88	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,137															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	433,678	23046,04	19149,09	22619,69	18884,93
23.03.2025	459,815	24209,13	20063,9	23760,8	19786,81

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 7:45:07