

#14087#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель ГрандВодСервис, ООО, УК  
 Адрес потребителя Гайдара 105, Калининград  
 Номер абонента 4088  
 Порядковый номер 4915  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00153898  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2021	1,898	407,31	413,3	403,13	409,94	-6,81	24	0	0	46,7	42	4,72	0,7	0,7	4,8
25.03.2021	1,616	408,12	414	404,51	411,01	-6,5	24	0	0	43,6	39,6	4	0,7	0,7	6,9
26.03.2021	1,673	408	413,88	404,23	410,77	-6,54	24	0	0	44,4	40,3	4,15	0,7	0,7	5,1
27.03.2021	1,632	408,02	413,78	404,33	410,73	-6,4	24	0	0	44	39,9	4,06	0,7	0,7	8,7
28.03.2021	1,532	343,31	346,16	340,1	343,57	-3,47	23	1	1	44,7	40,2	4,5	0,7	0,7	5,8
29.03.2021	1,627	409,29	412,07	405,62	409,02	-3,4	24	0	0	43,8	39,7	4,02	0,7	0,7	7,8
30.03.2021	1,414	407,03	410,01	403,8	407,27	-3,47	24	0	0	41,4	37,9	3,52	0,7	0,7	9,8
31.03.2021	1,426	406,77	409,97	403,51	407,2	-3,69	24	0	0	41,7	38,1	3,55	0,7	0,7	8,7
01.04.2021	1,858	407,8	410,61	403,79	407,36	-3,57	24	0	0	45,8	41,2	4,61	0,7	0,7	4,7
02.04.2021	2,047	408,07	410,74	403,67	407,17	-3,5	24	0	0	48	43	5,08	0,7	0,7	3,8
03.04.2021	2,102	408,46	411,2	403,99	407,63	-3,64	24	0	0	48,3	43,1	5,22	0,7	0,7	3,8
04.04.2021	1,944	408	410,84	403,82	407,41	-3,59	24	0	0	46,8	42	4,84	0,7	0,7	4,2
05.04.2021	2,201	408,32	411,04	403,68	407,31	-3,63	24	0	0	49,4	44	5,47	0,7	0,7	2,7
06.04.2021	2,235	408,47	411,09	403,74	407,32	-3,58	24	0	0	49,8	44,3	5,55	0,7	0,7	2,6
07.04.2021	2,25	408,67	411,25	403,9	407,47	-3,57	24	0	0	49,8	44,2	5,58	0,7	0,7	2,8
08.04.2021	2,024	408,29	411	403,93	407,5	-3,57	24	0	0	47,6	42,5	5,02	0,7	0,7	4,3
09.04.2021	1,772	407,81	410,62	403,88	407,39	-3,51	24	0	0	45,3	40,9	4,4	0,7	0,7	7,2
10.04.2021	1,773	408,06	410,67	404,22	407,53	-3,31	24	0	0	44,9	40,5	4,4	0,7	0,7	4,9
11.04.2021	1,559	407,73	410,56	404,13	407,58	-3,45	24	0	0	43,4	39,5	3,87	0,7	0,7	10,3
12.04.2021	1,505	407,38	410,32	403,97	407,48	-3,51	24	0	0	42,6	38,8	3,73	0,7	0,7	7,7
13.04.2021	1,755	407,92	410,67	404,07	407,52	-3,45	24	0	0	45	40,6	4,36	0,7	0,7	4,7
14.04.2021	1,933	408,21	410,9	403,97	407,51	-3,54	24	0	0	46,9	42,1	4,8	0,7	0,7	4,1
15.04.2021	1,868	408,28	410,96	404,26	407,72	-3,46	24	0	0	45,8	41,2	4,63	0,7	0,7	5,8
16.04.2021	1,769	407,89	410,7	404,11	407,61	-3,5	24	0	0	44,4	40	4,38	0,7	0,7	5,6
17.04.2021	1,475	407,27	410,45	403,95	407,66	-3,71	24	0	0	41,8	38,2	3,66	0,7	0,7	8,3
18.04.2021	1,194	408,2	410,11	405,31	407,65	-2,34	24	0	0	39	36,1	2,95	0,7	0,7	10,4
19.04.2021	1,173	413,13	415,49	410,16	412,93	-2,77	24	0	0	39	36,2	2,87	0,7	0,7	11
20.04.2021	1,231	393,13	395,34	390,02	392,69	-2,67	24	0	0	40,6	37,5	3,17	0,7	0,7	9,9
21.04.2021	1,424	418,5	419,83	415,01	416,89	-1,88	24	0	0	42	38,5	3,43	0,7	0,7	8,6
22.04.2021	1,976	419,5	420,72	415,12	417,19	-2,07	24	0	0	47,2	42,4	4,78	0,7	0,7	4,6
23.04.2021	1,89	419,18	420,52	414,94	417,07	-2,13	24	0	0	46,4	41,8	4,57	0,7	0,7	-
Итого:	53,776	12606,12	12698,8	12486,87	12601,1	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	53,776														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 743

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2021	2384,051	383834,92	373104,78	373050,56	365337,75
23.04.2021	2437,827	396441,04	385803,58	385537,43	377938,85

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 27.04.2021 7:28:28