

#130908#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ГрандВодСервис, ООО, УК
Гайдара 105, Калининград
4088
4916
ВКТ-7
00153898
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,863	0,417	33,96	25,34	33,33	25,1	8,23	24	0	0	63,7	50,3	13,42	0,7	0,7	-
25.04.2025	0,862	0,411	33,71	25,16	33,09	24,92	8,17	24	0	0	63,5	49,7	13,83	0,7	0,7	-
26.04.2025	0,948	0,48	35,01	24,98	34,34	24,74	9,6	24	0	0	63,3	49,6	13,71	0,7	0,7	-
27.04.2025	0,979	0,509	35,6	24,88	34,97	24,64	10,33	24	0	0	62,5	49	13,48	0,7	0,7	-
28.04.2025	0,902	0,428	33,77	24,72	33,15	24,48	8,67	24	0	0	63,6	49,3	14,31	0,7	0,7	-
29.04.2025	0,929	0,455	34,07	24,6	33,45	24,36	9,09	24	0	0	63,8	49,6	14,26	0,7	0,7	-
30.04.2025	0,913	0,441	33,65	24,46	33,03	24,22	8,81	24	0	0	64,2	49,8	14,39	0,7	0,7	-
01.05.2025	0,98	0,508	34,79	24,32	34,14	24,08	10,06	24	0	0	64,1	50,2	13,89	0,7	0,7	-
02.05.2025	0,874	0,412	32,73	24,04	32,12	23,8	8,32	24	0	0	63,7	49,3	14,41	0,7	0,7	-
03.05.2025	0,867	0,439	37,57	28,27	36,91	27,97	8,94	22	2	1	60,4	48,7	11,71	0,7	0,7	-
04.05.2025	1,053	0,521	48,3	38,19	47,36	37,71	9,65	24	0	0	65,2	53,9	11,28	0,7	0,7	-
05.05.2025	0,949	0,423	46,36	38,04	45,45	37,56	7,89	24	0	0	65,3	53,8	11,52	0,7	0,7	-
06.05.2025	0,914	0,418	46,09	37,74	45,26	37,26	8	24	0	0	62,5	51,4	11,08	0,7	0,7	-
07.05.2025	0,933	0,414	46,61	38,45	45,74	37,95	7,79	24	0	0	64,5	53,1	11,37	0,7	0,7	-
08.05.2025	0,93	0,405	44,53	36,61	43,67	36,13	7,54	24	0	0	65,4	53,3	12,15	0,7	0,7	-
09.05.2025	1,043	0,488	46,02	36,44	45,11	35,96	9,15	24	0	0	65,7	53,4	12,28	0,7	0,7	-
10.05.2025	1,011	0,472	45,51	36,23	44,63	35,75	8,88	24	0	0	65,4	53,3	12,06	0,7	0,7	-
11.05.2025	1,038	0,501	46,25	36,24	45,38	35,76	9,62	24	0	0	64,2	52,4	11,74	0,7	0,7	-
12.05.2025	1,019	0,484	45,6	35,99	44,74	35,51	9,23	24	0	0	64,5	52,6	11,94	0,7	0,7	-
13.05.2025	0,983	0,46	44,8	35,78	43,97	35,3	8,67	24	0	0	64,7	52,7	11,96	0,7	0,7	-
14.05.2025	0,961	0,444	44,53	35,78	43,7	35,3	8,4	24	0	0	64,5	52,6	11,86	0,7	0,7	-
15.05.2025	0,955	0,427	44,63	36,13	43,79	35,65	8,14	24	0	0	64,5	52,4	12,09	0,7	0,7	-
16.05.2025	1,038	0,486	48,35	38,69	47,42	38,21	9,21	24	0	0	64,6	53	11,6	0,7	0,7	-
17.05.2025	0,969	0,443	44,26	35,51	43,42	35,03	8,39	24	0	0	64,8	52,7	12,14	0,7	0,7	-
18.05.2025	1,077	0,547	46,88	35,97	46,01	35,49	10,52	24	0	0	63,8	52,3	11,49	0,7	0,7	-
19.05.2025	0,96	0,447	43,97	35,16	43,18	34,68	8,5	24	0	0	64,5	52,6	11,93	0,7	0,7	-
20.05.2025	1,051	0,526	45,24	34,95	44,36	34,47	9,89	24	0	0	65	53,1	11,87	0,7	0,7	-
21.05.2025	0,977	0,472	43,83	34,57	42,96	34,09	8,87	24	0	0	65	53,2	11,77	0,7	0,7	-
22.05.2025	0,887	0,389	41,69	33,99	40,9	33,51	7,39	24	0	0	65	52,9	12,09	0,7	0,7	-
23.05.2025	0,965	0,467	42,89	33,76	42,08	33,28	8,8	24	0	0	64,8	53	11,82	0,7	0,7	-
Итого:	28,83	0	1251,2	974,99	1227,66	962,91	0	718	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,83															

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч718

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2025	487,522	25337,48	20923,75	24867,66	20636,61
23.05.2025	516,352	26588,68	21898,74	26095,32	21599,52

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.05.2025 14:15:45