#14069#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 28.09.2021

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ГрандВодСервис, ООО, УК
Гайдара 105, Калининград
4088
4916
ВКТ-7
00153898
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	0,888	0,302	81,33	75,49	79,91	74,45	5,46	24	0	0	62,1	54,7	7,39	0,7	0,7	-
25.09.2021	0,945	0,363	79,71	72,56	78,32	71,6	6,72	24	0	0	61,8	54,4	7,41	0,7	0,7	-
26.09.2021	0,922	0,373	79,88	72,44	78,58	71,5	7,08	24	0	0	60,2	53,2	6,96	0,7	0,7	-
27.09.2021	0,895	0,318	78,64	72,43	77,24	71,47	5,77	24	0	0	62,2	54,6	7,52	0,7	0,7	-
28.09.2021	0,91	0,326	78,54	72,16	77,14	71,2	5,94	24	0	0	62,2	54,6	7,6	0,7	0,7	-
Итого:	4,56	0	398,1	365,08	391,19	360,22	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,56															

Общее время работы системы, ч 120

Период нормальной работы системы, ч 120

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2021	1743,403	108688,76	92188,3	106759,36	90954,07
28.09.2021	1747,963	109086,86	92553,38	107150,55	91314,29

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
30.10.2021 10:59:22