

#121316#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Уютный Квартал, ООО, УК 6742  
Карла Маркса 85-93 / Энгельса 1-3, Калининград  
6742  
7089  
ВКТ-7  
00212296  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ,<br>Гкал | dQg,<br>Гкал | dV1,<br>м3 | dV2,<br>м3 | dM1, т  | dM2, т  | dMg,<br>т | dTNar,<br>ч | dTtn,<br>ч | TekErr | t1,<br>°C | t2,<br>°C | td    | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа | TempNar,<br>°C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|---------|---------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|------------|------------|----------------|
| 24.02.2025 | 2,492       | 0,015        | 80         | 78,36      | 78,16   | 77,73   | 0,43      | 24          | 0          | 0      | 71,7      | 40,1      | 31,66 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 25.02.2025 | 2,471       | 0,01         | 85,07      | 83,49      | 83,23   | 82,85   | 0,38      | 24          | 0          | 0      | 69,6      | 40        | 29,53 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 26.02.2025 | 2,284       | 0,012        | 76,36      | 74,85      | 74,69   | 74,32   | 0,37      | 24          | 0          | 0      | 69,5      | 39,1      | 30,38 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 27.02.2025 | 2,191       | 0,015        | 75,87      | 74,35      | 74,33   | 73,87   | 0,46      | 24          | 0          | 0      | 67,8      | 38,6      | 29,26 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 28.02.2025 | 2,356       | 0,01         | 82,48      | 80,99      | 80,73   | 80,41   | 0,32      | 24          | 0          | 0      | 68,4      | 39,4      | 29,05 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 01.03.2025 | 2,487       | 0,013        | 83,55      | 81,96      | 81,69   | 81,33   | 0,36      | 24          | 0          | 0      | 70,6      | 40,3      | 30,28 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 02.03.2025 | 2,329       | 0,013        | 76,07      | 74,49      | 74,36   | 73,96   | 0,4       | 24          | 0          | 0      | 70,5      | 39,4      | 31,14 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 03.03.2025 | 2,178       | 0,017        | 73,26      | 71,76      | 71,72   | 71,28   | 0,44      | 24          | 0          | 0      | 68,5      | 38,4      | 30,14 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 04.03.2025 | 2,089       | 0,02         | 69,9       | 68,44      | 68,45   | 67,97   | 0,48      | 24          | 0          | 0      | 68        | 37,8      | 30,25 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 05.03.2025 | 1,888       | 0,017        | 62,29      | 60,93      | 61,03   | 60,58   | 0,45      | 24          | 0          | 0      | 67,4      | 36,7      | 30,64 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 06.03.2025 | 1,781       | 0,017        | 57,84      | 56,52      | 56,64   | 56,14   | 0,5       | 24          | 0          | 1      | 67,5      | 36,4      | 31,14 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 07.03.2025 | 1,87        | 0,017        | 63,32      | 61,97      | 62,02   | 61,55   | 0,47      | 24          | 0          | 0      | 67,7      | 37,8      | 29,88 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 08.03.2025 | 1,83        | 0,011        | 64,29      | 63         | 62,97   | 62,59   | 0,38      | 24          | 0          | 1      | 67,1      | 38,3      | 28,79 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 09.03.2025 | 1,716       | 0,014        | 59,67      | 58,4       | 58,46   | 58,03   | 0,43      | 24          | 0          | 1      | 67        | 38        | 29,03 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 10.03.2025 | 1,395       | 0,015        | 44,75      | 43,71      | 43,83   | 43,45   | 0,38      | 24          | 0          | 1      | 67,2      | 35,7      | 31,49 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 11.03.2025 | 2,232       | 0,014        | 78,85      | 77,34      | 77,22   | 76,81   | 0,41      | 24          | 0          | 0      | 67,9      | 39,2      | 28,69 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 12.03.2025 | 2,124       | 0,016        | 72,82      | 71,33      | 71,3    | 70,81   | 0,49      | 24          | 0          | 0      | 68,4      | 38,9      | 29,52 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 13.03.2025 | 2,285       | 0,019        | 75,52      | 73,91      | 73,85   | 73,38   | 0,47      | 24          | 0          | 0      | 70,3      | 39,6      | 30,67 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 14.03.2025 | 2,457       | 0,021        | 78,88      | 77,16      | 77,04   | 76,53   | 0,51      | 24          | 0          | 0      | 72,2      | 40,6      | 31,62 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 15.03.2025 | 2,523       | 0,014        | 81,21      | 79,47      | 79,3    | 78,87   | 0,43      | 24          | 0          | 0      | 72,6      | 41        | 31,57 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 16.03.2025 | 2,511       | 0,02         | 79,48      | 77,71      | 77,61   | 77,1    | 0,51      | 24          | 0          | 0      | 72,8      | 40,7      | 32,08 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 17.03.2025 | 2,633       | 0,021        | 83,51      | 81,68      | 81,51   | 81,04   | 0,47      | 24          | 0          | 0      | 73,3      | 41,3      | 32,06 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 18.03.2025 | 2,395       | 0,018        | 76,36      | 74,65      | 74,61   | 74,09   | 0,52      | 24          | 0          | 0      | 71,6      | 39,8      | 31,79 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 19.03.2025 | 2,313       | 0,02         | 78         | 76,38      | 76,31   | 75,78   | 0,53      | 24          | 0          | 0      | 69,6      | 39,5      | 30,04 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 20.03.2025 | 2,054       | 0,021        | 70,58      | 69,11      | 69,11   | 68,59   | 0,52      | 24          | 0          | 0      | 68,7      | 39,2      | 29,46 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 21.03.2025 | 2,061       | 0,019        | 73,01      | 71,52      | 71,51   | 71,01   | 0,5       | 24          | 0          | 0      | 67,1      | 38,5      | 28,58 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 22.03.2025 | 1,918       | 0,022        | 64,4       | 62,97      | 63,07   | 62,53   | 0,54      | 24          | 0          | 0      | 68,2      | 38,2      | 30,07 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 23.03.2025 | 1,922       | 0,02         | 65,13      | 63,67      | 63,8    | 63,25   | 0,55      | 24          | 0          | 0      | 67,2      | 37,4      | 29,81 | 0,6        | 0,4        | -              |
| Итого:     | 60,785      | 0            | 2032,47    | 1990,12    | 1988,55 | 1975,85 | 0         | 672         | 0          | 0      | 0         | 0         | 0     | 0          | 0          | 0              |
| Гкал       | 60,785      |              |            |            |         |         |           |             |            |        |           |           |       |            |            |                |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dM1, т   | dM2, т   |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.02.2025 | 785,711  | 23798,18 | 22234,45 | 23256,16 | 22066,18 |
| 23.03.2025 | 846,496  | 25830,65 | 24224,57 | 25244,71 | 24042,03 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.03.2025 10:00:46