

#126426#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Училище Олимпийского резерва, ГБПОУ КО
Аллея Смелых 114, Калининград (ФОК)
3956
8068
ТВ7 (ASCII)
15023576
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	4,787	0	37,009	0	0	36,164	0	0	24	0	71,4	39,8	0,5	0,27	4,4
22.03.2025	4,765	0	40,162	0	0	39,252	0	0	24	0	71,3	42,3	0,48	0,26	5,6
23.03.2025	4,232	0	34,71	0	0	33,938	0	0	24	0	70,5	40,7	0,49	0,26	5,7
24.03.2025	5,2	0	39,681	0	0	38,775	0	0	24	0	71,5	39,5	0,48	0,26	6,8
25.03.2025	5,18	0	43,08	0	0	42,09	0	0	24	0	71,6	42,3	0,48	0,26	5,5
26.03.2025	4,747	0	34,974	0	0	34,191	0	0	24	0	70,7	37,6	0,49	0,26	4,4
27.03.2025	5,117	0	38,926	0	0	38,053	0	0	24	0	70,8	38,8	0,48	0,27	6,9
28.03.2025	4,521	0	33,495	0	0	32,735	0	0	24	0	71,3	38,3	0,5	0,26	5,7
29.03.2025	4,119	0	33,132	0	0	32,385	0	0	24	0	71,1	40,7	0,5	0,26	8,9
30.03.2025	4,179	0	33,195	0	0	32,445	0	0	24	0	71	40,3	0,49	0,26	9,9
31.03.2025	4,773	0	35,553	0	0	34,748	0	0	24	0	71,1	38,3	0,49	0,26	6,8
01.04.2025	5,12	0	38,404	0	0	37,536	0	0	24	0	71	38,5	0,48	0,26	5,9
02.04.2025	4,218	0	31,92	0	0	31,203	0	0	24	0	70,8	38,6	0,5	0,26	-
03.04.2025	3,914	0	28,862	0	0	28,223	0	0	24	0	70,2	37,1	0,51	0,26	-
04.04.2025	4,065	0	32,956	0	0	32,255	0	0	24	0	68,7	38,6	0,49	0,26	-
05.04.2025	5,24	0	48,691	0	0	47,648	0	0	24	0	68,9	42,7	0,45	0,26	-
06.04.2025	5,448	0	55,386	0	0	54,2	0	0	24	0	69	45	0,43	0,26	-
07.04.2025	5,618	0	49,855	0	0	48,764	0	0	24	0	69,9	42,4	0,45	0,26	-
08.04.2025	5,598	0	48,438	0	0	47,39	0	0	24	0	69,3	41,1	0,45	0,27	-
09.04.2025	5,248	0	46,103	0	0	45,107	0	0	24	0	69,3	41,5	0,46	0,27	-
10.04.2025	6,273	0	55,555	0	0	54,355	0	0	24	0	69,3	41,7	0,45	0,26	-
11.04.2025	5,066	0	42,315	0	0	41,404	0	0	24	0	69,3	40,1	0,47	0,26	-
12.04.2025	4,723	0	42,41	0	0	41,488	0	0	24	0	69,5	42,4	0,48	0,27	-
13.04.2025	3,545	0	28,954	0	0	28,327	0	0	24	0	69,4	39,6	0,49	0,26	-
14.04.2025	3,592	0	26,903	0	0	26,328	0	0	24	0	68,9	36,4	0,45	0,26	-
15.04.2025	3,163	0	24,228	0	0	23,721	0	0	24	0	67,9	36,1	0,37	0,25	-
16.04.2025	3,252	0	26,041	0	0	25,498	0	0	24	0	67,9	37,4	0,37	0,25	-
17.04.2025	1,8	0	15,196	0	0	14,893	0	0	24	0	66,2	37,3	0,34	0,24	-
18.04.2025	0,422	0	6,255	0	0	6,158	0	0	24	0	58	41,7	0,38	0,24	-
19.04.2025	0,3	0	5,695	0	0	5,607	0	0	24	0	57,6	44,8	0,38	0,24	-
20.04.2025	0,225	0	5,711	0	0	5,625	0	0	24	0	57	47,5	0,37	0,25	-
Итого:	128,45	0	1063,795	0	0	1040,506	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,68														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	2694,572	29896,98	0	1,437	29227,233	0	1,422	14257	345
20.04.2025	2823,022	30960,775	0	1,437	30267,739	0	1,422	15001	345

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 8:01:00