

#130903#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Училище Олимпийского резерва, ГБПОУ КО
Аллея Смелых 114, Калининград (ФОК)
3956
8068
ТВ7 (ASCII)
15023576
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2025	0,565	0	7,156	0	0	7,042	0	0	24	0	58,6	39,5	0,37	0,24	-
22.04.2025	0,484	0	6,77	0	0	6,664	0	0	24	0	58,3	41	0,39	0,25	-
23.04.2025	0,494	0	6,838	0	0	6,73	0	0	24	0	58,4	40,9	0,38	0,24	-
24.04.2025	0,563	0	7,12	0	0	7,007	0	0	24	0	58,7	39,5	0,38	0,24	-
25.04.2025	0,491	0	7,041	0	0	6,931	0	0	24	0	58,2	41,3	0,38	0,25	-
26.04.2025	0,305	0	6,347	0	0	6,251	0	0	24	0	57,2	45,6	0,38	0,25	-
27.04.2025	0,248	0	6,086	0	0	5,994	0	0	24	0	57,3	47,5	0,38	0,25	-
28.04.2025	0,587	0	7,36	0	0	7,241	0	0	24	0	59,2	39,8	0,37	0,25	-
29.04.2025	0,614	0	6,476	0	0	6,366	0	0	24	0	60,9	37,8	0,36	0,24	-
30.04.2025	0,52	0	6,031	0	0	5,93	0	0	24	0	60,4	39,5	0,37	0,25	-
01.05.2025	0,422	0	5,56	0	0	5,467	0	0	24	0	60,2	41,8	0,38	0,25	-
02.05.2025	0,393	0	5,47	0	0	5,379	0	0	24	0	60	42,6	0,37	0,25	-
03.05.2025	0,31	0	5,155	0	0	5,071	0	0	24	0	59,4	44,8	0,37	0,25	-
04.05.2025	0,239	0	5,105	0	0	5,024	0	0	24	0	58,8	47,5	0,37	0,25	-
05.05.2025	0,422	0	5,863	0	0	5,766	0	0	24	0	59,7	42,2	0,36	0,25	-
06.05.2025	0,333	0	5,54	0	0	5,451	0	0	24	0	59,1	44,6	0,36	0,25	-
07.05.2025	0,331	0	5,595	0	0	5,505	0	0	24	0	58,9	44,6	0,36	0,25	-
08.05.2025	0,364	0	5,807	0	0	5,713	0	0	24	0	59,3	44,1	0,36	0,25	-
09.05.2025	0,31	0	5,517	0	0	5,429	0	0	24	0	59	45,3	0,36	0,24	-
10.05.2025	0,38	0	5,944	0	0	5,847	0	0	24	0	59,2	43,7	0,37	0,25	-
11.05.2025	0,258	0	5,326	0	0	5,241	0	0	24	0	58,9	47,1	0,37	0,25	-
12.05.2025	0,568	0	6,601	0	0	6,491	0	0	24	0	60,3	39,4	0,37	0,25	-
13.05.2025	0,64	0	7,062	0	0	6,944	0	0	24	0	60,3	38,3	0,37	0,25	-
14.05.2025	0,541	0	6,649	0	0	6,54	0	0	24	0	59,5	39,8	0,37	0,25	-
15.05.2025	0,634	0	7,23	0	0	7,111	0	0	24	0	59,8	38,6	0,37	0,25	-
16.05.2025	0,625	0	7,539	0	0	7,417	0	0	24	0	59,1	39	0,36	0,25	-
17.05.2025	0,337	0	6,109	0	0	6,013	0	0	24	0	58,3	44,9	0,35	0,24	-
18.05.2025	0,264	0	5,695	0	0	5,606	0	0	24	0	58,2	47	0,36	0,24	-
19.05.2025	0,575	0	6,869	0	0	6,755	0	0	24	0	59,8	39,5	0,36	0,25	-
20.05.2025	0,625	0	7,113	0	0	6,995	0	0	24	0	60	38,6	0,36	0,24	-
Итого:	13,442	0	188,974	0	0	185,921	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,211														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	2823,022	30960,775	0	1,437	30267,739	0	1,422	15001	345
20.05.2025	2836,464	31149,75	0	1,437	30453,661	0	1,422	15721	345

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.05.2025 12:57:10