

#126425#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Теплосервис, ООО, УК

Киевская 76-78, Калининград

4817

8049

ТВ7 (АСЦП)

16031544

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	2,594	0	24,566	0	0	23,983	0	0	24	0	73	47,2	0,42	0,34	6,8
25.03.2025	2,493	0	25,706	0	0	25,093	0	0	24	0	73,2	49,5	0,42	0,35	5,5
26.03.2025	2,435	0	22,153	0	0	21,632	0	0	24	0	72,6	45,8	0,43	0,34	4,4
27.03.2025	2,554	0	24,09	0	0,001	23,518	0	0,001	24	0	73	47	0,43	0,34	6,9
28.03.2025	1,937	0	35,597	0	0,644	34,736	0	0,632	24	0	73,8	61,5	0,43	0,33	5,7
29.03.2025	1,762	0,154	15,362	0	0,003	15,003	0	0,003	24	0	72,3	44,3	0,44	0,34	8,9
30.03.2025	2,279	0	20,414	0	0,001	19,937	0	0,001	24	0	72,4	45,1	0,43	0,34	9,9
31.03.2025	2,322	0	20,83	0	0,05	20,338	0	0,05	24	0	72,8	45,6	0,43	0,34	6,8
01.04.2025	2,554	0,008	24,133	0	0	23,562	0	0	24	0	72,8	47	0,42	0,34	5,9
02.04.2025	2,15	0	19,457	0	0	18,998	0	0	24	0	72,7	45,7	0,43	0,34	-
03.04.2025	1,744	0	14,693	0	0,001	14,352	0	0,001	24	0	72,2	43,2	0,44	0,33	-
04.04.2025	2,166	0	19,149	0	0	18,699	0	0	24	0	72,4	44,8	0,44	0,34	-
05.04.2025	2,923	0	30,223	0	0	29,498	0	0	24	0	73,3	49,6	0,4	0,35	-
06.04.2025	3,146	0	33,889	0	0	33,066	0	0	24	0	73,8	51,1	0,39	0,36	-
07.04.2025	2,867	0	29,806	0	0	29,087	0	0	24	0	73,6	50,1	0,41	0,35	-
08.04.2025	2,839	0	30,024	0	0,699	29,304	0	0,688	24	0	73,4	51,4	0,41	0,35	-
09.04.2025	2,784	0,151	28,095	0	0,001	27,421	0	0,001	24	0	73,4	49,2	0,41	0,35	-
10.04.2025	2,957	0	31,438	0	0	30,687	0	0	24	0	73,2	50,2	0,4	0,35	-
11.04.2025	2,527	0	25,666	0	0	25,076	0	0	24	0	71,6	47,5	0,41	0,35	-
12.04.2025	2,329	0	24,291	0	0	23,732	0	0	24	0	71,6	48,2	0,41	0,35	-
13.04.2025	1,525	0	13,438	0	0	13,136	0	0	24	0	70,8	43,1	0,44	0,34	-
14.04.2025	1,245	0	9,6	0	0	9,388	0	0	24	0	70	38,3	0,44	0,33	-
15.04.2025	1,017	0	8,509	0	0,001	8,321	0	0,001	24	0	69,9	40,7	0,43	0,32	-
16.04.2025	1,257	0	9,736	0	0	9,525	0	0	24	0	69,3	37,8	0,42	0,32	-
17.04.2025	0,664	0	5,485	0	0	5,364	0	0	24	0	69,9	40,4	0,24	0,19	-
18.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,2	21,4	0	0	-
19.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,6	20,9	0	0	-
20.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21	20,4	0	0	-
Итого:	55,07	0	546,35	0	1,401	533,456	0	1,378	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,153														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	484,677	4918,298	0	0,45	4796,468	0	0,446	6624	656
20.04.2025	539,749	5464,649	0	1,851	5329,923	0	1,823	7296	656

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 14:40:27