

#120490#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 25.02.2025 по 23.03.2025


Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

БалтДомСервис, ООО, УК
Северный пер. 3-9, Калининград
5670

Заводской номер счётчика 00091851	Показания прибора, Гкал 23.03.2025	Предыдущие показания, Гкал 25.02.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	63,345	0	63.345

+80000

Подпись исполнителя



#120489#

Отчёт за период с 25.02.2025 по 23.03.2025.

Номер абонента 5670
Порядковый номер 5420
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00091851
Номер системы 1
Отчёт сформирован 27.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTN, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
26.02.2025	-	1,022	0	46,39	46,13	0	45,31	45,64	0	0	10	0	0	71,9	49,3	22,59	0,7	0,7
27.02.2025	-	2,487	0	113,98	113,13	0	111,34	111,87	0	0	24	0	0	72,1	49,7	22,38	0,7	0,7
28.02.2025	-	2,495	0	113,51	112,86	0	110,87	111,61	0	0	24	0	0	72	49,5	22,5	0,7	0,7
01.03.2025	-	2,61	0	113,31	112,61	0	110,54	111,28	0	0	24	0	0	73,8	50,2	23,65	0,7	0,7
02.03.2025	-	2,572	0	114,34	113,72	0	111,63	112,43	0	0	24	0	0	73	50	23,04	0,7	0,7
03.03.2025	-	2,536	0	115,04	114,49	0	112,37	113,13	0	0	24	0	0	72,4	49,9	22,58	0,7	0,7
04.03.2025	-	2,515	0	115,69	115,25	0	113,05	113,86	0	0	24	0	0	72,2	49,9	22,27	0,7	0,7
05.03.2025	-	2,498	0	116,84	116,37	0	114,19	114,94	0	0	24	0	0	72,1	50,2	21,88	0,7	0,7
06.03.2025	-	2,474	0	118,23	117,74	0	115,53	116,3	0	0	24	0	0	72	50,6	21,42	0,7	0,7
07.03.2025	-	1,901	0	93,35	92,69	0	91,24	91,55	0	0	19	5	1	71,9	51,1	20,83	0,7	0,7
08.03.2025	-	2,344	0	118,67	117,52	0	115,94	116,07	0	0	24	0	0	72	51,8	20,23	0,7	0,7
09.03.2025	-	2,383	0	118,97	117,82	0	116,22	116,38	0	0	24	0	0	72,1	51,6	20,53	0,7	0,7
10.03.2025	-	2,366	0	120,15	119,07	0	117,39	117,63	0	0	24	0	0	71,9	51,7	20,17	0,7	0,7
11.03.2025	-	2,387	0	117,33	116,26	0	114,69	114,82	0	0	24	0	0	71,7	50,8	20,85	0,7	0,7
12.03.2025	-	2,435	0	118,36	117,32	0	115,68	115,88	0	0	24	0	0	72	50,9	21,08	0,7	0,7
13.03.2025	-	2,51	0	116,23	115,11	0	113,45	113,67	0	0	24	0	0	73,2	51	22,13	0,7	0,7
14.03.2025	-	2,624	0	115,7	114,52	0	112,83	113,08	0	0	24	0	0	74,8	51,5	23,28	0,7	0,7
15.03.2025	-	2,728	0	116,12	114,98	0	113,19	113,54	0	0	24	0	0	76	51,9	24,09	0,7	0,7
16.03.2025	-	2,599	0	111,13	110,17	0	108,37	108,79	0	0	23	1	1	75,8	51,9	23,97	0,7	0,7
17.03.2025	-	2,756	0	115	114	0	112,02	112,56	0	0	24	0	0	76,7	52,1	24,6	0,7	0,7
18.03.2025	-	2,643	0	117,27	116,24	0	114,42	114,8	0	0	24	0	0	74,3	51,2	23,11	0,7	0,7
19.03.2025	-	2,518	0	116,15	115,28	0	113,46	113,87	0	0	24	0	0	72,6	50,4	22,24	0,7	0,7
20.03.2025	-	2,505	0	117,51	103,17	0	114,77	101,95	0	0	24	0	0	72,3	50,4	21,95	0,7	0,7
21.03.2025	-	2,481	0	118,26	117,35	0	115,53	115,91	0	0	24	0	0	72,2	50,7	21,49	0,7	0,7
22.03.2025	-	2,484	0	118,16	117,27	0	115,4	115,86	0	0	24	0	0	72,1	50,6	21,58	0,7	0,7
23.03.2025	-	2,472	0	118,51	117,79	0	115,79	116,35	0	0	24	0	0	72	50,6	21,39	0,7	0,7
Итого:	-	63,345	0	2934,2	2898,86	0	2865,22	2863,77	0	0	604	6	-	72,89	50,75	22,15	0,7	0,7

Общее время работы системы

624 час.

Период нормальной работы системы

604 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
25.02.2025	0	0	0	0	0	0	0
23.03.2025	63,345	2934,2	2898,86	0	2865,22	2863,77	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения