

#126418#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 19.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

БалтДомСервис, ООО, УК

Северный пер. 3-9, Калининград

5670

5420

ВКТ-7

00091851

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	2,485	0	116,93	116,17	0	114,22	114,73	0	0	24	0	0	72,2	50,5	21,76	0,7	0,7	5,5
25.03.2025	2,483	0	117,26	116,46	0	114,52	115,07	0	0	24	0	0	72,2	50,5	21,71	0,7	0,7	4,4
26.03.2025	2,462	0	117,46	116,6	0	114,78	115,16	0	0	24	0	0	72,1	50,6	21,49	0,7	0,7	6,9
27.03.2025	2,488	0	118,11	117,37	0	115,43	115,93	0	0	24	0	0	72,1	50,5	21,59	0,7	0,7	5,7
28.03.2025	2,462	0	120,24	119,63	0	117,43	118,19	0	0	24	0	0	72,1	51,1	20,98	0,7	0,7	8,9
29.03.2025	2,413	0	119,73	119,24	0	116,97	117,8	0	0	24	0	0	72	51,4	20,65	0,7	0,7	9,9
30.03.2025	2,426	0	118,59	118,06	0	115,92	116,62	0	0	24	0	0	72	51	20,94	0,7	0,7	6,8
31.03.2025	2,434	0	117,67	117,1	0	115,02	115,66	0	0	24	0	0	72,1	50,9	21,18	0,7	0,7	5,9
01.04.2025	2,444	0	114,81	114,26	0	112,13	112,89	0	0	24	0	0	72,6	50,7	21,82	0,7	0,7	-
02.04.2025	2,41	0	113,27	112,71	0	110,63	111,37	0	0	24	0	0	72,3	50,5	21,79	0,7	0,7	-
03.04.2025	2,401	0	115,28	114,73	0	112,61	113,3	0	0	24	0	0	72,4	51	21,33	0,7	0,7	-
04.04.2025	2,414	0	114,45	113,89	0	111,8	112,47	0	0	24	0	0	72,7	51,1	21,6	0,7	0,7	-
05.04.2025	2,491	0	111,38	101,93	0	108,71	100,69	0	0	24	0	0	73,5	50,6	22,94	0,7	0,7	-
06.04.2025	2,631	0	110,61	103,03	0	107,8	101,73	0	0	24	0	0	75,7	51,4	24,39	0,7	0,7	-
07.04.2025	2,559	0	111,68	111,01	0	108,95	109,62	0	0	24	0	0	74,4	50,9	23,52	0,7	0,7	-
08.04.2025	2,472	0	111,56	110,97	0	108,92	109,64	0	0	24	0	0	73	50,3	22,71	0,7	0,7	-
09.04.2025	2,466	0	111,61	111,03	0	108,96	109,76	0	0	24	0	0	72,8	50,2	22,65	0,7	0,7	-
10.04.2025	2,486	0	110,68	109,89	0	108,03	108,63	0	0	24	0	0	73,3	50,2	23,03	0,7	0,7	-
11.04.2025	2,461	0	112,98	112,26	0	110,34	110,93	0	0	24	0	0	72,7	50,4	22,31	0,7	0,7	-
12.04.2025	2,459	0	114,83	114,26	0	112,18	112,9	0	0	24	0	0	72,7	50,8	21,95	0,7	0,7	-
13.04.2025	2,4	0	117,49	117	0	114,76	115,56	0	0	24	0	0	72,5	51,6	20,92	0,7	0,7	-
14.04.2025	2,296	0	116,22	115,8	0	113,55	114,33	0	0	24	0	0	72,3	52	20,24	0,7	0,7	-
15.04.2025	2,204	0	116,03	115,7	0	113,39	114,26	0	0	24	0	0	70,9	51,5	19,45	0,7	0,7	-
16.04.2025	2,051	0	112,27	112,06	0	109,79	110,66	0	0	24	0	0	70,7	52	18,68	0,7	0,7	-
17.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	36,1	35,7	0,43	0,7	0,7	-
18.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	34,8	34,3	0,57	0,7	0,7	-
19.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	34,3	34	0,33	0,7	0,7	-
Итого:	58,298	0	2761,14	2731,16	0	2696,84	2697,9	0	0	648	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	58,298																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

648

648

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.03.2025	63,345	2934,2	2898,86	0	2865,22	2863,77	0
19.04.2025	121,643	5695,34	5630,02	0	5562,06	5561,67	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 14:23:56