

#13572#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 91, Калининград
Номер абонента 3403
Порядковый номер 8208
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 17054189
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	0,926	0	14,537	0	0	14,274	0	0	24	0	62,8	47,4	0,42	0,36	-
25.09.2022	0,972	0	14,924	0	0	14,656	0	0	24	0	62,7	46,8	0,41	0,36	-
26.09.2022	0,866	0	14,258	0	0	14,002	0	0	24	0	62,6	47,9	0,42	0,36	-
27.09.2022	0,921	0	14,212	0	0	13,956	0	0	24	0	62,8	47,1	0,42	0,36	-
28.09.2022	0,942	0	14,307	0	0	14,049	0	0	24	0	62,8	46,8	0,42	0,36	-
29.09.2022	0,891	0	14,582	0	0	14,321	0	0	24	0	62,5	47,6	0,41	0,36	-
30.09.2022	0,834	0	13,967	0	0	13,717	0	0	24	0	62,6	48,1	0,41	0,36	-
01.10.2022	0,958	0	14,442	0	0	14,181	0	0	24	0	62,9	46,7	0,41	0,35	-
02.10.2022	1,004	0	15,479	0	0	15,202	0	0	24	0	62,6	46,8	0,41	0,36	-
03.10.2022	0,899	0	14,861	0	0	14,596	0	0	24	0	62,5	47,8	0,43	0,36	-
04.10.2022	0,941	0	14,235	0	0	13,976	0	0	24	0	63,2	47,1	0,46	0,36	-
Итого:	10,154	0	159,804	0	0	156,93	0	0	264	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,425														

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2022	677,078	7164,162	0	0	7007,939	0	0	6718	276
04.10.2022	687,232	7323,966	0	0	7164,867	0	0	6982	276

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:58:28