

#121299#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Противотуберкулезный диспансер Калининградской области, ГБУЗ
Каштановая Аллея 156, Калининград
4851
8180
ТВ7 (АСЦП)
18058607
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2025	17,912	0	247,9	0	0	240,937	0	0	24	0	80,3	62,6	0,58	0,39	-
22.02.2025	16,728	0	251,845	0	0	245,244	0	0	24	0	77,3	61	0,58	0,39	-
23.02.2025	16,131	0	247,42	0	0	241,155	0	0	24	0	75,7	59,8	0,58	0,39	-
24.02.2025	15,311	0	248,23	0	0	242,266	0	0	24	0	73,5	58,5	0,58	0,39	-
25.02.2025	14,76	0	245,26	0	0	239,61	0	0	24	0	71,8	57,2	0,57	0,39	-
26.02.2025	14,572	0	247,37	0	0	241,698	0	0	24	0	71,7	57,3	0,58	0,39	-
27.02.2025	14,495	0	249,475	0	0	243,79	0	0	24	0	71,5	57,3	0,58	0,39	-
28.02.2025	14,347	0	243,56	0	0	238,041	0	0	24	0	71,3	56,9	0,57	0,38	-
01.03.2025	14,882	0	241,895	0	0	236,188	0	0	24	0	72,9	57,9	0,56	0,38	-
02.03.2025	14,707	0	245,035	0	0	239,338	0	0	24	0	72,3	57,7	0,57	0,39	-
03.03.2025	10,239	0	174,785	0	0	170,868	0	0	24	0	70,7	56,5	0,56	0,38	-
04.03.2025	8,58	0	147,03	0	0	143,689	0	0	17	7	71,3	57,1	0,56	0,38	-
05.03.2025	14,607	0	257,29	0	0	251,454	0	0	14	10	71,3	57,5	0,58	0,38	-
06.03.2025	14,315	0	257,39	0	0	251,535	0	0	24	0	71,3	57,8	0,59	0,38	-
07.03.2025	14,11	0	254,79	0	0	248,987	0	0	24	0	71,4	57,9	0,58	0,38	-
08.03.2025	13,849	0	253,31	0	0	247,548	0	0	24	0	71,4	58,1	0,58	0,38	-
09.03.2025	13,868	0	258,76	0	0	252,861	0	0	24	0	71,4	58,4	0,59	0,38	-
10.03.2025	13,816	0	263,83	0	0	257,805	0	0	24	0	71,5	58,8	0,6	0,39	-
11.03.2025	13,694	0	252,64	0	0	246,942	0	0	24	0	71	57,8	0,58	0,38	-
12.03.2025	13,793	0	254,51	0	0	248,806	0	0	24	0	70,8	57,6	0,58	0,38	-
13.03.2025	14,561	0	254,88	0	0	248,925	0	0	24	0	72,4	58,5	0,58	0,38	-
14.03.2025	15,178	0	251,965	0	0	245,845	0	0	24	0	74,1	59,4	0,58	0,38	-
15.03.2025	15,419	0	245,825	0	0	239,667	0	0	24	0	75,3	59,9	0,57	0,38	-
16.03.2025	15,481	0	244,23	0	0	238,149	0	0	24	0	75,1	59,6	0,56	0,38	-
17.03.2025	15,935	0	246,18	0	0	239,966	0	0	24	0	75,6	59,8	0,57	0,38	-
18.03.2025	15,231	0	249,08	0	0	243,089	0	0	24	0	73,6	58,7	0,57	0,38	-
19.03.2025	14,588	0	247,85	0	0	242,13	0	0	24	0	71,9	57,6	0,57	0,38	-
20.03.2025	11,461	0	199,37	0	0	194,985	0	0	24	0	69,8	55,9	0,46	0,32	-
Итого:	402,57	0	6781,705	0	0	6621,518	0	0	655	0	0	0	0	0	0
Гкал	96,152														

Общее время работы системы, ч672

Период нормальной работы системы, ч655

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2025	9962,262	206194,83	0	0	201107,128	0	0	26903	132
20.03.2025	10364,831	212976,535	0	0	207728,644	0	0	27558	149

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 8:18:04