

#126415#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Противотуберкулезный диспансер Калининградской области, ГБУЗ
Каштановая Аллея 156, Калининград
4851
8180
ТВ7 (АССII)
18058607
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	14,176	0	268,86	0	0	262,753	0	0	24	0	71,4	58,5	0,55	0,35	4,4
22.03.2025	14,499	0	283,44	0	0	276,942	0	0	24	0	71,6	59,1	0,57	0,36	5,6
23.03.2025	14,346	0	283,565	0	0	277,108	0	0	24	0	71,4	59	0,57	0,36	5,7
24.03.2025	12,497	0	224,35	0	0	219,284	0	0	24	0	71,1	57,5	0,49	0,33	6,8
25.03.2025	10,951	0	189,115	0	0	184,868	0	0	24	0	70,8	56,7	0,44	0,31	5,5
26.03.2025	14,127	0	269,665	0	0	263,522	0	0	24	0	71,5	58,7	0,58	0,38	4,4
27.03.2025	14,062	0	267,735	0	0	261,642	0	0	24	0	71,4	58,6	0,58	0,38	6,9
28.03.2025	13,928	0	272,88	0	0	266,642	0	0	24	0	71,6	59,1	0,59	0,38	5,7
29.03.2025	13,617	0	276,985	0	0	270,669	0	0	24	0	71,4	59,5	0,59	0,38	8,9
30.03.2025	13,496	0	269,72	0	0	263,574	0	0	24	0	71,5	59,3	0,58	0,38	9,9
31.03.2025	13,755	0	267,85	0	0	261,745	0	0	24	0	71,5	59	0,57	0,38	6,8
01.04.2025	13,98	0	268,675	0	0	262,549	0	0	24	0	71,4	58,7	0,57	0,38	5,9
02.04.2025	13,93	0	274,5	0	0	268,236	0	0	24	0	71,4	59,1	0,58	0,37	-
03.04.2025	13,582	0	273,39	0	0	267,144	0	0	24	0	71,5	59,4	0,58	0,38	-
04.04.2025	13,549	0	271,25	0	0	265,081	0	0	24	0	71,4	59,2	0,58	0,37	-
05.04.2025	14,386	0	268,45	0	0	262,167	0	0	24	0	72,5	59,4	0,57	0,37	-
06.04.2025	15,195	0	263,59	0	0	257,11	0	0	24	0	74,5	60,5	0,56	0,37	-
07.04.2025	14,971	0	269,19	0	0	262,704	0	0	24	0	73,6	60	0,57	0,37	-
08.04.2025	14,361	0	271,355	0	0	265,131	0	0	24	0	71,7	58,8	0,57	0,37	-
09.04.2025	14,219	0	268,09	0	0	261,981	0	0	24	0	71,5	58,5	0,57	0,37	-
10.04.2025	14,551	0	269,31	0	0	263,108	0	0	24	0	71,9	58,7	0,57	0,37	-
11.04.2025	14,247	0	272,505	0	0	266,3	0	0	24	0	71,5	58,7	0,58	0,37	-
12.04.2025	13,994	0	271,87	0	0	265,67	0	0	24	0	71,5	58,9	0,58	0,38	-
13.04.2025	13,562	0	275,525	0	0	269,246	0	0	24	0	71,4	59,4	0,59	0,38	-
14.04.2025	13,179	0	270,665	0	0	264,5	0	0	24	0	71,4	59,6	0,58	0,38	-
15.04.2025	12,678	0	252,695	0	0	246,93	0	0	24	0	71,5	59,3	0,53	0,36	-
16.04.2025	12,359	0	240,62	0	0	235,144	0	0	24	0	71,3	58,8	0,5	0,34	-
17.04.2025	7,916	0	184,64	0	0	180,52	0	0	24	0	70,5	60	0,44	0,3	-
18.04.2025	1,257	0	119,89	0	0	117,198	0	0	24	0	70,8	68,2	0,42	0,29	-
19.04.2025	1,248	0	126,365	0	0	123,523	0	0	24	0	70,7	68,4	0,43	0,29	-
20.04.2025	1,236	0	125,09	0	0	122,298	0	0	24	0	70,5	68,1	0,42	0,29	-
Итого:	383,854	0	7711,83	0	0	7535,289	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	91,682														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	10364,831	212976,535	0	0	207728,644	0	0	27558	149
20.04.2025	10748,683	220688,365	0	0	215263,934	0	0	28302	149

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 8:01:34