

#130898#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель	Противотуберкулезный диспансер Калининградской области, ГБУЗ
Адрес потребителя	Каштановая Аллея 156, Калининград
Номер абонента	4851
Порядковый номер	8180
Тип теплосчётчика	ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер	18058607
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2025	1,289	0	117,085	0	0	114,479	0	0	24	0	70,4	67,7	0,41	0,29	-
22.04.2025	1,362	0	112,99	0	0	110,475	0	0	24	0	70,4	67,5	0,41	0,3	-
23.04.2025	1,336	0	114,065	0	0	111,519	0	0	24	0	70,5	67,7	0,42	0,3	-
24.04.2025	1,346	0	109,08	0	0	106,682	0	0	24	0	69,9	66,9	0,4	0,3	-
25.04.2025	1,383	0	107,97	0	0	105,584	0	0	24	0	70,1	66,9	0,4	0,3	-
26.04.2025	1,401	0	107,355	0	0	104,983	0	0	24	0	70,1	66,9	0,4	0,3	-
27.04.2025	1,347	0	107,085	0	0	104,723	0	0	24	0	70	66,9	0,4	0,3	-
28.04.2025	1,403	0	108,875	0	0	106,473	0	0	24	0	70,1	67	0,41	0,31	-
29.04.2025	1,364	0	112,32	0	0	109,817	0	0	24	0	70,4	67,5	0,42	0,31	-
30.04.2025	1,377	0	107,68	0	0	105,291	0	0	24	0	70,3	67,2	0,41	0,31	-
01.05.2025	1,347	0	113,815	0	0	111,266	0	0	24	0	70,6	67,8	0,42	0,31	-
02.05.2025	1,276	0	109,94	0	0	107,496	0	0	24	0	70,4	67,6	0,42	0,31	-
03.05.2025	1,32	0	104,975	0	0	102,718	0	0	24	0	69,1	66,2	0,4	0,3	-
04.05.2025	1,34	0	105,665	0	0	103,326	0	0	24	0	70,1	67	0,4	0,3	-
05.05.2025	1,414	0	111,07	0	0	108,594	0	0	24	0	70,5	67,4	0,41	0,3	-
06.05.2025	1,387	0	112,33	0	0	109,828	0	0	24	0	70,4	67,4	0,41	0,3	-
07.05.2025	1,411	0	110,21	0	0	107,769	0	0	24	0	70,2	67,1	0,4	0,3	-
08.05.2025	1,401	0	107,645	0	0	105,257	0	0	24	0	70,2	67,1	0,4	0,3	-
09.05.2025	1,412	0	111,945	0	0	109,45	0	0	24	0	70,3	67,3	0,41	0,3	-
10.05.2025	1,382	0	109,15	0	0	106,733	0	0	24	0	70,2	67,2	0,4	0,3	-
11.05.2025	1,342	0	112,405	0	0	109,912	0	0	24	0	70,3	67,4	0,41	0,3	-
12.05.2025	1,38	0	108,32	0	0	105,931	0	0	24	0	70	67	0,4	0,3	-
13.05.2025	1,4	0	111,425	0	0	108,94	0	0	24	0	70,5	67,4	0,41	0,3	-
14.05.2025	1,404	0	112,72	0	0	110,208	0	0	24	0	70,5	67,4	0,41	0,3	-
15.05.2025	1,393	0	112,63	0	0	110,134	0	0	24	0	70,1	67,1	0,41	0,3	-
16.05.2025	1,461	0	105,385	0	0	103,133	0	0	24	0	68,8	65,5	0,4	0,3	-
17.05.2025	1,395	0	109,68	0	0	107,255	0	0	24	0	70,1	67,1	0,41	0,3	-
18.05.2025	1,356	0	107,74	0	0	105,345	0	0	24	0	70,3	67,3	0,41	0,31	-
19.05.2025	1,336	0	112,56	0	0	110,058	0	0	24	0	70,3	67,4	0,42	0,3	-
20.05.2025	1,359	0	118,605	0	0	115,946	0	0	24	0	70,7	67,9	0,43	0,3	-
Итого:	41,124	0	3312,72	0	0	3239,325	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,822														

Общее время работы системы, ч	720
Период нормальной работы системы, ч	720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	10748,683	220688,365	0	0	215263,934	0	0	28302	149
20.05.2025	10789,808	224001,085	0	0	218503,257	0	0	29022	149

Подпись абонента	_____
Представитель теплоснабжения	_____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.05.2025 7:36:28