

#99136#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2024 по 20.10.2024

Потребитель	Противотуберкулезный диспансер Калининградской области, ГБУЗ
Адрес потребителя	Каштановая Аллея 156, Калининград
Номер абонента	4851
Порядковый номер	8180
Тип теплосчётчика	ТВ7
Заводской номер	18058607
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2024	1,185	0	85,97	0	0	84,06	0	0	24	2	0	0	70,3	66,9	0,42	0,29	-
22.09.2024	1,223	0	81,95	0	0	80,144	0	0	24	2	0	0	70	66,4	0,41	0,3	-
23.09.2024	1,267	0	107,875	0	0	105,462	0	0	24	2	0	0	70,5	67,7	0,43	0,3	-
24.09.2024	1,236	0	142,275	0	0	139,07	0	0	24	2	0	0	70,8	68,7	0,43	0,31	-
25.09.2024	1,293	0	139,695	0	0	136,551	0	0	24	2	0	0	70,8	68,5	0,43	0,3	-
26.09.2024	1,289	0	135,765	0	0	132,695	0	0	24	2	0	0	70,9	68,6	0,42	0,3	-
27.09.2024	1,299	0	141,595	0	0	138,369	0	0	24	2	0	0	71,4	69,1	0,43	0,3	-
28.09.2024	1,331	0	133,075	0	0	130,107	0	0	24	2	0	0	70,5	68,1	0,41	0,3	-
29.09.2024	1,372	0	136,265	0	0	133,208	0	0	24	2	0	0	70,7	68,2	0,42	0,3	-
30.09.2024	1,412	0	133,87	0	0	130,86	0	0	24	2	0	0	70,7	68,2	0,42	0,31	-
01.10.2024	1,422	0	142,775	0	0	139,552	0	0	24	2	0	0	70,9	68,5	0,42	0,29	-
02.10.2024	1,379	0	138,555	0	0	135,442	0	0	24	2	0	0	70,7	68,3	0,41	0,29	-
03.10.2024	1,658	0	135,29	0	0	132,282	0	0	24	2	0	0	70,4	67,4	0,4	0,29	-
04.10.2024	1,348	0	137,595	0	0	134,491	0	0	24	2	0	0	70,9	68,5	0,41	0,29	-
05.10.2024	1,287	0	133,705	0	0	130,7	0	0	24	2	0	0	70,8	68,5	0,4	0,29	-
06.10.2024	1,312	0	133,495	0	0	130,496	0	0	24	2	0	0	70,7	68,3	0,4	0,29	-
07.10.2024	1,362	0	146,05	0	0	142,795	0	0	24	2	0	0	70,5	68,3	0,42	0,29	-
08.10.2024	1,344	0	180,965	0	0	176,876	0	0	24	2	0	0	71,1	69,3	0,53	0,32	-
09.10.2024	10,409	0	243,765	0	0	238,219	0	0	24	2	0	0	71,3	61	0,59	0,36	-
10.10.2024	14,475	0	276,66	0	0	270,342	0	0	24	2	0	0	71,5	58,8	0,58	0,35	-
11.10.2024	14,211	0	277,525	0	0	271,215	0	0	24	2	0	0	71,4	59	0,58	0,35	-
12.10.2024	13,946	0	265,765	0	0	259,683	0	0	24	2	0	0	71,6	58,8	0,58	0,36	-
13.10.2024	13,98	0	264,52	0	0	258,481	0	0	24	2	0	0	71,6	58,7	0,57	0,36	-
14.10.2024	13,988	0	268,195	0	0	262,047	0	0	24	2	0	0	71,7	59	0,59	0,38	-
15.10.2024	13,782	0	263,075	0	0	257,071	0	0	24	2	0	0	71,5	58,7	0,59	0,38	-
16.10.2024	13,835	0	259,685	0	0	253,768	0	0	24	2	0	0	71,5	58,5	0,58	0,37	-
17.10.2024	13,877	0	261,28	0	0	255,335	0	0	24	2	0	0	71,4	58,5	0,59	0,38	-
18.10.2024	13,844	0	262,61	0	0	256,606	0	0	24	2	0	0	71,6	58,8	0,59	0,38	-
19.10.2024	13,622	0	261,125	0	0	255,195	0	0	24	2	0	0	71,4	58,7	0,59	0,38	-
20.10.2024	13,631	0	260,53	0	0	254,6	0	0	24	2	0	0	71,4	58,7	0,59	0,38	-
Итого:	187,619	0	5551,5	0	0	5425,722	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	44,812																

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2024	7893,298	169471,98	0	0	165269,005	0	0	23231	132
20.10.2024	8080,918	175023,48	0	0	170694,727	0	0	23951	132

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.10.2024 11:18:07