

#124579#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 104, МАДОУ
Серпуховская 29, Калининград
3604

Заводской номер счётчика 18063338	Показания прибора, ГДж 20.04.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.03.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2778,285	2666,4	111.885	26.723

Подпись исполнителя



#124578#

Отчёт за период с 20.03.2025 по 20.04.2025.

Номер абонента 3604
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 18063338
Номер системы 1
Отчёт сформирован 23.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.03.2025	4,4	4,218	0	64,965	0	0	63,493	0	0	24	0	71,3	55,4	0,47	0,35
22.03.2025	5,6	3,947	0	62,679	0	0	61,253	0	0	24	0	71,3	56	0,47	0,35
23.03.2025	5,7	3,929	0	62,971	0	0	61,534	0	0	24	0	71,5	56,3	0,47	0,35
24.03.2025	6,8	4,2	0	64,327	0	0	62,853	0	0	24	0	71,5	55,6	0,47	0,35
25.03.2025	5,5	4,161	0	65,651	0	0	64,17	0	0	24	0	71	55,5	0,47	0,35
26.03.2025	4,4	4,118	0	65,033	0	0	63,553	0	0	24	0	71,2	55,8	0,47	0,35
27.03.2025	6,9	4,144	0	64,825	0	0	63,351	0	0	24	0	71,3	55,7	0,47	0,35
28.03.2025	5,7	4,123	0	66,305	0	0	64,788	0	0	24	0	71,5	56,3	0,48	0,35
29.03.2025	8,9	3,734	0	63,864	0	0	62,434	0	0	24	0	70,7	56,5	0,47	0,35
30.03.2025	9,9	3,707	0	62,943	0	0	61,532	0	0	24	0	70,7	56,4	0,47	0,35
31.03.2025	6,8	4,087	0	64,899	0	0	63,419	0	0	24	0	71,3	55,9	0,47	0,35
01.04.2025	5,9	4,133	0	64,88	0	0	63,392	0	0	24	0	71,5	56	0,47	0,35
02.04.2025	-	4,017	0	66,253	0	0	64,754	0	0	24	0	71	56,2	0,47	0,35
03.04.2025	-	3,948	0	65,365	0	0	63,886	0	0	24	0	71	56,3	0,46	0,35
04.04.2025	-	3,988	0	66,07	0	0	64,579	0	0	24	0	71	56,3	0,46	0,35
05.04.2025	-	3,876	0	62,775	0	0	61,325	0	0	24	0	72	56,9	0,47	0,35
06.04.2025	-	3,916	0	61,502	0	0	60,043	0	0	24	0	72,9	57,4	0,46	0,35
07.04.2025	-	4,161	0	65,66	0	0	64,136	0	0	24	0	72,1	56,7	0,46	0,35
08.04.2025	-	4,207	0	66,886	0	0	65,364	0	0	24	0	71,4	56	0,46	0,35
09.04.2025	-	4,205	0	68,336	0	0	66,768	0	0	24	0	71,6	56,6	0,47	0,35
10.04.2025	-	4,259	0	68,976	0	0	67,397	0	0	24	0	71,6	56,5	0,47	0,36
11.04.2025	-	4,265	0	71,339	0	0	69,703	0	0	24	0	71,7	57,1	0,48	0,36
12.04.2025	-	3,888	0	65,335	0	0	63,846	0	0	24	0	71,3	56,8	0,47	0,35
13.04.2025	-	3,777	0	66,641	0	0	65,123	0	0	24	0	71,3	57,5	0,47	0,35
14.04.2025	-	3,853	0	67,87	0	0	66,325	0	0	24	0	71,3	57,4	0,46	0,35
15.04.2025	-	3,755	0	64,031	0	0	62,563	0	0	24	0	71,6	57,3	0,44	0,34
16.04.2025	-	3,676	0	63,791	0	0	62,344	0	0	24	0	71,2	57,1	0,43	0,34
17.04.2025	-	1,884	0	69,244	0	0	67,66	0	0	24	0	71,5	64,8	0,45	0,34
18.04.2025	-	0,7	0	66,95	0	0	65,419	0	0	24	0	71,6	69	0,44	0,34
19.04.2025	-	0,494	0	60,945	0	0	59,561	0	0	24	0	71,2	69,2	0,43	0,34
20.04.2025	-	0,516	0	62,616	0	0	61,189	0	0	24	0	71,3	69,3	0,44	0,34
Итого:	6,4	111,886	0	2023,927	0	0	1977,757	0	0	744	0	71,4	57,93	0,46	0,35

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	2666,4	38641,293	0	0	37743,905	0	0	22884	481
20.04.2025	2778,285	40665,22	0	0	39721,662	0	0	23628	481

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения