

#130894#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель	Городская клиническая больница скорой медицинской помощи, ГБУЗ КО
Адрес потребителя	А. Невского 90, Калининград (Административный корпус)
Номер абонента	6144
Порядковый номер	8211
Тип теплосчётчика	ТВ7
Заводской номер	18061740
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2025	1,478	0	22,159	0	0	21,672	0	0	24	0	0	0	69,9	53,7	0,5	0,37	-
22.04.2025	1,501	0	22,372	0	0	21,881	0	0	24	0	0	0	69,9	53,6	0,49	0,37	-
23.04.2025	1,56	0	23,05	0	0	22,543	0	0	24	0	0	0	69,9	53,4	0,5	0,37	-
24.04.2025	1,583	0	23,185	0	0	22,673	0	0	24	0	0	0	70	53,4	0,5	0,37	-
25.04.2025	1,553	0	22,92	0	0	22,416	0	0	24	0	0	0	69,9	53,4	0,49	0,37	-
26.04.2025	1,504	0	22,295	0	0	21,807	0	0	24	0	0	0	69,9	53,5	0,5	0,37	-
27.04.2025	1,58	0	20,971	0	0	20,493	0	0	24	0	0	0	71,5	53,1	0,5	0,36	-
28.04.2025	1,593	0	23,265	0	0	22,753	0	0	24	0	0	0	70	53,3	0,5	0,36	-
29.04.2025	1,57	0	22,986	0	0	22,481	0	0	24	0	0	0	70	53,4	0,5	0,36	-
30.04.2025	1,625	0	23,635	0	0	23,114	0	0	24	0	0	0	70	53,3	0,5	0,37	-
01.05.2025	1,59	0	23,101	0	0	22,591	0	0	24	0	0	0	70,1	53,3	0,5	0,37	-
02.05.2025	1,538	0	22,599	0	0	22,1	0	0	24	0	0	0	70,1	53,5	0,5	0,37	-
03.05.2025	1,494	0	39,3	0	0	38,637	0	0	24	0	0	0	60	50,8	0,49	0,36	-
04.05.2025	1,617	0	23,318	0	0	22,802	0	0	24	0	0	0	70,1	53,2	0,5	0,36	-
05.05.2025	1,661	0	23,854	0	0	23,328	0	0	24	0	0	0	70,1	53,1	0,5	0,37	-
06.05.2025	1,637	0	23,695	0	0	23,173	0	0	24	0	0	0	70	53,2	0,5	0,37	-
07.05.2025	1,615	0	23,42	0	0	22,905	0	0	24	0	0	0	70	53,2	0,5	0,37	-
08.05.2025	1,659	0	23,901	0	0	23,375	0	0	24	0	0	0	70,1	53,1	0,5	0,37	-
09.05.2025	1,688	0	24,147	0	0	23,616	0	0	24	0	0	0	70,1	53	0,5	0,37	-
10.05.2025	1,718	0	24,433	0	0	23,895	0	0	24	0	0	0	70,1	52,9	0,5	0,37	-
11.05.2025	1,669	0	23,935	0	0	23,407	0	0	24	0	0	0	70,1	53,1	0,5	0,36	-
12.05.2025	1,783	0	25,362	0	0	24,805	0	0	24	0	0	0	70	52,9	0,5	0,37	-
13.05.2025	3,884	0	42,232	0	0	41,311	0	0	24	0	0	0	69,6	47,2	0,5	0,35	-
14.05.2025	5,366	0	55,722	0	0	54,528	0	0	24	0	0	0	68,9	45,5	0,5	0,34	-
15.05.2025	5,583	0	57,888	0	0	56,651	0	0	24	0	0	0	68,9	45,4	0,5	0,35	-
16.05.2025	5,71	0	58,127	0	0	56,872	0	0	24	0	0	0	69,3	45,4	0,5	0,35	-
17.05.2025	5,195	0	53,236	0	0	52,084	0	0	24	0	0	0	69,4	45,6	0,5	0,35	-
18.05.2025	5,172	0	52,965	0	0	51,816	0	0	24	0	0	0	69,5	45,7	0,5	0,35	-
19.05.2025	3,426	0	38,734	0	0	37,888	0	0	24	0	0	0	69,7	48,1	0,5	0,36	-
20.05.2025	1,652	0	23,767	0	0	23,243	0	0	24	0	0	0	70,1	53,2	0,5	0,35	-
Итого:	71,204	0	910,574	0	0	890,86	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,007																

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	11240,313	191295,169	0	8,143	187169,377	0	8,029	30219	7
20.05.2025	11311,517	192205,745	0	8,143	188060,237	0	8,029	30939	7

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.05.2025 12:57:34