

#126407#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Лучший дом Жилищный трест, ООО, УК

Ясная 3, Калининград

1169

7841

ТВ7

16029179

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	8,841	0	230,249	0	0	225,088	0	0	24	0	0	0	70,7	61,3	0,46	0,35	6,8
25.03.2025	8,515	0	200,615	0	0	196,115	0	0	24	0	0	0	70,7	60,3	0,46	0,35	5,5
26.03.2025	8,996	0	245,158	0	0	239,671	0	0	24	0	0	0	70,7	61,8	0,46	0,35	4,4
27.03.2025	9,016	0	244,209	0	0	238,684	0	0	24	0	0	0	71,1	62,1	0,46	0,34	6,9
28.03.2025	8,404	0	198,769	0	0	194,339	0	0	24	0	0	0	70,5	60,2	0,46	0,34	5,7
29.03.2025	7,835	0	169,876	0	0	166,076	0	0	24	0	0	0	70,6	59,4	0,47	0,34	8,9
30.03.2025	8,578	0	222,929	0	0	217,961	0	0	24	0	0	0	70,4	61	0,46	0,34	9,9
31.03.2025	8,645	0	222,137	0	0	217,143	0	0	24	0	0	0	70,8	61,3	0,46	0,34	6,8
01.04.2025	8,838	0	240,255	0	0	234,888	0	0	24	0	0	0	70,6	61,6	0,46	0,34	5,9
02.04.2025	6,678	0	147,74	0	0	144,437	0	0	24	0	0	0	70,7	59,6	0,47	0,34	-
03.04.2025	5,401	0	69,118	0	0	67,589	0	0	24	0	0	0	70,3	51,2	0,48	0,33	-
04.04.2025	5,015	0	55,014	0	0	53,801	0	0	24	0	0	0	70,2	48	0,48	0,33	-
05.04.2025	6,11	0	62,621	0	0	61,14	0	0	24	0	0	0	72,9	49,1	0,47	0,33	-
06.04.2025	6,603	0	61,958	0	0	60,397	0	0	24	0	0	0	75,5	49,4	0,47	0,33	-
07.04.2025	6,063	0	55,125	0	0	53,768	0	0	24	0	0	0	74,4	47,5	0,48	0,32	-
08.04.2025	6,631	0	70,449	0	0	68,795	0	0	24	0	0	0	72,5	49,5	0,47	0,33	-
09.04.2025	6,742	0	77,012	0	0	75,211	0	0	24	0	0	0	72,4	51	0,47	0,33	-
10.04.2025	6,917	0	72,169	0	0	70,453	0	0	24	0	0	0	73,1	49,7	0,47	0,33	-
11.04.2025	5,999	0	64,347	0	0	62,892	0	0	24	0	0	0	71,1	48,3	0,48	0,33	-
12.04.2025	5,427	0	64,502	0	0	63,073	0	0	24	0	0	0	70,3	49,8	0,48	0,32	-
13.04.2025	4,303	0	55,909	0	0	54,679	0	0	24	0	0	0	70	51,3	0,48	0,32	-
14.04.2025	5,399	0	66,865	0	0	65,384	0	0	24	0	0	0	70,2	50,5	0,47	0,32	-
15.04.2025	5,904	0	80,732	0	0	78,951	0	0	24	0	0	0	70,1	52,2	0,44	0,32	-
16.04.2025	5,588	0	69,04	0	0	67,519	0	0	24	0	0	0	70	50,2	0,43	0,32	-
17.04.2025	3,345	0	46,796	0	0	45,771	0	0	24	0	0	0	69,8	52,3	0,43	0,32	-
18.04.2025	1,486	0	27,608	0	0	27,013	0	0	24	0	0	0	69,1	56	0,42	0,32	-
19.04.2025	1,702	0	34,004	0	0	33,269	0	0	24	0	0	0	69,3	57,1	0,42	0,32	-
20.04.2025	1,541	0	29,418	0	0	28,781	0	0	24	0	0	0	69,3	56,5	0,42	0,32	-
21.04.2025	1,557	0	30,459	0	0	29,799	0	0	24	0	0	0	69,3	56,9	0,42	0,31	-
22.04.2025	1,494	0	32,018	0	0	31,323	0	0	24	0	0	0	69,3	57,9	0,42	0,31	-
23.04.2025	1,54	0	29,173	0	0	28,542	0	0	24	0	0	0	69,3	56,4	0,42	0,31	-
Итого:	179,113	0	3276,274	0	0	3202,552	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	42,78																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	1680,174	33676,773	0	0	32857,659	0	0	6001	7
23.04.2025	1859,284	36953,046	0	0	36060,212	0	0	6745	7

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:35:44