

#90371#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.07.2024 по 31.07.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Лучший дом Жилищный трест, ООО, УК
Ясная 3, Калининград
1169

Заводской номер счётчика 16029179	Показания прибора, ГДж 31.07.2024	Предыдущие показания, ГДж 23.07.2024	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	17,435	8,423	9.012	2.152

Подпись исполнителя



#90370#

Отчёт за период с 23.07.2024 по 31.07.2024.

Номер абонента 1169
Порядковый номер 7841
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 16029179
Номер системы 1
Отчёт сформирован 01.08.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin,	Tmax,	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.07.2024	-	1,058	0	17,083	0	0	16,718	0	0	24	0	0	0	68,7	53,6	0,36	0,32
25.07.2024	-	1,123	0	18,141	0	0	17,755	0	0	24	0	0	0	68,6	53,5	0,36	0,32
26.07.2024	-	1,148	0	19,041	0	0	18,632	0	0	24	0	0	0	68,9	54,2	0,36	0,32
27.07.2024	-	1,052	0	16,729	0	0	16,371	0	0	24	0	0	0	68,8	53,5	0,36	0,32
28.07.2024	-	1,192	0	19,104	0	0	18,693	0	0	24	0	0	0	69	53,8	0,36	0,32
29.07.2024	-	1,162	0	19,307	0	0	18,892	0	0	24	0	0	0	68,9	54,3	0,37	0,32
30.07.2024	-	1,169	0	21,476	0	0	21,016	0	0	24	0	0	0	68,8	55,5	0,37	0,32
31.07.2024	-	1,107	0	18,538	0	0	18,14	0	0	24	0	0	0	69	54,4	0,37	0,32
Итого:	-	9,011	0	149,419	0	0	146,217	0	0	192	0	0	0	68,84	54,1	0,36	0,32

Общее время работы системы 192 час.

Период нормальной работы системы 192 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2024	8,423	135,584	0	0	132,686	0	0	176	0
31.07.2024	17,435	285,002	0	0	278,903	0	0	368	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____