

#126409#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Атла, ООО

Ленинский проспект 42Б, Калининград

415

8240

ТВ7 (ASCII)

18062042

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т   | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.03.2025 | 7,643   | 0         | 78,855   | 0       | 0       | 77,049   | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,5   | 47,9   | 0,47    | 0,35    | 4,4         |
| 22.03.2025 | 7,624   | 0         | 81,491   | 0       | 0       | 79,621   | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,6   | 48,8   | 0,47    | 0,35    | 5,6         |
| 23.03.2025 | 7,239   | 0         | 79,262   | 0       | 0       | 77,439   | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,7   | 49,4   | 0,48    | 0,35    | 5,7         |
| 24.03.2025 | 7,314   | 0         | 76,33    | 0       | 0       | 74,575   | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,7   | 48,3   | 0,47    | 0,35    | 6,8         |
| 25.03.2025 | 7,286   | 0         | 73,28    | 0       | 0       | 71,621   | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,1   | 46,8   | 0,48    | 0,35    | 5,5         |
| 26.03.2025 | 7,11    | 0         | 68,315   | 0       | 0       | 66,763   | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,2   | 45,8   | 0,48    | 0,35    | 4,4         |
| 27.03.2025 | 7,266   | 0         | 75,062   | 0       | 0       | 73,349   | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,4   | 47,8   | 0,47    | 0,35    | 6,9         |
| 28.03.2025 | 6,335   | 0         | 64,938   | 0       | 0       | 63,456   | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,4   | 47,6   | 0,48    | 0,35    | 5,7         |
| 29.03.2025 | 5,736   | 0         | 69,366   | 0       | 0       | 67,806   | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,8   | 50,7   | 0,48    | 0,35    | 8,9         |
| 30.03.2025 | 6,391   | 0         | 68,9     | 0       | 0       | 67,352   | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,8   | 48,1   | 0,47    | 0,35    | 9,9         |
| 31.03.2025 | 6,653   | 0         | 65,588   | 0       | 0       | 64,099   | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,3   | 46,5   | 0,47    | 0,35    | 6,8         |
| 01.04.2025 | 7,208   | 0         | 73,158   | 0       | 0       | 71,481   | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,6   | 47,6   | 0,47    | 0,35    | 5,9         |
| 02.04.2025 | 6,316   | 0         | 65,034   | 0       | 0       | 63,56    | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,1   | 47,4   | 0,47    | 0,35    | -           |
| 03.04.2025 | 5,551   | 0         | 59,165   | 0       | 0       | 57,831   | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,9   | 48     | 0,47    | 0,35    | -           |
| 04.04.2025 | 6,315   | 0         | 66,863   | 0       | 0       | 65,352   | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,1   | 48     | 0,47    | 0,35    | -           |
| 05.04.2025 | 8,029   | 0         | 91,941   | 0       | 0       | 89,79    | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,4   | 51,1   | 0,47    | 0,35    | -           |
| 06.04.2025 | 8,94    | 0         | 97,286   | 0       | 0       | 94,944   | 0      | 0      | 24       | 0       | 73,5   | 51,1   | 0,46    | 0,35    | -           |
| 07.04.2025 | 8,162   | 0         | 84,739   | 0       | 0       | 82,756   | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,4   | 48,8   | 0,47    | 0,35    | -           |
| 08.04.2025 | 7,999   | 0         | 81,09    | 0       | 0       | 79,231   | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,6   | 47,5   | 0,46    | 0,35    | -           |
| 09.04.2025 | 7,981   | 0         | 84,902   | 0       | 0       | 82,95    | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,8   | 48,8   | 0,47    | 0,35    | -           |
| 10.04.2025 | 8,643   | 0         | 97,241   | 0       | 0       | 94,994   | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,9   | 50,2   | 0,47    | 0,35    | -           |
| 11.04.2025 | 7,733   | 0         | 78,154   | 0       | 0       | 76,36    | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,7   | 47,5   | 0,48    | 0,35    | -           |
| 12.04.2025 | 6,889   | 0         | 68,52    | 0       | 0       | 66,963   | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,3   | 46,7   | 0,47    | 0,35    | -           |
| 13.04.2025 | 5,491   | 0         | 64,743   | 0       | 0       | 63,269   | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,3   | 50,6   | 0,48    | 0,35    | -           |
| 14.04.2025 | 4,368   | 0         | 47,804   | 0       | 0       | 46,733   | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,7   | 48,4   | 0,47    | 0,34    | -           |
| 15.04.2025 | 2,698   | 0         | 29,529   | 0       | 0       | 28,873   | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,3   | 48     | 0,44    | 0,33    | -           |
| 16.04.2025 | 0,252   | 0         | 10,044   | 0       | 0       | 9,853    | 0      | 0      | 24       | 0       | 64,6   | 58,5   | 0,43    | 0,33    | -           |
| 17.04.2025 | 0,358   | 0         | 15,462   | 0       | 0       | 15,144   | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,5   | 61,9   | 0,45    | 0,33    | -           |
| 18.04.2025 | 0,426   | 0         | 16,795   | 0       | 0       | 16,445   | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,9   | 61,7   | 0,44    | 0,33    | -           |
| 19.04.2025 | 0,488   | 0         | 22,436   | 0       | 0       | 21,955   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69     | 63,7   | 0,44    | 0,33    | -           |
| 20.04.2025 | 0,494   | 0         | 21,31    | 0       | 0       | 20,85    | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,1   | 63,5   | 0,44    | 0,33    | -           |
| Итого:     | 180,938 | 0         | 1977,603 | 0       | 0       | 1932,464 | 0      | 0      | 744      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 43,216  |           |          |         |         |          |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж   | V1, м3    | V2, м3 | V3, м3 | M1, т     | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.03.2025 | 4774,852 | 47854,516 | 0      | 0      | 46699,73  | 0     | 0     | 25766   | 114    |
| 20.04.2025 | 4955,79  | 49832,119 | 0      | 0      | 48632,193 | 0     | 0     | 26510   | 114    |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 8:01:58