

#130893#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Атла, ООО

Ленинский проспект 42Б, Калининград

415

8240

ТВ7 (ASCII)

18062042

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2025	0,415	0	21,25	0	0	20,795	0	0	24	0	68,9	64,2	0,45	0,33	-
22.04.2025	0,426	0	17,196	0	0	16,834	0	0	24	0	68,3	62,2	0,43	0,33	-
23.04.2025	0,355	0	20,471	0	0	20,038	0	0	24	0	68,5	64,3	0,43	0,33	-
24.04.2025	0,348	0	17,394	0	0	17,027	0	0	24	0	68,3	63,4	0,43	0,33	-
25.04.2025	0,38	0	20,038	0	0	19,613	0	0	24	0	68,5	63,9	0,43	0,33	-
26.04.2025	0,447	0	22,53	0	0	22,039	0	0	24	0	69,4	64,6	0,42	0,33	-
27.04.2025	0,496	0	22,256	0	0	21,777	0	0	24	0	69,1	63,6	0,41	0,33	-
28.04.2025	0,351	0	22,263	0	0	21,785	0	0	24	0	68,9	65,1	0,41	0,33	-
29.04.2025	0,434	0	21,679	0	0	21,208	0	0	24	0	69,3	64,4	0,43	0,33	-
30.04.2025	0,336	0	24,663	0	0	24,125	0	0	24	0	69,5	66,2	0,42	0,33	-
01.05.2025	0,275	0	18,381	0	0	17,992	0	0	24	0	68,4	64,8	0,42	0,33	-
02.05.2025	0,373	0	21,206	0	0	20,75	0	0	24	0	69,1	64,8	0,42	0,33	-
03.05.2025	0,415	0	28,528	0	0	27,9	0	0	24	0	69,9	66,4	0,43	0,33	-
04.05.2025	0,381	0	28,31	0	0	27,696	0	0	24	0	69,4	66,2	0,42	0,33	-
05.05.2025	0,327	0	20,926	0	0	20,477	0	0	24	0	69	65,2	0,42	0,33	-
06.05.2025	0,322	0	23,584	0	0	23,069	0	0	24	0	69,6	66,3	0,41	0,33	-
07.05.2025	0,399	0	20,815	0	0	20,368	0	0	24	0	69	64,4	0,41	0,33	-
08.05.2025	0,371	0	21,601	0	0	21,142	0	0	24	0	68,7	64,5	0,4	0,33	-
09.05.2025	0,405	0	22,702	0	0	22,216	0	0	24	0	68,9	64,6	0,4	0,33	-
10.05.2025	0,329	0	22,493	0	0	22,007	0	0	24	0	69,2	65,7	0,4	0,33	-
11.05.2025	0,318	0	20,946	0	0	20,498	0	0	24	0	68,8	65,1	0,41	0,33	-
12.05.2025	0,249	0	19,968	0	0	19,544	0	0	24	0	68,6	65,5	0,41	0,33	-
13.05.2025	0,374	0	20,33	0	0	19,9	0	0	24	0	68,5	64	0,4	0,33	-
14.05.2025	0,335	0	21,205	0	0	20,748	0	0	24	0	69,3	65,4	0,41	0,33	-
15.05.2025	0,324	0	23,19	0	0	22,689	0	0	24	0	69,2	65,8	0,41	0,33	-
16.05.2025	0,408	0	23,999	0	0	23,483	0	0	24	0	69,1	65	0,41	0,33	-
17.05.2025	0,391	0	23,87	0	0	23,352	0	0	24	0	69,4	65,4	0,41	0,33	-
18.05.2025	0,408	0	29,403	0	0	28,756	0	0	24	0	69,9	66,5	0,4	0,33	-
19.05.2025	0,269	0	24,82	0	0	24,279	0	0	24	0	69,6	67	0,41	0,33	-
20.05.2025	0,356	0	23,995	0	0	23,48	0	0	24	0	69,1	65,5	0,41	0,33	-
Итого:	11,017	0	670,012	0	0	655,587	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,631														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	4955,79	49832,119	0	0	48632,193	0	0	26510	114
20.05.2025	4966,805	50502,129	0	0	49287,781	0	0	27230	114

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.05.2025 12:57:44