

#126408#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Фрунзе 28 Завершение строительства и эксплуатация объекта недвижимости, ТСН
Фрунзе, 28, Калининград
5968
8155
ТЭСМА-106
230075
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	1,215	39,485	38,667	24	24	0	0	0	0	0	68	41	0,67	0,37	5,6
22.03.2025	1,279	42,034	41,131	24	24	0	0	0	0	0	69	42	0,68	0,37	5,7
23.03.2025	1,18	43,515	42,657	24	23,99	0	0	0	0	0	66	42	0,68	0,37	6,8
24.03.2025	1,325	44,351	43,414	24	24	0	0	0	0	0	68	42	0,66	0,36	5,5
25.03.2025	1,214	41,42	40,544	24	24	0	0	0	0	0	68	43	0,66	0,36	4,4
26.03.2025	1,229	38,609	37,792	24	24	0	0	0	0	0	68	40	0,66	0,36	6,9
27.03.2025	1,259	41,762	40,883	24	24	0	0	0	0	0	68	42	0,67	0,36	5,7
28.03.2025	0,998	30,341	29,7	24	24	0	0	0	0	0	68	39	0,67	0,36	8,9
29.03.2025	0,906	27,97	27,382	24	24	0	0	0	0	0	68	40	0,69	0,36	9,9
30.03.2025	1,152	34,939	34,199	24	24	0	0	0	0	0	68	40	0,7	0,36	6,8
31.03.2025	1,22	38,558	37,744	24	24	0	0	0	0	0	68	41	0,69	0,36	5,9
01.04.2025	1,286	42,254	41,361	24	24	0	0	0	0	0	68	42	0,68	0,36	-
02.04.2025	1,105	35,403	34,654	24	24	0	0	0	0	0	68	41	0,67	0,36	-
03.04.2025	0,916	27,376	26,792	24	24	0	0	0	0	0	69	39	0,68	0,36	-
04.04.2025	1,1	31,281	30,591	24	24	0	0	0	0	0	70	39	0,69	0,35	-
05.04.2025	1,372	44,69	43,681	24	24	0	0	0	0	0	71	44	0,69	0,35	-
06.04.2025	1,469	47,448	46,315	24	24	0	0	0	0	0	73	46	0,66	0,35	-
07.04.2025	1,465	45,747	44,664	24	24	0	0	0	0	0	73	45	0,66	0,36	-
08.04.2025	1,425	46,149	45,104	24	24	0	0	0	0	0	71	44	0,67	0,36	-
09.04.2025	1,434	48,426	47,37	24	24	0	0	0	0	0	70	44	0,66	0,36	-
10.04.2025	1,595	54,433	53,197	24	24	0	0	0	0	0	71	45	0,67	0,36	-
11.04.2025	1,317	43,193	42,232	24	24	0	0	0	0	0	70	44	0,66	0,36	-
12.04.2025	1,241	39,831	38,947	24	24	0	0	0	0	0	70	43	0,67	0,36	-
13.04.2025	0,743	21,85	21,367	24	24	0	0	0	0	0	70	40	0,68	0,36	-
14.04.2025	0,621	16,414	16,055	24	24	0	0	0	0	0	70	36	0,7	0,36	-
15.04.2025	0,505	14,238	13,927	24	24	0	0	0	0	0	70	39	0,71	0,35	-
16.04.2025	0,058	1,755	1,722	24	24	0	0	0	0	1	65	36	0,66	0,32	-
17.04.2025	0,058	2,167	2,125	24	24	0	0	0	0	1	65	41	0,61	0,3	-
18.04.2025	0,051	1,655	1,623	24	24	0	0	0	0	1	65	38	0,62	0,3	-
19.04.2025	0,044	1,442	1,415	24	24	0	0	0	0	1	65	38	0,61	0,3	-
20.04.2025	0,032	1,232	1,209	24	24	0	0	0	0	1	64	42	0,6	0,3	-
Итого:	30,814	989,968	968,464	744	743,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,5														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч743,99

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	145,07	4594,682	4481,004	2193,11	0
20.04.2025	175,884	5584,652	5449,47	2937,1	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 8:01:16