

#13230#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2022 по 20.05.2022

Потребитель Фрунзе 28 Завершение строительства и эксплуатация объекта недвижимости, ТСН
 Адрес потребителя Фрунзе, 28, Калининград
 Номер абонента 5968
 Порядковый номер 8155
 Тип теплосчётчика ТЭСМА-106
 Заводской номер 230075
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.04.2022	0,65	17,615	17,229	24	24	0	0	0	0	0	70	37	0	0,69	0	0,34	-
22.04.2022	0,755	20,623	20,173	24	24	0	0	0	0	0	70	37	0	0,68	0	0,34	-
23.04.2022	0,885	25,003	24,455	24	24	0	0	0	0	0	70	39	0	0,69	0	0,34	-
24.04.2022	0,925	26,386	25,8	24	24	0	0	0	0	0	70	39	0	0,69	0	0,34	-
25.04.2022	1,105	33,146	32,416	24	24	0	0	0	0	0	70	41	0	0,69	0	0,34	-
26.04.2022	0,646	19,263	18,835	24	24	0	0	0	0	0	70	41	0	0,65	0	0,33	-
27.04.2022	0,012	0,375	0,368	24	24	0	0	0	0	1	66	37	0	0,61	0	0,3	-
28.04.2022	0,012	0,377	0,371	24	24	0	0	0	0	1	65	36	0	0,6	0	0,29	-
29.04.2022	0,018	0,496	0,485	24	24	0	0	0	0	1	66	34	0	0,58	0	0,3	-
30.04.2022	0,011	0,317	0,311	24	24	0	0	0	0	1	65	35	0	0,57	0	0,3	-
01.05.2022	0,013	0,357	0,35	24	24	0	0	0	0	1	65	35	0	0,57	0	0,31	-
02.05.2022	0,009	0,271	0,265	24	24	0	0	0	0	1	65	36	0	0,57	0	0,3	-
03.05.2022	0,014	0,386	0,378	24	24	0	0	0	0	1	65	34	0	0,57	0	0,3	-
04.05.2022	0,017	0,547	0,536	24	24	0	0	0	0	1	65	37	0	0,57	0	0,3	-
05.05.2022	0,008	0,28	0,274	24	24	0	0	0	0	1	65	40	0	0,57	0	0,3	-
06.05.2022	0,02	0,565	0,554	24	24	0	0	0	0	1	66	34	0	0,58	0	0,3	-
07.05.2022	0,008	0,256	0,251	24	24	0	0	0	0	1	65	38	0	0,58	0	0,3	-
08.05.2022	0,016	2,974	2,909	24	24	0	0	0	0	1	70	65	0	0,58	0	0,31	-
09.05.2022	0,018	5,197	5,083	24	24	0	0	0	0	16	69	67	0	0,58	0	0,31	-
10.05.2022	0,008	0,256	0,251	24	24	0	0	0	0	1	65	40	0	0,58	0	0,31	-
11.05.2022	0,011	0,369	0,361	24	24	0	0	0	0	1	65	39	0	0,58	0	0,3	-
12.05.2022	0,009	0,316	0,31	24	24	0	0	0	0	1	65	38	0	0,59	0	0,3	-
13.05.2022	0,014	0,429	0,42	24	24	0	0	0	0	1	66	38	0	0,59	0	0,31	-
14.05.2022	0,012	0,338	0,332	24	24	0	0	0	0	1	66	34	0	0,59	0	0,3	-
15.05.2022	0,015	0,368	0,361	24	24	0	0	0	0	1	66	32	0	0,59	0	0,31	-
16.05.2022	0,016	0,489	0,479	24	24	0	0	0	0	1	66	36	0	0,59	0	0,31	-
17.05.2022	0,013	0,39	0,383	24	24	0	0	0	0	1	66	37	0	0,59	0	0,31	-
18.05.2022	0,021	2,236	2,186	24	24	0	0	0	0	1	71	62	0	0,6	0	0,31	-
19.05.2022	0,011	0,386	0,379	24	24	0	0	0	0	1	65	39	0	0,6	0	0,31	-
20.05.2022	0,017	0,546	0,536	24	24	0	0	0	0	1	66	38	0	0,6	0	0,31	-
Итого:	5,289	160,557	157,041	720	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,549																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2022	138,474	4707,7	4597,591	2243,94	0
20.05.2022	143,763	4868,258	4754,632	2963,94	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 23.05.2022 7:31:56