

#130892#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель	Фрунзе 28 Завершение строительства и эксплуатация объекта недвижимости, ТСН
Адрес потребителя	Фрунзе, 28, Калининград
Номер абонента	5968
Порядковый номер	8155
Тип теплосчётчика	ТЭСМА-106
Заводской номер	230075
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.04.2025	0,103	3,097	3,039	24	24	0	0	0	0	1	64	35	0,6	0,3	-
22.04.2025	0,057	1,519	1,488	24	24	0	0	0	0	1	65	33	0,58	0,31	-
23.04.2025	0,062	1,701	1,667	24	24	0	0	0	0	1	65	33	0,56	0,32	-
24.04.2025	0,049	1,442	1,415	24	24	0	0	0	0	1	65	36	0,56	0,32	-
25.04.2025	0,05	1,633	1,601	24	24	0	0	0	0	1	65	38	0,56	0,32	-
26.04.2025	0,056	1,814	1,78	24	24	0	0	0	0	1	65	38	0,55	0,32	-
27.04.2025	0,024	0,784	0,769	24	24	0	0	0	0	1	65	38	0,55	0,32	-
28.04.2025	0,049	1,424	1,397	24	24	0	0	0	0	1	65	35	0,55	0,32	-
29.04.2025	0,074	1,979	1,94	24	24	0	0	0	0	1	66	33	0,55	0,32	-
30.04.2025	0,055	1,495	1,464	24	24	0	0	0	0	1	67	35	0,55	0,32	-
01.05.2025	0,039	1,12	1,098	24	24	0	0	0	0	1	66	35	0,56	0,32	-
02.05.2025	0,046	1,326	1,299	24	24	0	0	0	0	1	66	36	0,55	0,32	-
03.05.2025	0,045	1,626	1,595	22,79	22,79	0	0	0	0	1	64	40	0,56	0,32	-
04.05.2025	0,027	1,004	0,985	24	24	0	0	0	0	1	66	42	0,54	0,31	-
05.05.2025	0,068	1,975	1,935	24	24	0	0	0	0	1	66	36	0,55	0,32	-
06.05.2025	0,056	1,559	1,528	24	24	0	0	0	0	1	66	35	0,55	0,32	-
07.05.2025	0,074	2,392	2,345	24	24	0	0	0	0	1	66	38	0,55	0,32	-
08.05.2025	0,063	1,813	1,776	24	24	0	0	0	0	1	67	36	0,54	0,31	-
09.05.2025	0,057	2,196	2,153	24	24	0	0	0	0	1	66	43	0,58	0,33	-
10.05.2025	0,069	2,361	2,314	24	24	0	0	0	0	1	66	40	0,58	0,33	-
11.05.2025	0,06	2,146	2,104	24	24	0	0	0	0	1	66	41	0,58	0,33	-
12.05.2025	0,068	2,036	1,995	24	24	0	0	0	0	1	66	37	0,58	0,33	-
13.05.2025	0,133	3,251	3,185	24	24	0	0	0	0	1	67	31	0,58	0,33	-
14.05.2025	0,07	2,001	1,96	24	24	0	0	0	0	1	67	36	0,58	0,33	-
15.05.2025	0,049	1,551	1,521	24	24	0	0	0	0	1	66	38	0,57	0,32	-
16.05.2025	0,057	1,683	1,649	24	24	0	0	0	0	1	67	37	0,56	0,32	-
17.05.2025	0,036	1,128	1,106	24	24	0	0	0	0	1	66	38	0,56	0,32	-
18.05.2025	0,027	0,873	0,855	24	24	0	0	0	0	1	66	39	0,58	0,33	-
19.05.2025	0,054	1,703	1,669	24	24	0	0	0	0	1	66	39	0,58	0,33	-
20.05.2025	0,047	1,419	1,39	24	24	0	0	0	0	1	67	38	0,58	0,33	-
Итого:	1,724	52,051	51,022	718,79	718,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,483														

Общее время работы системы, ч	720
Период нормальной работы системы, ч	718,79

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	175,884	5584,652	5449,47	2937,1	0
20.05.2025	177,608	5636,704	5500,492	3655,89	0

Подпись абонента	
Представитель теплоснабжения	

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.05.2025 12:46:05