

#28748#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2023 по 20.08.2023

|                   |                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Потребитель       | Фрунзе 28 Завершение строительства и эксплуатация объекта недвижимости, ТСН |
| Адрес потребителя | Фрунзе, 28, Калининград                                                     |
| Номер абонента    | 5968                                                                        |
| Порядковый номер  | 8155                                                                        |
| Тип теплосчётчика | ТЭСМА-106                                                                   |
| Заводской номер   | 230075                                                                      |
| Номер системы     | 1                                                                           |

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | Q, МВт*ч | V1, м3 | M1, т | TRab | TNar, ч | Tmin | Tmax | Tdt | Ttn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|--------|-------|------|---------|------|------|-----|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.07.2023 | 0,007    | 0,223  | 0,218 | 24   | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 1      | 64     | 37     | 0,61    | 0,32    | -           |
| 22.07.2023 | 0,008    | 0,24   | 0,236 | 24   | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 1      | 64     | 36     | 0,63    | 0,32    | -           |
| 23.07.2023 | 0,006    | 0,18   | 0,177 | 24   | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 1      | 64     | 35     | 0,63    | 0,32    | -           |
| 24.07.2023 | 0,011    | 0,336  | 0,329 | 24   | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 1      | 64     | 36     | 0,63    | 0,32    | -           |
| 25.07.2023 | 0,014    | 0,441  | 0,434 | 24   | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 1      | 64     | 35     | 0,63    | 0,32    | -           |
| 26.07.2023 | 0,012    | 0,396  | 0,388 | 24   | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 1      | 62     | 36     | 0,63    | 0,32    | -           |
| 27.07.2023 | 0,014    | 0,445  | 0,438 | 24   | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 1      | 64     | 35     | 0,62    | 0,32    | -           |
| 28.07.2023 | 0,016    | 0,471  | 0,463 | 24   | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 1      | 64     | 35     | 0,63    | 0,32    | -           |
| 29.07.2023 | 0,01     | 0,291  | 0,285 | 24   | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 1      | 64     | 35     | 0,63    | 0,32    | -           |
| 30.07.2023 | 0,007    | 0,203  | 0,2   | 24   | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 1      | 64     | 35     | 0,63    | 0,32    | -           |
| 31.07.2023 | 0,01     | 0,332  | 0,325 | 24   | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 1      | 63     | 37     | 0,63    | 0,32    | -           |
| 01.08.2023 | 0,011    | 0,35   | 0,344 | 24   | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 1      | 64     | 36     | 0,62    | 0,32    | -           |
| 02.08.2023 | 0,007    | 0,23   | 0,227 | 24   | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 1      | 63     | 36     | 0,63    | 0,32    | -           |
| 03.08.2023 | 0,014    | 0,457  | 0,447 | 24   | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 1      | 63     | 36     | 0,61    | 0,32    | -           |
| 04.08.2023 | 0,012    | 0,383  | 0,376 | 24   | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 1      | 64     | 36     | 0,61    | 0,32    | -           |
| 05.08.2023 | 0,006    | 0,203  | 0,199 | 24   | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 1      | 63     | 38     | 0,61    | 0,33    | -           |
| 06.08.2023 | 0,004    | 0,146  | 0,144 | 24   | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 1      | 62     | 40     | 0,61    | 0,33    | -           |
| 07.08.2023 | 0,01     | 0,324  | 0,318 | 24   | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 1      | 63     | 36     | 0,6     | 0,33    | -           |
| 08.08.2023 | 0,011    | 0,35   | 0,344 | 24   | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 1      | 63     | 34     | 0,6     | 0,33    | -           |
| 09.08.2023 | 0,009    | 0,281  | 0,276 | 24   | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 1      | 63     | 36     | 0,6     | 0,33    | -           |
| 10.08.2023 | 0,013    | 0,396  | 0,389 | 24   | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 1      | 64     | 35     | 0,6     | 0,33    | -           |
| 11.08.2023 | 0,015    | 0,455  | 0,446 | 24   | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 1      | 63     | 34     | 0,59    | 0,33    | -           |
| 12.08.2023 | 0,007    | 0,244  | 0,239 | 24   | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 1      | 63     | 36     | 0,59    | 0,33    | -           |
| 13.08.2023 | 0,004    | 0,139  | 0,138 | 24   | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 1      | 63     | 39     | 0,59    | 0,33    | -           |
| 14.08.2023 | 0,01     | 0,307  | 0,301 | 24   | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 1      | 63     | 35     | 0,59    | 0,33    | -           |
| 15.08.2023 | 0,012    | 0,377  | 0,369 | 24   | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 1      | 63     | 34     | 0,59    | 0,33    | -           |
| 16.08.2023 | 0,007    | 0,23   | 0,227 | 24   | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 1      | 63     | 38     | 0,6     | 0,32    | -           |
| 17.08.2023 | 0,013    | 0,395  | 0,387 | 24   | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 1      | 64     | 35     | 0,61    | 0,32    | -           |
| 18.08.2023 | 0,01     | 0,314  | 0,311 | 24   | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 1      | 63     | 36     | 0,61    | 0,32    | -           |
| 19.08.2023 | 0,007    | 0,232  | 0,228 | 24   | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 1      | 63     | 35     | 0,61    | 0,32    | -           |
| 20.08.2023 | 0,003    | 0,109  | 0,107 | 24   | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 1      | 63     | 39     | 0,61    | 0,32    | -           |
| Итого:     | 0,3      | 9,48   | 9,31  | 744  | 744     | 0    | 0    | 0   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 0,258    |        |       |      |         |      |      |     |        |        |        |        |         |         |             |

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Общее время работы системы, ч       | 744 |
| Период нормальной работы системы, ч | 744 |

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, МВт*ч | V1, м3    | M1, т     | TNar, ч  | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|----------|--------|
| 20.07.2023 | 481,001  | 16592,031 | 16192,924 | 13174,81 | 0      |
| 20.08.2023 | 481,301  | 16601,514 | 16202,231 | 13918,81 | 0      |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Подпись абонента             |  |
| Представитель теплоснабжения |  |

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.08.2023 7:45:44