

#125820#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/03/25г.-25/03/25г.

Абонент:Расковой 10

Адрес: ГБ №2

Договор №:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сек.Н 001

Договорные расходи:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

G2 max = 36.00 м3/ч G2 min = 0.10 м3/ч

G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 23202873, БД-1, ТВ1, СИ-5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х0Е7В

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qгв Гкал	Qг Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.03.25 23	5,1	4,79	0,31	< 4	< 1,6	< 6,12	---	---	---	! ---	! ---	! ---	! ---	5	2	---	---	---	0 <	0	24 *
22.03.25 23	5,38	4,96	0,42	< 4	< 1,6	< 6,12	---	---	---	! ---	! ---	! ---	! ---	5	2	---	---	---	0 <	0	24 *
23.03.25 23	5,81	5,44	0,37	< 4	< 1,6	< 6,12	---	---	---	! ---	! ---	! ---	! ---	5	2	---	---	---	0 <	0	24 *
24.03.25 23	5,82	5,53	0,3	< 4	< 1,6	< 6,12	---	---	---	! ---	! ---	! ---	! ---	5	2	---	---	---	0 <	0	24 *
25.03.25 23	5,41	4,92	0,49	< 4	< 1,6	< 6,12	---	---	---	! ---	! ---	! ---	! ---	5	2	---	---	---	0 <	0	24 *
Итого/Средн	5,5	5,13	0,38	4	1,6	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0	120

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dm т	Qгв Гкал	Qг Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
20.03.25 23	0,59	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3063
25.03.25 23	0,59	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3183
Итого	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(!) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут.теплонос.

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 26/03/25г.-27/03/25г.

Абонент:росковой 10

Адрес: _____

Договор №:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сек.Н 001

Договорные расходи:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

G2 max = 36.00 м3/ч G2 min = 0.10 м3/ч

G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 23202873, БД-1, ТВ1, СИ-5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х0Е7В

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qгв Гкал	Qг Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС	
26.03.25 23	6,07	5,81	0,26	<	4	<	1,6	<	6,12	---	---	!	---	!	---	!	---	!	---	!	---	!
Итого/Средн	6,07	5,81	0,26		4		1,6		6,12	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0	24	*

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dm т	Qгв Гкал	Qг Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
25.03.25 23	0,59	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3183
26.03.25 23	0,59	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3207
Итого	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(!) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут.теплонос.

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 27/03/25г.-22/04/25г.

Абонент:росковской 10

Адрес:

Договор N:0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.Н 001

Договорные расходы:

М сет.воды= т.сут Мгвс= т.сут

тхв: догов., тхд = 5.00°C

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

G2 max = 36.00 м3/ч G2 min = 0.10 м3/ч

G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 23202873, ВД-1, ТВ1, СИ-5, КТ3-1, ФРТ-1 КСН=0x0941

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qгв Гкал	Qг Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
27.03.25 23	67,11	38,57	28,54 <	4,07 <	1,85 <	6,12	25,915	25,54 !	0 !	25,386 !	25,369 !	0 !	0	5	2	0,725	0	0 <	11	13	*
28.03.25 23	67,99	38,99	29	4,28	2,07	6,12	52,844	52,001	0	51,739	51,643	0	0	5	2	1,502	0	0 <	24	0	
29.03.25 23	67,33	39	28,32	4,33	1,99	6,12	51,706	50,879	0	50,641	50,524	0	0	5	2	1,437	0	0 <	24	0	
30.03.25 23	67,99	41,93	26,06	4,3	1,99	6,12	57,416	56,564 !	0 !	56,217 !	56,104 !	0 !	0	5	2	1,468	0	0 <	22	2	*
31.03.25 23	67,97	41,47	26,49	4,16	2,05	6,12	59,946	59,024	0,025	58,695	58,555	0,025	0,025	5	2	1,558	0,001	0 <	24	0	
01.04.25 23	68,14	42,33	25,82	4,24	2,05	6,12	63,275	62,296	0	61,949	61,779	0	0	5	2	1,602	0	0 <	24	0	
02.04.25 23	67,85	41,47	26,37	4,43	2,04	6,12	56,854	55,931	0	55,67	55,488	0	0	5	2	1,471	0	0 <	24	0	
03.04.25 23	68,06	40,73	27,33	4,51	2	6,12	50,114	49,26	0	49,064	48,884	0	0	5	2	1,343	0	0 <	24	0	
04.04.25 23	67,72	42,44	25,28	4,35	1,96	6,12	59,112	58,181	0,073	57,886	57,695	0,072	0,072	5	2	1,469	0,002	0 <	24	0	
05.04.25 23	70,66	44,26	26,4	4,43	1,98	6,12	63,975	62,936	0	62,542	62,363	0	0	5	2	1,654	0	0 <	24	0	
06.04.25 23	72,79	44,5	28,29	4,4	2,01	6,12	61,138	60,068	0	59,696	59,515	0	0	5	2	1,692	0	0 <	24	0	
07.04.25 23	72,21	44,41	27,79	4,32	2,02	6,12	57,459	56,45	0,025	56,117	55,934	0,025	0,025	5	2	1,564	0,001	0 <	24	0	
08.04.25 23	70,1	46,62	23,48	4,23	2,03	6,12	49,555	48,78	0	48,461	48,287	0	0	5	2	1,14	0	0 <	24	0	
09.04.25 23	69,26	49,67	19,6	4,32	2,04	6,12	27,975	27,57	0	27,369	27,25	0	0	5	2	0,538	0	0 <	24	0	
10.04.25 23	69,65	49,97	19,68	4,32	2,05	6,12	29,146	28,714	0,026	28,509	28,379	0,026	0,026	5	2	0,564	0,001	0 <	24	0	
11.04.25 23	67,89	45,3	22,59	4,39	2	6,12	21,561	21,204	0,086	21,111	21,001	0,085	0,085	5	2	0,481	0,003	0 <	24	0	
12.04.25 23	66,84	43,72	23,12	4,41	1,94	6,12	19,263	18,951	0	18,871	18,782	0	0	5	2	0,437	0	0 <	24	0	
13.04.25 23	65,79	42,14	23,64	4,5	1,94	6,12	16,206	15,959	0	15,887	15,826	0	0	5	2	0,376	0	0 <	24	0	
14.04.25 23	64,77	38,41	26,36	4,53	1,87	6,12	12,813	12,639	0	12,568	12,554	0	0	5	2	0,332	0	0 <	24	0	
15.04.25 23	63,54	43,03	20,51	4,27	1,6	6,12	16,552	16,329 !	0 !	16,247 !	16,187 !	0 !	0	5	2	0,334	0	0 <	23	1	*
16.04.25 23	64,56	47,89	16,67	4,03	1,44	6,12	28,254	27,854	0	27,717	27,551	0	0	5	2	0,463	0	0 <	24	0	
17.04.25 23	63,34	49,49	13,85	3,9	1,37	6,12	27,915	27,556	0	27,401	27,239	0	0	5	2	0,381	0	0 <	24	0	
18.04.25 23	61,36	46,27	15,09	3,37	1,34	6,12	19,413	19,211	0	19,076	19,016	0	0	5	2	0,289	0	0 <	24	0	
19.04.25 23	60,19	36,93	23,26	2,78	1,34	6,12	11,975	11,885	0	11,775	11,812	0	0	5	2	0,274	0	0 <	24	0	
20.04.25 23	61,45	39,19	22,26	2,86	1,33	6,12	14,248	14,118	0	14	14,018	0	0	5	2	0,312	0	0 <	24	0	
21.04.25 23	61,15	39,79	21,37	3,46	2,72	6,12	14,814	14,618 <	0,037	14,559 <	14,512 <	0,037	0,037	5	2	0,312	0,001	0 <	24	0	*
22.04.25 23	58,1	40,92	17,19	4,43	4,12	6,12	20,514	20,147	0,002	20,194	19,995	0,002	0,002	5	2	0,347	0	0 <	24	0	
Итого/Средн	67,79	43,02	24,77	4,13	1,97	6,12	989,956	974,664	0,274	969,349	966,263	0,272	0,272	5	2	24,066	0,01	0	632	16	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1	V2	V3	M1	M2	M3	dM	Qгв	Qг	ДП	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	т	Гкал	Гкал	м3	ч	ч
26.03.25 23	0,59	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3207
22.04.25 23	990,546	974,914	0,274	969,349	966,263	0,272	0,272	24,066	0,01	0	632	3223
Итого	989,956	974,664	0,274	969,349	966,263	0,272	0,272	24,066	0,01	0	632	16

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут.теплonos.

(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

