

#121290#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Школа № 9, МАОУ СОШ
Лужская 27, Калининград

5522
ВКТ-7
00105600
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2025	2,267	0	108,37	107,2	105,15	105,37	-0,22	24	0	0	82,1	60,5	21,62	0	0	-
22.02.2025	1,967	0	96,42	95,41	93,81	93,9	-0,09	24	0	0	78,5	57,5	21,02	0	0	-
23.02.2025	1,958	0	103,37	102,41	100,61	100,78	-0,17	24	0	0	77,6	58	19,55	0	0	-
24.02.2025	1,964	0	99,95	98,96	97,4	97,54	-0,14	24	0	0	75,6	55,3	20,24	0	0	-
25.02.2025	1,848	0	102,38	101,48	99,88	100,03	-0,15	24	0	0	73,8	55,3	18,55	0	0	-
26.02.2025	1,78	0	94,61	93,7	92,35	92,44	-0,09	24	0	0	72,9	53,5	19,33	0	0	-
27.02.2025	1,722	0	92,89	92,01	90,72	90,8	-0,08	24	0	0	71,8	52,8	19,02	0	0	-
28.02.2025	1,756	0	103,04	102,14	100,68	100,77	-0,09	24	0	0	71,3	53,8	17,52	0	0	-
01.03.2025	1,734	0	92,65	91,76	90,37	90,42	-0,05	24	0	0	74,1	54,9	19,22	0	0	-
02.03.2025	1,648	0,001	86,7	85,82	84,59	84,65	-0,06	24	0	0	73,2	53,7	19,53	0	0	-
03.03.2025	1,676	0,002	82,8	81,9	80,84	80,87	-0,03	24	0	0	72,2	51,5	20,78	0	0	-
04.03.2025	1,609	0,002	82,74	81,87	80,87	80,87	0	24	0	0	70,7	50,7	19,93	0	0	-
05.03.2025	1,463	0	67,51	66,72	65,98	65,96	0,02	24	0	0	71,2	49	22,17	0	0	-
06.03.2025	1,318	0	56,07	55,37	54,78	54,77	0,01	24	0	0	71,4	47,4	24,07	0	0	-
07.03.2025	1,421	0	72,83	72,09	71,17	71,19	-0,02	24	0	0	71,2	51,2	20	0	0	-
08.03.2025	1,313	0	74,85	74,22	73,18	73,24	-0,06	24	0	0	70,5	52,5	18,01	0	0	-
09.03.2025	1,263	0	69,7	69,12	68,14	68,23	-0,09	24	0	0	70,4	51,8	18,58	0	0	-
10.03.2025	1,158	0	51,15	50,55	49,98	50,02	-0,04	24	0	0	70,6	47,3	23,27	0	0	-
11.03.2025	1,507	0	75,46	74,63	73,76	73,75	0,01	24	0	0	70,5	50,1	20,46	0	0	-
12.03.2025	1,546	0	74,57	73,74	72,87	72,83	0,04	24	0	0	71,3	50,1	21,21	0	0	-
13.03.2025	1,653	0,001	75,24	74,35	73,43	73,4	0,03	24	0	0	73,7	51,2	22,52	0	0	-
14.03.2025	1,775	0	83,42	82,47	81,34	81,34	0	24	0	0	74,6	52,8	21,83	0	0	-
15.03.2025	1,794	0	89,4	88,5	87,07	87,2	-0,13	24	0	0	76,7	56,1	20,68	0	0	-
16.03.2025	1,763	0	88,2	87,31	85,91	86,04	-0,13	24	0	0	76	55,4	20,6	0	0	-
17.03.2025	1,929	0	91,64	90,63	89,22	89,34	-0,12	24	0	0	77,1	55,4	21,7	0	0	-
18.03.2025	1,795	0	87,93	86,97	85,75	85,79	-0,04	24	0	0	74,4	53,5	20,98	0	0	-
19.03.2025	1,676	0	81,82	80,94	79,85	79,87	-0,02	24	0	0	73,3	52,3	21	0	0	-
20.03.2025	1,653	0,001	87,61	86,8	85,49	85,58	-0,09	24	0	0	73,1	53,7	19,39	0	0	-
Итого:	46,956	0	2373,32	2349,07	2315,19	2316,99	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	46,956															

Общее время работы системы, ч672

Период нормальной работы системы, ч672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.02.2025	75,121	3630,88	3591,19	3533,95	3537,57
20.03.2025	122,077	6004,2	5940,26	5849,14	5854,56

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 8:07:54