

#84123#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2024 по 20.05.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Школа № 9, МАОУ СОШ
Лужская 27, Калининград

5522
ВКТ-7
00105600
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2024	1,364	0,002	56,88	55,97	55,51	55,32	0,19	24	0	0	72,6	48,1	24,53	0	0	3,7
22.04.2024	1,464	0,004	60,46	59,51	58,97	58,81	0,16	24	0	0	73,1	48,3	24,73	0	0	3,1
23.04.2024	1,445	0,002	58,11	57,18	56,68	56,56	0,12	24	0	0	74	48,6	25,42	0	0	2,9
24.04.2024	1,304	0,001	53,78	52,97	52,53	52,42	0,11	24	0	0	71,7	46,9	24,76	0	0	4,9
25.04.2024	1,18	0,001	45,14	44,4	44,09	43,97	0,12	24	0	0	72,1	45,4	26,66	0	0	6,4
26.04.2024	1,014	0,002	41,48	40,85	40,54	40,46	0,08	24	0	0	70,3	45,3	24,99	0	0	7,8
27.04.2024	0,61	0,001	25,51	25,18	24,97	24,92	0,05	24	0	0	70,2	46	24,28	0	0	12,1
28.04.2024	0,138	0	12	12,01	11,76	11,77	-0,01	24	0	0	68,5	56,8	11,63	0	0	14,6
29.04.2024	0,135	0	12,16	12,16	11,92	11,92	0	24	0	0	68,2	57,1	11,16	0	0	16,9
30.04.2024	0,13	0	12,95	12,96	12,71	12,72	-0,01	24	0	0	67,7	57,3	10,41	0	0	16,1
01.05.2024	0,126	0	11,29	11,3	11,05	11,06	-0,01	24	0	0	68,7	57	11,75	0	0	-
02.05.2024	0,151	0	14,92	14,91	14,58	14,64	-0,06	24	0	0	67,8	57,4	10,39	0	0	-
03.05.2024	0,144	0	19,93	19,94	19,49	19,66	-0,17	24	0	0	65,5	57,7	7,77	0	0	-
04.05.2024	0,141	0,001	21,29	21,28	20,84	21	-0,16	24	0	0	65,4	58,4	7,02	0	0	-
05.05.2024	0,129	0,001	24,76	24,77	24,24	24,35	-0,11	24	0	0	65	59,4	5,58	0	0	-
06.05.2024	0,142	0	15,31	15,32	14,95	15,13	-0,18	24	0	0	67,8	57,6	10,17	0	0	-
07.05.2024	0,145	0,001	17,72	17,71	17,33	17,48	-0,15	24	0	0	66,1	57,2	8,92	0	0	-
08.05.2024	0,146	0,002	15,29	15,29	14,94	15,09	-0,15	24	0	0	67,8	57,5	10,3	0	0	-
09.05.2024	0,131	0	14,57	14,58	14,22	14,37	-0,15	24	0	0	67,6	57,9	9,74	0	0	-
10.05.2024	0,135	0,001	16,9	16,9	16,53	16,62	-0,09	24	0	0	66	57,6	8,35	0	0	-
11.05.2024	0,119	0	7,52	7,57	7,28	7,57	-0,29	24	0	0	73,6	55,3	18,33	0	0	-
12.05.2024	0,135	0	17,31	17,31	16,94	17,06	-0,12	24	0	0	66,4	58,1	8,22	0	0	-
13.05.2024	0,16	0,001	25,69	25,65	25,17	25,26	-0,09	24	0	0	64,9	58,4	6,51	0	0	-
14.05.2024	0,153	0,001	21,53	21,5	21,07	21,15	-0,08	24	0	0	66,2	58,6	7,53	0	0	-
15.05.2024	0,164	0,002	25,66	25,62	25,14	25,21	-0,07	24	0	0	65	58,4	6,57	0	0	-
16.05.2024	0,158	0,001	27,11	27,06	26,56	26,63	-0,07	24	0	0	64,7	58,7	6,03	0	0	-
17.05.2024	0,152	0,002	18,22	18,21	17,84	17,94	-0,1	24	0	0	67,1	58,2	8,83	0	0	-
18.05.2024	0,131	0,004	20,79	20,78	20,35	20,43	-0,08	24	0	0	65,8	59,2	6,57	0	0	-
19.05.2024	0,127	0,001	21,81	21,8	21,35	21,45	-0,1	24	0	0	65,2	59	6,13	0	0	-
20.05.2024	0,149	0	24,71	24,67	24,23	24,31	-0,08	24	0	0	64,1	57,8	6,27	0	0	-
Итого:	11,622	0	760,8	755,36	743,78	745,28	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,622															

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.04.2024	1165,957	54369,57	53748,51	52989,94	53024,54
20.05.2024	1177,579	55130,37	54503,87	53733,72	53769,82

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.05.2024 12:04:04