

#13186#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2023 по 20.06.2023

Потребитель Школа №53, МАОУ СОШ
Адрес потребителя Лужская 27, Калининград
Номер абонента 4549
Порядковый номер 5522
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00105600
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2023	0,128	0	21,36	21,29	20,92	20,95	-0,03	24	0	0	64,8	58,4	6,33	0	0	-
22.05.2023	0,194	0,001	23,88	23,79	23,4	23,42	-0,02	24	0	0	64,9	56,6	8,33	0	0	-
23.05.2023	0,203	0,002	28,69	28,57	28,12	28,11	0,01	24	0	0	64,4	57,2	7,2	0	0	-
24.05.2023	0,195	0,001	26,65	26,54	26,13	26,13	0	24	0	0	64,5	57	7,52	0	0	-
25.05.2023	0,197	0,001	28,04	27,92	27,5	27,5	0	24	0	0	63,6	56,3	7,24	0	0	-
26.05.2023	0,185	0,001	19,49	19,41	19,08	19,13	-0,05	24	0	0	66,2	56,4	9,81	0	0	-
27.05.2023	0,135	0,001	23,38	23,32	22,91	22,93	-0,02	24	0	0	64,9	59	5,88	0	0	-
28.05.2023	0,13	0,003	18,56	18,51	18,17	18,2	-0,03	24	0	0	66	58,8	7,24	0	0	-
29.05.2023	0,175	0,002	23,96	23,87	23,5	23,5	0	24	0	0	64,9	57,5	7,45	0	0	-
30.05.2023	0,163	0	22,71	22,62	22,25	22,26	-0,01	24	0	0	64,9	57,5	7,41	0	0	-
31.05.2023	0,173	0,001	25,29	25,2	24,78	24,8	-0,02	24	0	0	64,7	57,6	7,09	0	0	-
01.06.2023	0,196	0	21,82	21,73	21,39	21,4	-0,01	24	0	0	65,4	56,2	9,19	0	0	-
02.06.2023	0,175	0	19,51	19,44	19,1	19,15	-0,05	24	0	0	65,5	56,2	9,33	0	0	-
03.06.2023	0,166	0,002	19,86	19,8	19,44	19,51	-0,07	24	0	0	66	57,3	8,69	0	0	-
04.06.2023	0,131	0,002	23,58	23,51	23,11	23,13	-0,02	24	0	0	64,1	58,3	5,73	0	0	-
05.06.2023	0,174	0,001	24,47	24,37	23,98	23,99	-0,01	24	0	0	64,3	57	7,29	0	0	-
06.06.2023	0,193	0,001	29,62	29,52	29,05	29,07	-0,02	24	0	0	64,1	57,4	6,71	0	0	-
07.06.2023	0,161	0,001	23,61	23,53	23,12	23,17	-0,05	24	0	0	64,7	57,7	7,06	0	0	-
08.06.2023	0,172	0,002	26,33	26,24	25,81	25,83	-0,02	24	0	0	64,5	57,8	6,7	0	0	-
09.06.2023	0,184	0,001	15,34	15,28	15	15,09	-0,09	24	0	0	67,3	54,9	12,47	0	0	-
10.06.2023	0,142	0,002	25,31	25,23	24,83	24,83	0	24	0	0	64	58,3	5,72	0	0	-
11.06.2023	0,125	0,001	25,97	25,9	25,44	25,47	-0,03	24	0	0	63,4	58,4	4,99	0	0	-
12.06.2023	0,118	0,002	27,45	27,38	26,91	26,95	-0,04	24	0	0	63,5	58,9	4,63	0	0	-
13.06.2023	0,179	0,002	26,12	26,02	25,63	25,62	0,01	24	0	0	63,8	56,9	6,95	0	0	-
14.06.2023	0,178	0,002	27,71	27,6	27,19	27,17	0,02	24	0	0	63,5	57	6,5	0	0	-
15.06.2023	0,184	0,001	26,4	26,29	25,91	25,87	0,04	24	0	0	64,2	57,2	7,05	0	0	-
16.06.2023	0,162	0,001	28,05	27,96	27,5	27,5	0	24	0	0	63,8	57,9	5,89	0	0	-
17.06.2023	0,162	0,001	20,96	20,88	20,54	20,55	-0,01	24	0	0	65,3	57,4	7,89	0	0	-
18.06.2023	0,123	0,001	23,93	23,86	23,47	23,49	-0,02	24	0	0	63,9	58,5	5,41	0	0	-
19.06.2023	0,175	0,001	22,53	22,45	22,09	22,11	-0,02	24	0	0	64,7	56,8	7,89	0	0	-
20.06.2023	0,167	0,003	21,87	21,78	21,43	21,43	0	24	0	0	65,1	57,4	7,7	0	0	-
Итого:	5,145	0	742,45	739,81	727,7	728,26	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,145															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.05.2023	872,858	39888,79	39433,69	38859,67	38895,42
20.06.2023	878,003	40631,24	40173,5	39587,37	39623,68

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.06.2023 7:25:53