

#13188#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2021 по 20.07.2021

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Школа №53, МАОУ СОШ
Лужская 27, Калининград
4549
5522
ВКТ-7
00105600
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2021	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	25,2	24,5	0,66	0	0	-
22.06.2021	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	25,8	25,2	0,64	0	0	-
23.06.2021	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	25,6	25	0,54	0	0	-
24.06.2021	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24,8	24,3	0,49	0	0	-
25.06.2021	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24,2	23,7	0,48	0	0	-
26.06.2021	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	23,6	23,1	0,54	0	0	-
27.06.2021	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	23	22,4	0,59	0	0	-
28.06.2021	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,7	22,1	0,53	0	0	-
29.06.2021	-0,016	-0,024	3,86	4,26	3,8	4,19	-0,39	24	0	0	61,9	61	0,88	0	0	-
30.06.2021	0,016	0,004	7,57	7,42	7,46	7,32	0,14	24	0	0	60,8	59,9	0,89	0	0	-
01.07.2021	0,009	0,003	7,98	7,96	7,84	7,82	0,02	24	0	0	62	61	1	0	0	-
02.07.2021	0,005	0,001	5,6	5,6	5,51	5,51	0	24	0	0	63	61,8	1,19	0	0	-
03.07.2021	0,007	0,002	4,88	4,88	4,79	4,79	0	24	0	0	64,8	63,4	1,36	0	0	-
04.07.2021	0,008	0,001	7,62	7,6	7,48	7,46	0,02	24	0	0	62,8	61,7	1,05	0	0	-
05.07.2021	0,005	0	3,66	3,67	3,61	3,62	-0,01	24	0	0	63,8	62,5	1,34	0	0	-
06.07.2021	0,009	0,003	7,92	7,89	7,79	7,76	0,03	24	0	0	61,8	60,8	0,94	0	0	-
07.07.2021	0,006	0,003	5,99	5,99	5,9	5,9	0	24	0	0	61,5	60,3	1,19	0	0	-
08.07.2021	0,006	0,001	4,47	4,47	4,39	4,39	0	24	0	0	63,3	61,8	1,49	0	0	-
09.07.2021	0,003	0,001	5,86	5,86	5,76	5,77	-0,01	24	0	0	61,7	60,7	1	0	0	-
10.07.2021	0,009	0,003	6,61	6,6	6,49	6,49	0	24	0	0	64,5	63,5	0,99	0	0	-
11.07.2021	0,008	0,004	6,16	6,16	6,06	6,06	0	24	0	0	63,4	62,2	1,22	0	0	-
12.07.2021	0,008	0,004	6	5,99	5,91	5,9	0,01	24	0	0	62,2	60,8	1,45	0	0	-
13.07.2021	0,007	0,001	6,58	6,56	6,46	6,45	0,01	24	0	0	63,9	62,7	1,15	0	0	-
14.07.2021	0,003	0,001	2,16	2,18	2,12	2,15	-0,03	24	0	0	68,6	65,1	3,53	0	0	-
15.07.2021	0,008	0,004	10,83	10,79	10,67	10,63	0,04	24	0	0	58,8	58,2	0,65	0	0	-
16.07.2021	0,008	0,004	8,01	7,99	7,89	7,87	0,02	24	0	0	61,3	60,4	0,84	0	0	-
17.07.2021	0,005	0,001	3,87	3,87	3,81	3,81	0	24	0	0	64,8	63,5	1,31	0	0	-
18.07.2021	0,006	0	6,61	6,61	6,5	6,5	0	24	0	0	62,2	61,1	1,15	0	0	-
19.07.2021	0,01	0	11,53	11,48	11,32	11,29	0,03	24	0	0	61,1	60,3	0,76	0	0	-
20.07.2021	0,008	0,003	3,83	3,83	3,76	3,76	0	24	0	0	66,2	64,2	2	0	0	-
Итого:	0,138	0	137,6	137,66	135,32	135,44	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,138															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.06.2021	224,221	9658,8	9569,9	9395,47	9436,12
20.07.2021	224,359	9796,4	9707,56	9530,79	9571,56

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.07.2021 11:51:18