

#99125#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2024 по 20.10.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Школа № 9, МАОУ СОШ
Лужская 27, Калининград

5522
ВКТ-7
00105600
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2024	0,122	0	22,97	22,97	22,48	22,61	-0,13	24	0	0	64,4	58,7	5,69	0	0	-
22.09.2024	0,126	0,001	21,5	21,5	21,06	21,16	-0,1	24	0	0	64,6	58,3	6,23	0	0	-
23.09.2024	0,191	0	25,03	24,99	24,55	24,62	-0,07	24	0	0	64,8	56,9	7,94	0	0	-
24.09.2024	0,2	0,003	29,89	29,83	29,31	29,37	-0,06	24	0	0	64,3	57,4	6,91	0	0	-
25.09.2024	0,202	0	22,8	22,75	22,32	22,42	-0,1	24	0	0	65,7	56,5	9,22	0	0	-
26.09.2024	0,202	0	20,09	20,07	19,66	19,76	-0,1	24	0	0	66,6	56,1	10,48	0	0	-
27.09.2024	0,208	0	21,62	21,58	21,17	21,26	-0,09	24	0	0	66,1	56,1	9,96	0	0	-
28.09.2024	0,128	0	18	18	17,62	17,71	-0,09	24	0	0	65,5	57,9	7,61	0	0	-
29.09.2024	0,129	0	16,47	16,5	16,11	16,26	-0,15	24	0	0	66,2	57,7	8,43	0	0	-
30.09.2024	0,207	0	16,11	16,08	15,74	15,86	-0,12	24	0	0	67,9	54,3	13,56	0	0	-
01.10.2024	0,196	0	9,42	9,43	9,17	9,36	-0,19	24	0	0	72,7	50,4	22,28	0	0	-
02.10.2024	0,669	0,002	37,49	37,07	36,72	36,7	0,02	24	0	0	66,6	48,4	18,14	0	0	-
03.10.2024	1,259	0	51,56	50,82	50,35	50,34	0,01	24	0	0	70,4	45,4	25	0	0	-
04.10.2024	1,271	0	53,02	52,36	51,76	51,82	-0,06	24	0	0	71,4	46,8	24,62	0	0	-
05.10.2024	1,135	0	53,88	53,31	52,64	52,71	-0,07	24	0	0	70,9	49,3	21,62	0	0	-
06.10.2024	1,091	0	57	56,44	55,76	55,8	-0,04	24	0	0	69,2	49,6	19,63	0	0	-
07.10.2024	1,185	0,001	57,7	57,09	56,41	56,47	-0,06	24	0	0	69,5	48,4	21,08	0	0	-
08.10.2024	1,215	0	49,58	48,96	48,46	48,48	-0,02	24	0	0	72	47	25,07	0	0	-
09.10.2024	1,094	0	49,26	48,7	48,22	48,22	0	24	0	0	69,1	46,4	22,7	0	0	-
10.10.2024	1,115	0	48,33	47,75	47,24	47,27	-0,03	24	0	0	70,6	46,9	23,65	0	0	-
11.10.2024	1,094	0	47,6	47,06	46,56	46,58	-0,02	24	0	0	69,8	46,2	23,55	0	0	-
12.10.2024	0,984	0	43,83	43,36	42,87	42,88	-0,01	24	0	0	69,8	46,8	22,99	0	0	-
13.10.2024	0,986	0	44,16	43,71	43,2	43,23	-0,03	24	0	0	69,4	46,5	22,87	0	0	-
14.10.2024	1,098	0	44,53	43,99	43,53	43,51	0,02	24	0	0	70,8	45,6	25,22	0	0	-
15.10.2024	1,049	0	43,34	42,83	42,38	42,35	0,03	24	0	0	70,1	45,3	24,81	0	0	-
16.10.2024	1,098	0	42,75	42,22	41,76	41,74	0,02	24	0	0	70,7	44,4	26,26	0	0	-
17.10.2024	1,125	0	45,63	45,05	44,63	44,57	0,06	24	0	0	70,1	44,9	25,18	0	0	-
18.10.2024	1,127	0	47,23	46,57	46,2	46,09	0,11	24	0	0	70	45,6	24,36	0	0	-
19.10.2024	1,05	0,002	45,45	44,8	44,49	44,32	0,17	24	0	0	70,1	46,6	23,47	0	0	-
20.10.2024	1,05	0,001	45,19	44,54	44,23	44,06	0,17	24	0	0	70,1	46,5	23,62	0	0	-
Итого:	22,606	0	1131,43	1120,33	1106,6	1107,53	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,606															

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.09.2024	1186,258	57153,02	56524,12	55718,55	55759,63
20.10.2024	1208,864	58284,45	57644,45	56825,15	56867,16

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.10.2024 7:33:02