

#126854#


Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 30.04.2025 по 03.05.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК  
Московский 14-22, Калининград  
5346

Заводской номер счётчика 00261220	Показания прибора, Гкал 03.05.2025	Предыдущие показания, Гкал 30.04.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	7,588	6,102	1.486
Количество тепловой энергии, система 2	0	0	0

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



#126852#

Отчёт за период с 30.04.2025 по 03.05.2025.

Номер абонента 5346  
Порядковый номер 6725  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00261220  
Номер системы 1  
Отчёт сформирован 05.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	ТекЕгр,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
01.05.2025	-	0,388	61,69	60,4	60,4	24	0	0	68,9	62,5	6,41	0,64	0,61
02.05.2025	-	0,4	63,09	61,69	61,69	24	0	0	69,8	63,3	6,47	0,62	0,59
03.05.2025	-	0,322	61,09	59,87	59,87	24	0	0	66,7	61,4	5,36	0,64	0,61
Итого:	-	1,11	185,87	181,96	181,96	72	0	-	68,47	62,4	6,08	0,63	0,6

Общее время работы системы 72 час.

Период нормальной работы системы 72 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	M2, т
30.04.2025	6,102	1194,25	1169,78	1169,78
03.05.2025	7,588	1442,5	1412,82	1412,82

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_