

#120245#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 104, МАДОУ
Багратиона 135, Калининград
3604

Заводской номер счётчика 00104436	Показания прибора, Гкал 20.03.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.02.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	443,011	426,715	16.296

ОРУ 17.03.25 откл. нет

Подпись исполнителя



#118957#

Отчёт за период с 20.02.2025 по 20.03.2025.

Номер абонента 3604
Порядковый номер 0 4140
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104436
Номер системы 1
Отчёт сформирован 27.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dM _г , т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа	dDI,
21.02.2025	-	0,923	0	38,23	38,15	0	37,16	37,56	0	0	24	0	0	81,5	56,7	24,78	0,7	0,7	0
22.02.2025	-	0,739	0	31,06	31,09	0	30,25	30,68	0	0	24	0	0	77,4	53	24,44	0,7	0,7	0
23.02.2025	-	0,742	0	33,83	33,88	0	32,96	33,41	0	0	24	0	0	76,2	53,6	22,52	0,7	0,7	0
24.02.2025	-	0,802	0	36,18	36,21	0	35,3	35,73	0	0	24	0	0	73,8	51	22,79	0,7	0,7	0
25.02.2025	-	0,788	0	38,52	38,57	0	37,64	38,09	0	0	24	0	0	72,5	51,6	20,91	0,7	0,7	0
26.02.2025	-	0,728	0	33,8	33,86	0	33,02	33,42	0	0	24	0	0	72,6	50,6	22,04	0,7	0,7	0
27.02.2025	-	0,719	0	31,8	31,85	0	31,05	31,48	0	0	24	0	0	73,1	49,9	23,18	0,7	0,7	0
28.02.2025	-	0,724	0	33,1	33,16	0	32,33	32,72	0	0	24	0	0	72,9	50,5	22,44	0,7	0,7	0
01.03.2025	-	0,704	0	33,75	33,82	0	32,91	33,34	0	0	24	0	0	73,4	52	21,44	0,7	0,7	0
02.03.2025	-	0,679	0	31,87	31,96	0	31,13	31,53	0	0	24	0	0	73	51,2	21,78	0,7	0,7	0
03.03.2025	-	0,72	0	31,48	31,51	0	30,74	31,13	0	0	24	0	0	72,5	49,1	23,4	0,7	0,7	0
04.03.2025	-	0,688	0	29,98	30,01	0	29,26	29,7	0	0	24	0	0	72,4	48,9	23,5	0,7	0,7	0
05.03.2025	-	0,647	0	27,08	27,11	0	26,46	26,87	0	0	24	0	0	72,6	48,1	24,48	0,7	0,7	0
06.03.2025	-	0,596	0	24,51	24,54	0	23,93	24,3	0	0	24	0	0	72,5	47,6	24,94	0,7	0,7	0
07.03.2025	-	0,584	0	24,52	24,55	0	23,94	24,28	0	0	24	0	0	72,8	48,4	24,4	0,7	0,7	0
08.03.2025	-	0,522	0	23,14	23,2	0	22,57	22,94	0	0	24	0	0	72,7	49,6	23,08	0,7	0,7	0
09.03.2025	-	0,502	0	22	22,07	0	21,5	21,81	0	0	24	0	0	72,4	49	23,33	0,7	0,7	0
10.03.2025	-	0,497	0	20,27	20,33	0	19,8	20,15	0	0	24	0	0	72,3	47,1	25,2	0,7	0,7	0
11.03.2025	-	0,715	0	31,17	31,2	0	30,44	30,88	0	0	24	0	0	72,7	49,2	23,51	0,7	0,7	0
12.03.2025	-	0,672	0	29,74	29,84	0	29,06	29,51	0	0	24	0	0	72,8	49,6	23,1	0,7	0,7	0
13.03.2025	-	0,718	0	31,31	31,4	0	30,58	31,06	0	0	24	0	0	73,6	50,1	23,44	0,7	0,7	0
14.03.2025	-	0,743	0	33,31	33,42	0	32,48	33,02	0	0	24	0	0	74,4	51,5	22,85	0,7	0,7	0
15.03.2025	-	0,674	0	29,9	30,03	0	29,13	29,62	0	0	24	0	0	75,9	52,7	23,14	0,7	0,7	0
16.03.2025	-	0,47	0	20,59	20,69	0	20,04	20,44	0	0	24	0	0	75,9	52,5	23,39	0,7	0,7	0
17.03.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	75,9	51,8	24,09	0,7	0,7	0
18.03.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	73,9	50,7	23,23	0,7	0,7	0
19.03.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	72,6	49,4	23,17	0,7	0,7	0
20.03.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	72,8	48,1	24,66	0,7	0,7	0
Итого:	-	16,296	0	721,14	722,45	0	703,68	713,67	0	0	672	0	-	73,83	50,48	23,33	0,7	0,7	0

Общее время работы системы

672 час.

Период нормальной работы системы

672 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
20.02.2025	426,715	19962,77	20074,38	0	19492,82	19836,4	0
20.03.2025	443,011	20683,91	20796,83	0	20196,5	20550,07	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения