

#121921#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.03.2025 по 04.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 104, МАДОУ
Багратиона 135, Калининград
3604

Заводской номер счётчика 00104436	Показания прибора, Гкал 04.04.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.03.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	448,21	443,011	5.199

Подпись исполнителя



с 24.03.25 по 174
по реп.



#121920#

Отчёт за период с 20.03.2025 по 04.04.2025.

Номер абонента 3604
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104436
Номер системы 1
Отчёт сформирован 07.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dM _г , т	dTN _{ар} , ч	dT _{тн} , ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа	dDl,
21.03.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	72,3	47,1	25,23	0,7	0,7	0
22.03.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	72,4	47,9	24,51	0,7	0,7	0
23.03.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	72,6	47,7	24,94	0,7	0,7	0
24.03.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	72,8	48,7	24,04	0,7	0,7	0
25.03.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	72	47,6	24,42	0,7	0,7	0
26.03.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	72,4	48,4	23,94	0,7	0,7	0
27.03.2025	-	0,263	0	11,07	11,08	0	10,83	10,97	0	0	24	0	0	72,6	48,3	24,33	0,7	0,7	0
28.03.2025	-	0,513	0	20,35	20,36	0	19,89	20,19	0	0	24	0	0	72,6	46,8	25,8	0,7	0,7	0
29.03.2025	-	0,417	0	17,83	17,88	0	17,42	17,7	0	0	24	0	0	71,6	47,6	23,93	0,7	0,7	0
30.03.2025	-	0,546	0	24,26	24,26	0	23,7	24,03	0	0	23	0	0	71,9	48,8	23,14	0,7	0,7	0
31.03.2025	-	0,628	0	26,79	26,77	0	26,16	26,53	0	0	24	0	0	72,4	48,4	24	0,7	0,7	0
01.04.2025	-	0,658	0	27,62	27,59	0	26,95	27,32	0	0	24	0	0	72,7	48,3	24,39	0,7	0,7	0
02.04.2025	-	0,53	0	21,47	21,46	0	20,97	21,26	0	0	24	0	0	72,1	46,7	25,38	0,7	0,7	0
03.04.2025	-	0,444	0	17,5	17,53	0	17,11	17,39	0	0	24	0	0	72	46,1	25,97	0,7	0,7	0
04.04.2025	-	0,555	0	22,93	22,91	0	22,4	22,69	0	0	24	0	0	72,1	47,2	24,83	0,7	0,7	0
Итого:	-	4,554	0	189,82	189,84	0	185,43	188,08	0	0	359	0	-	72,3	47,71	24,59	0,7	0,7	0

Общее время работы системы

360 час.

Период нормальной работы системы

359 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
20.03.2025	443,011	20683,91	20796,83	0	20196,5	20550,07	0
04.04.2025	448,21	20903,09	21016,02	0	20410,6	20767,13	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения