

#80073#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2024 по 20.04.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Базовый Элемента Балтики, ООО

Гвардейский проспект 3, Калининград

4306

8174

ВКТ-9

11064

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.03.2024	2,966	0	89,94	0	0	88,003	0	0	24	0	16384	0	69,2	35,7	30	0,4	0,23	0,5	4,8
22.03.2024	2,754	0	84,46	0	0	82,637	0	0	24	0	16384	0	69,3	36,2	30	0,4	0,23	0,5	5,6
23.03.2024	2,782	0	87,02	0	0	85,179	0	0	24	0	16384	0	68,5	36,2	30	0,4	0,23	0,5	6,6
24.03.2024	2,948	0	91,34	0	0	89,372	0	0	24	0	16384	0	69,2	36,4	30	0,4	0,23	0,5	3,6
25.03.2024	2,771	0	86,54	0	0	84,679	0	0	24	0	16384	0	69,2	36,5	30	0,4	0,23	0,5	3,9
26.03.2024	2,465	0	76,9	0	0	75,253	0	0	24	0	16384	0	69	36,5	30	0,41	0,23	0,5	5,5
27.03.2024	1,849	0	60,14	0	0	58,864	0	0	24	0	16384	0	68,6	37,6	30	0,41	0,22	0,5	9,1
28.03.2024	1,373	0	45,44	0	0	44,472	0	0	24	0	16384	0	68,8	38,5	30	0,41	0,22	0,5	11,8
29.03.2024	1,266	0	43,43	0	0	42,518	0	0	24	0	16384	0	68,2	38,8	30	0,42	0,22	0,5	10,7
30.03.2024	1,041	0	36,96	0	0	36,203	0	0	24	0	16384	0	67,3	39,4	30	0,43	0,21	0,5	13,4
31.03.2024	0,896	0	32,48	0	0	31,82	0	0	24	0	16384	0	67	39,6	30	0,43	0,21	0,5	16,7
01.04.2024	0,805	0	28,78	0	0	28,185	0	0	24	0	16384	0	67,6	40	30	0,43	0,21	0,5	-
02.04.2024	0,795	0	28,03	0	0	27,444	0	0	24	0	16384	0	68,1	39,9	30	0,42	0,21	0,5	-
03.04.2024	0,953	0	28,47	0	0	27,807	0	0	24	0	16384	0	72,2	39	30	0,41	0,22	0,5	-
04.04.2024	0,926	0	28,75	0	0	28,103	0	0	24	0	16384	0	70,9	38,8	30	0,42	0,22	0,5	-
05.04.2024	0,88	0	30,11	0	0	29,477	0	0	24	0	16384	0	68,3	39,4	30	0,43	0,21	0,5	-
06.04.2024	0,975	0	33,02	0	0	32,322	0	0	24	0	16384	0	68,5	39,1	30	0,43	0,21	0,5	-
07.04.2024	0,827	0	28,42	0	0	27,819	0	0	24	0	16384	0	68,5	39,4	30	0,42	0,21	0,5	-
08.04.2024	0,798	0	27,88	0	0	27,297	0	0	24	0	16384	0	68,1	39,9	30	0,43	0,21	0,5	-
09.04.2024	0,697	0	26,08	0	0	25,555	0	0	24	0	16384	0	66,6	40,1	30	0,42	0,19	0,5	-
10.04.2024	0,745	0	27,59	0	0	27,031	0	0	24	0	16384	0	66,7	40,1	30	0,24	0,14	0,5	-
11.04.2024	0,768	0	28,3	0	0	27,726	0	0	23,98	0	16384	0	66,7	40	30	0,23	0,12	0,5	-
12.04.2024	0,851	0	29,08	0	0	28,461	0	0	24	0	16384	0	68,6	39,8	30	0,25	0,12	0,5	-
13.04.2024	0,978	0	29,73	0	0	29,04	0	0	24	0	16384	0	71,9	39	30	0,25	0,12	0,5	-
14.04.2024	0,888	0	27,86	0	0	27,232	0	0	24	0	16384	0	70,8	38,9	30	0,24	0,13	0,5	-
15.04.2024	0,758	0	26,13	0	0	25,576	0	0	24	0	16384	0	68,4	39,7	30	0,23	0,13	0,5	-
16.04.2024	0,743	0	27,61	0	0	27,052	0	0	24	0	16384	0	66,6	40	30	0,22	0,13	0,5	-
17.04.2024	0,249	0	9,1	0	0	8,935	0	0	24	0	16384	0	62,7	30,1	30	0,27	0,23	0,5	-
18.04.2024	0,388	0	12,96	0	0	12,711	0	0	24	0	16384	0	64,5	31,3	30	0,34	0,28	0,5	-
19.04.2024	0,737	0	29,13	0	0	28,483	0	0	24	0	16384	0	70,4	44,6	30	0,38	0,2	0,5	-
20.04.2024	1,04	0	36,2	0	0	35,387	0	0	24	0	16384	0	70,8	42,8	30	0,39	0,21	0,5	-
Итого:	38,912	0	1277,88	0	0	1250,643	0	0	743,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	38,912																		

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

743,98

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.03.2024	758,278	22948,553	0	0,01	22371,828	0	0,01	5225,33	720	0	0
20.04.2024	797,193	24226,432	0	0,01	23622,473	0	0,01	5969,32	1463,98	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.04.2024 7:13:25