

#126404#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Базовый Элемента Балтики, ООО
Гвардейский проспект 3, Калининград
4306
8174
ВКТ-9
11064
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	3,146	0	102,28	0	0	100,104	0	0	24	0	16384	0	68,7	36,3	30	0,39	0,24	0,5	5,6
22.03.2025	2,978	0	92,65	0	0	90,62	0	0	24	0	16384	0	69,8	36,5	30	0,39	0,24	0,5	5,7
23.03.2025	2,679	0	81,49	0	0	79,757	0	0	24	0	16384	0	68,7	35,4	30	0,39	0,24	0,5	6,8
24.03.2025	2,756	0	83,12	0	0	81,328	0	0	24	0	16384	0	69,2	35,6	30	0,39	0,24	0,5	5,5
25.03.2025	2,811	0	93,14	0	0	91,138	0	0	24	0	16384	0	69,1	37,2	30	0,39	0,24	0,5	4,4
26.03.2025	2,621	0	79,4	0	0	77,711	0	0	24	0	16384	0	68,7	35,4	30	0,39	0,23	0,5	6,9
27.03.2025	2,491	0	76,33	0	0	74,709	0	0	24	0	16384	0	68,6	35,6	30	0,39	0,23	0,5	5,7
28.03.2025	1,853	0	57,85	0	0	56,619	0	0	24	0	16384	0	68,8	36,4	30	0,4	0,23	0,5	8,9
29.03.2025	1,837	0	57,97	0	0	56,745	0	0	24	0	16384	0	68,4	36,5	30	0,4	0,23	0,5	9,9
30.03.2025	2,405	0	72,04	0	0	70,502	0	0	24	0	16384	0	68,8	35,4	30	0,39	0,23	0,5	6,8
31.03.2025	2,269	0	69,4	0	0	67,917	0	0	24	0	16384	0	68,9	35,8	30	0,39	0,23	0,5	5,9
01.04.2025	2,536	0	77,51	0	0	75,845	0	0	24	0	16384	0	69,1	35,9	30	0,39	0,23	0,5	-
02.04.2025	1,929	0	59,9	0	0	58,623	0	0	24	0	16384	0	68,8	36,3	30	0,41	0,23	0,5	-
03.04.2025	1,442	0	46	0	0	45,015	0	0	24	0	16384	0	69	37,3	30	0,41	0,23	0,5	-
04.04.2025	2,131	0	65,57	0	0	64,161	0	0	24	0	16384	0	69,1	36,6	30	0,4	0,23	0,5	-
05.04.2025	4,022	0	117,43	0	0	114,675	0	0	24	0	16384	0	72,5	36,8	30	0,39	0,24	0,5	-
06.04.2025	4,361	0	127,5	0	0	124,388	0	0	24	0	16384	0	74,1	38,4	30	0,39	0,24	0,5	-
07.04.2025	3,237	0	90,83	0	0	88,658	0	0	24	0	16384	0	73,3	36,8	30	0,39	0,24	0,5	-
08.04.2025	2,826	0	84,48	0	0	82,579	0	0	24	0	16384	0	70,9	36,9	30	0,39	0,23	0,5	-
09.04.2025	2,898	0	87,23	0	0	85,245	0	0	24	0	16384	0	71,3	37,1	30	0,39	0,24	0,5	-
10.04.2025	3,486	0	106,35	0	0	103,919	0	0	24	0	16384	0	71,5	37,4	30	0,39	0,24	0,5	-
11.04.2025	2,74	0	81,95	0	0	80,155	0	0	24	0	16384	0	69,8	35,9	30	0,39	0,23	0,5	-
12.04.2025	2,359	0	76,31	0	0	74,667	0	0	24	0	16384	0	69,2	37,2	30	0,39	0,23	0,5	-
13.04.2025	1,392	0	45,17	0	0	44,209	0	0	24	0	16384	0	68,7	37,9	30	0,41	0,23	0,5	-
14.04.2025	0,787	0	27,22	0	0	26,654	0	0	24	0	16384	0	67,9	38,9	30	0,41	0,21	0,5	-
15.04.2025	0,657	0	23,21	0	0	22,731	0	0	24	0	16384	0	67,5	39,3	30	0,39	0,18	0,5	-
16.04.2025	0,752	0	46,93	0	0	45,962	0	0	24	0	16384	0	67,5	46,9	30	0,38	0,16	0,5	-
17.04.2025	0,8	0	65,56	0	0	64,217	0	0	24	0	16384	0	67,2	54,8	30	0,37	0,14	0,5	-
18.04.2025	0,881	0	58,08	0	0	56,91	0	0	24	0	16384	0	66,6	50,7	30	0,31	0,14	0,5	-
19.04.2025	1,004	0	50,72	0	0	49,677	0	0	24	0	16384	0	67,3	46,9	30	0,26	0,13	0,5	-
20.04.2025	0,701	0	34,12	0	0	33,408	0	0	24	0	16384	0	67,8	42,8	30	0,27	0,13	0,5	-
Итого:	68,787	0	2237,74	0	0	2188,848	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	68,787																		

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.03.2025	1557,657	48087,809	0	0,011	46917,77	0	0,011	13981,95	696	0	0
20.04.2025	1626,444	50325,547	0	0,011	49106,617	0	0,011	14725,95	1440	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.04.2025 7:38:18