

#79057#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.04.2024 по 24.04.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Базовый Элемента Балтики, ООО
Гвардейский проспект 3, Калининград
4306

Заводской номер счётчика 11064	Показания прибора, Гкал 24.04.2024	Предыдущие показания, Гкал 20.04.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	801,061	797,193	3.868

Подпись исполнителя _____



014 25. 04. 24 пов



#79056#

Отчёт за период с 20.04.2024 по 24.04.2024.

Номер абонента 4306
 Порядковый номер 8174
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 11064
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 29.04.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQг, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
21.04.2024	-	1,096	0	34,52	0	0	33,755	0	0	24	0	16384	0	70,3	38,5	30	0,39	0,21	0,5
22.04.2024	-	0,904	0	28,04	0	0	27,412	0	0	24	0	16384	0	70,7	37,2	30	0,38	0,21	0,5
23.04.2024	-	0,926	0	28,49	0	0	27,844	0	0	24	0	16384	0	71,1	38,5	30	0,38	0,22	0,5
24.04.2024	-	0,942	0	29,66	0	0	29	0	0	24	0	16384	0	70,5	38,8	30	0,39	0,22	0,5
Итого:	-	3,868	0	120,71	0	0	118,011	0	0	96	0	-	-	70,65	38,25	30	0,38	0,22	0,5

Общее время работы системы 96 час.

Период нормальной работы системы 96 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
20.04.2024	797,193	24226,432	0	0,01	23622,473	0	0,01	5969,32	767,98	0	0
24.04.2024	801,061	24347,143	0	0,01	23740,484	0	0,01	6065,32	863,98	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
