

#130887#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Базовый Элемента Балтики, ООО
Гвардейский проспект 3, Калининград
4306
8174
ВКТ-9
11064
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.04.2025	0,685	0	27,66	0	0	27,134	0	0	24	0	16384	0	64,5	39,6	30	0,34	0,28	0,5	-
22.04.2025	0,756	0	27,13	0	0	26,581	0	0	24	0	16384	0	66,8	39,1	30	0,43	0,38	0,5	-
23.04.2025	0,651	0	23,86	0	0	23,379	0	0	24	0	16384	0	66,7	39,5	30	0,41	0,37	0,5	-
24.04.2025	0,683	0	28,86	0	0	28,273	0	0	24	0	16384	0	67	41,9	30	0,41	0,38	0,5	-
25.04.2025	0,907	0	45,55	0	0	44,615	0	0	24	0	16384	0	67,4	47,2	30	0,42	0,38	0,5	-
26.04.2025	1,074	0	48,12	0	0	47,132	0	0	24	0	16384	0	67,4	44,6	30	0,42	0,38	0,5	-
27.04.2025	0,902	0	48,25	0	0	47,26	0	0	24	0	16384	0	67,3	47,7	30	0,42	0,38	0,5	-
28.04.2025	0,768	0	56,13	0	0	54,976	0	0	24	0	16384	0	67,4	53,3	30	0,42	0,39	0,5	-
29.04.2025	0,825	0	54,33	0	0	53,208	0	0	24	0	16384	0	67,6	51,9	30	0,42	0,39	0,5	-
30.04.2025	0,886	0	58,36	0	0	57,139	0	0	24	0	16384	0	68,1	52,8	30	0,42	0,38	0,5	-
01.05.2025	1,009	0	62,85	0	0	61,548	0	0	24	0	16384	0	67,7	50,4	30	0,43	0,38	0,5	-
02.05.2025	0,919	0	68,27	0	0	66,862	0	0	24	0	16384	0	67,6	53,8	30	0,43	0,38	0,5	-
03.05.2025	0,922	0	58,66	0	0	57,497	0	0	24	0	16384	0	66,1	48,9	30	0,41	0,37	0,5	-
04.05.2025	1,067	0	67,22	0	0	65,822	0	0	24	0	16384	0	67,9	51,6	30	0,43	0,38	0,5	-
05.05.2025	0,788	0	42,47	0	0	41,597	0	0	24	0	16384	0	67,4	45,2	30	0,42	0,39	0,5	-
06.05.2025	0,71	0	29,11	0	0	28,566	0	0	24	0	16384	0	64	39,6	30	0,4	0,4	0,5	-
07.05.2025	0,712	0	27,84	0	0	27,307	0	0	24	0	16384	0	64,8	39,3	30	0,43	0,4	0,5	-
08.05.2025	0,904	0	33,68	0	0	33,024	0	0	24	0	16384	0	65,4	38,8	30	0,43	0,4	0,5	-
09.05.2025	1	0	36,62	0	0	35,907	0	0	24	0	16384	0	65,4	38,5	30	0,43	0,4	0,5	-
10.05.2025	0,904	0	33,22	0	0	32,571	0	0	24	0	16384	0	65,6	38,5	30	0,43	0,4	0,5	-
11.05.2025	0,85	0	31,9	0	0	31,283	0	0	24	0	16384	0	65,2	38,7	30	0,43	0,4	0,5	-
12.05.2025	0,735	0	27,77	0	0	27,233	0	0	24	0	16384	0	65,2	38,8	30	0,43	0,4	0,5	-
13.05.2025	0,706	0	26,83	0	0	26,311	0	0	24	0	16384	0	65,2	39,1	30	0,43	0,4	0,5	-
14.05.2025	0,707	0	27,11	0	0	26,589	0	0	24	0	16384	0	65	39,1	30	0,41	0,4	0,5	-
15.05.2025	0,671	0	23,94	0	0	23,467	0	0	24	0	16384	0	65,9	36,6	30	0,41	0,4	0,5	-
16.05.2025	0,751	0	26,88	0	0	26,339	0	0	24	0	16384	0	66,6	38,8	30	0,4	0,4	0,5	-
17.05.2025	1,015	0	34,67	0	0	33,957	0	0	24	0	16384	0	67,4	38,2	30	0,4	0,4	0,5	-
18.05.2025	0,911	0	31,71	0	0	31,061	0	0	24	0	16384	0	67,2	38,6	30	0,4	0,39	0,5	-
19.05.2025	0,737	0	26,26	0	0	25,725	0	0	24	0	16384	0	67,1	39	30	0,41	0,39	0,5	-
20.05.2025	0,73	0	24,54	0	0	24,018	0	0	24	0	16384	0	68,7	38,9	30	0,43	0,39	0,5	-
Итого:	24,885	0	1159,8	0	0	1136,381	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,885																		

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.04.2025	1626,444	50325,547	0	0,011	49106,617	0	0,011	14725,95	768	0	0
20.05.2025	1651,329	51485,348	0	0,011	50243	0	0,011	15445,95	1488	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.05.2025 7:33:59