

#90650#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2024 по 20.07.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Базовый Элемент Балтики, ООО

Гвардейский проспект 3, Калининград

4306

8174

ВКТ-9

11064

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.06.2024	0,787	0	29,29	0	0	28,683	0	0	24	0	16384	0	67,8	40,8	30	0,44	0,36	0,5	-
22.06.2024	0,861	0	31,82	0	0	31,161	0	0	24	0	16384	0	67,7	40,6	30	0,44	0,36	0,5	-
23.06.2024	0,92	0	33,58	0	0	32,885	0	0	24	0	16384	0	67,7	40,3	30	0,44	0,36	0,5	-
24.06.2024	0,763	0	28,52	0	0	27,932	0	0	24	0	16384	0	67,6	40,6	30	0,44	0,36	0,5	-
25.06.2024	0,745	0	27,79	0	0	27,215	0	0	24	0	16384	0	67,7	40,7	30	0,44	0,36	0,5	-
26.06.2024	0,716	0	27,16	0	0	26,598	0	0	24	0	16384	0	67,7	41,2	30	0,44	0,36	0,5	-
27.06.2024	0,41	0	13,41	0	0	13,145	0	0	24	0	16384	0	66	34	30	0,43	0,36	0,5	-
28.06.2024	0,386	0	12,12	0	0	11,891	0	0	24	0	16384	0	64,4	32	30	0,42	0,37	0,5	-
29.06.2024	0,724	0	28,71	0	0	28,142	0	0	24	0	16384	0	66	39,1	30	0,43	0,37	0,5	-
30.06.2024	0,706	0	29,12	0	0	28,543	0	0	24	0	16384	0	66,1	41,8	30	0,43	0,37	0,5	-
01.07.2024	0,672	0	27,53	0	0	26,981	0	0	24	0	16384	0	66,3	41,8	30	0,43	0,37	0,5	-
02.07.2024	0,746	0	29,98	0	0	29,377	0	0	24	0	16384	0	66,6	41,7	30	0,43	0,37	0,5	-
03.07.2024	0,761	0	30,62	0	0	30,006	0	0	23,82	0	16384	0	66,5	41,7	30	0,43	0,37	0,5	-
04.07.2024	0,794	0	31,52	0	0	30,884	0	0	24	0	16384	0	66,7	41,5	30	0,43	0,36	0,5	-
05.07.2024	0,764	0	30,9	0	0	30,283	0	0	24	0	16384	0	66,4	41,6	30	0,43	0,37	0,5	-
06.07.2024	0,728	0	29,94	0	0	29,347	0	0	24	0	16384	0	66,1	41,7	30	0,43	0,37	0,5	-
07.07.2024	0,73	0	29,95	0	0	29,355	0	0	24	0	16384	0	66,2	41,8	30	0,43	0,37	0,5	-
08.07.2024	0,738	0	29,77	0	0	29,177	0	0	23,42	0	16384	0	66,3	41,5	30	0,44	0,36	0,5	-
09.07.2024	0,694	0	27,75	0	0	27,192	0	0	23,57	0	16384	0	66,6	41,6	30	0,45	0,36	0,5	-
10.07.2024	0,66	0	27,3	0	0	26,758	0	0	24	0	16384	0	66,2	41,9	30	0,45	0,36	0,5	-
11.07.2024	0,708	0	28,44	0	0	27,871	0	0	24	0	16384	0	66,5	41,6	30	0,45	0,36	0,5	-
12.07.2024	0,769	0	30,71	0	0	30,094	0	0	24	0	16384	0	66,5	41,5	30	0,45	0,36	0,5	-
13.07.2024	0,728	0	29,85	0	0	29,255	0	0	24	0	16384	0	66,3	41,8	30	0,45	0,36	0,5	-
14.07.2024	0,753	0	30,82	0	0	30,206	0	0	24	0	16384	0	66,3	41,8	30	0,45	0,36	0,5	-
15.07.2024	0,654	0	26,89	0	0	26,352	0	0	24	0	16384	0	66,4	42	30	0,45	0,36	0,5	-
16.07.2024	0,647	0	26,81	0	0	26,274	0	0	24	0	16384	0	66,4	42,2	30	0,45	0,36	0,5	-
17.07.2024	0,688	0	28,15	0	0	27,583	0	0	24	0	16384	0	66,7	42,2	30	0,45	0,36	0,5	-
18.07.2024	0,723	0	29,64	0	0	29,046	0	0	24	0	16384	0	66,5	42,2	30	0,45	0,36	0,5	-
19.07.2024	0,717	0	29,73	0	0	29,138	0	0	24	0	16384	0	66,2	42,2	30	0,45	0,36	0,5	-
20.07.2024	0,724	0	29,67	0	0	29,075	0	0	24	0	16384	0	66,5	42,1	30	0,45	0,36	0,5	-
Итого:	21,416	0	847,49	0	0	830,449	0	0	718,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,416																		

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

718,81

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.06.2024	843,614	25922,5	0	0,01	25283,25	0	0,01	7433,08	767,77	0	0
20.07.2024	865,03	26769,99	0	0,01	26113,699	0	0,01	8151,88	1486,57	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.07.2024 7:18:56