

#31458#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2023 по 20.10.2023

Потребитель ДАРЛЕН, ООО
Адрес потребителя Московский проспект 40, Калининград
Номер абонента 5132
Порядковый номер 1709
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31938
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.09.2023	0,56	20,9	24	0	72,1	49,3	-
22.09.2023	0,58	22	24	0	70,7	49,3	-
23.09.2023	0,45	19,4	24	0	69,9	50,6	-
24.09.2023	0,43	17,9	24	0	69,4	50	-
25.09.2023	0,59	23,2	24	0	69,1	48,3	-
26.09.2023	0,57	22,7	24	0	68,5	47,8	-
27.09.2023	0,64	25,5	24	0	68,9	48,8	-
28.09.2023	0,58	23,6	24	0	69,2	49,2	-
29.09.2023	0,58	24,2	24	128	69,1	49,2	-
30.09.2023	0,45	20,7	24	0	68,9	50,8	-
01.10.2023	0,42	20	24	0	68,6	51,2	-
02.10.2023	0,6	23,8	24	0	68,7	48,2	-
03.10.2023	0,58	42,5	24	0	66	48,9	-
04.10.2023	0,59	28,5	24	0	66,6	49,3	-
05.10.2023	0,61	24	24	0	69,7	49	-
06.10.2023	0,65	27,4	24	0	68,2	48,8	-
07.10.2023	0,48	22,9	23,99	128	68,2	50,3	-
08.10.2023	0,5	23,2	24	0	68,1	50,3	-
09.10.2023	0,65	26,6	24	0	68,8	48,7	-
10.10.2023	0,62	27	24	0	67,8	48,9	-
11.10.2023	0,62	27,1	24	0	67,9	49	-
12.10.2023	3,91	164,3	24	0	68,7	48,5	-
13.10.2023	4,42	180	24	0	69,2	48,6	-
14.10.2023	2,05	89,1	24	0	69,3	49,4	-
15.10.2023	5,47	269,2	24	0	69,1	51,5	-
16.10.2023	5,92	292,8	24	0	69,8	52	-
17.10.2023	5,51	258,7	24	0	69,9	51,2	-
18.10.2023	5,1	230,5	24	0	69,3	50,1	-
19.10.2023	5,84	285,7	24	0	70,3	52,7	-
20.10.2023	7,29	574,1	24	0	72,6	59,2	-
Итого:	57,26	2857,5	719,99	0	0	0	0
Гкал	49,243						

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 719,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.09.2023	22644,44	1792733	154838,37
20.10.2023	22701,7	1795590,5	155558,36

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.10.2023 7:13:22