

ул. Иваницкой Миш, 7, п. 9022

#119923#

Отчёт за период с 20.02.2025 по 20.03.2025.

Номер абонента 3340
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 20112709
Номер системы 1
Отчёт сформирован 25.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.02.2025	-	10,172	0,001	105,033	0	0,009	102,021	0	0,009	24	0	81,1	57,3	0,45	0,3
22.02.2025	-	8,056	0,002	74,033	0	0,008	72,008	0	0,008	24	0	79	52,3	0,46	0,3
23.02.2025	-	8,077	0,002	78,277	0	0,007	76,189	0	0,007	24	0	77,9	52,7	0,45	0,3
24.02.2025	-	8,527	0,001	84,914	0	0,006	82,719	0	0,006	24	0	76,5	51,9	0,45	0,3
25.02.2025	-	8,682	0,001	79,81	0	0,018	77,626	0	0,018	24	0	79,1	52,4	0,46	0,29
26.02.2025	-	8,223	0,004	73,741	0	0,014	71,725	0	0,014	24	0	79	51,7	0,46	0,29
27.02.2025	-	7,864	0,003	70,978	0	0,006	69,068	0	0,006	24	0	78,4	51,2	0,47	0,29
28.02.2025	-	8,187	0,001	80,353	0	0,002	78,295	0	0,002	24	0	76,1	51,2	0,46	0,29
01.03.2025	-	7,51	0	73,64	0	0,004	71,765	0	0,004	24	0	75,9	51	0,46	0,3
02.03.2025	-	7,136	0,001	68,03	0	0,005	66,291	0	0,005	24	0	76,1	50,4	0,46	0,3
03.03.2025	-	7,804	0,001	75,621	0	0,004	73,684	0	0,004	24	0	76,1	50,9	0,46	0,29
04.03.2025	-	7,537	0,001	72,469	0	0,005	70,621	0	0,005	24	0	76	50,6	0,46	0,29
05.03.2025	-	6,79	0,001	64,019	0	0,006	62,38	0	0,006	24	0	76,1	50,2	0,46	0,29
06.03.2025	-	6,269	0,001	58,818	0	0,006	57,323	0	0,006	24	0	75,8	49,8	0,46	0,29
07.03.2025	-	6,696	0,001	65,022	0	0,003	63,365	0	0,003	24	0	75,9	50,8	0,46	0,29
08.03.2025	-	5,727	0,001	54,25	0	0,005	52,874	0	0,005	24	0	75,8	50	0,46	0,29
09.03.2025	-	5,347	0,001	50,324	0	0,005	49,048	0	0,005	24	0	75,7	49,7	0,46	0,29
10.03.2025	-	5,849	0,001	57,759	0	0,006	56,288	0	0,006	24	0	75,9	51,1	0,46	0,29
11.03.2025	-	7,596	0,001	74,222	0	0	72,325	0	0	24	0	76,1	51	0,46	0,29
12.03.2025	-	7,552	0	73,756	0	0,003	71,869	0	0,003	24	0	76,2	51,1	0,46	0,29
13.03.2025	-	7,85	0,001	77,889	0	0,001	75,891	0	0,001	24	0	76,2	51,5	0,46	0,29
14.03.2025	-	8,12	0	81,573	0	0,004	79,479	0	0,004	24	0	76,3	51,9	0,45	0,29
15.03.2025	-	7,583	0,001	76,931	0	0,005	74,965	0	0,005	24	0	76,1	52	0,45	0,3
16.03.2025	-	7,516	0,001	75,471	0	0,003	73,538	0	0,003	24	0	76,1	51,8	0,45	0,3
17.03.2025	-	9,059	0,001	93,202	0	0,004	90,801	0	0,004	24	0	76,4	52,6	0,45	0,3
18.03.2025	-	8,424	0,001	84,695	0	0,005	82,523	0	0,005	24	0	76,2	51,9	0,46	0,3
19.03.2025	-	8,143	0,001	80,457	0	0,005	78,393	0	0,005	24	0	76,2	51,4	0,46	0,29
20.03.2025	-	7,51	0,001	74,721	0	0,007	72,81	0	0,007	24	0	76,2	51,6	0,46	0,29
Итого:	-	213,806	0,032	2080,008	0	0,156	2025,884	0	0,156	672	0	76,73	51,5	0,46	0,29

Общее время работы системы 672 час.

Период нормальной работы системы 672 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2025	1072,907	10476,091	0	2,184	10073,187	0	2,158	3706	508
20.03.2025	1286,712	12556,099	0	2,34	12099,072	0	2,312	4378	508

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

