

#124605#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 83, МАДОУ ЦРР
Лилии Иванихиной 7, Калининград
3340

Заводской номер счётчика 20112709	Показания прибора, ГДж 20.04.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.03.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1468,833	1286,712	182.121	43.499

Подпись исполнителя _____



#124604#

Отчёт за период с 20.03.2025 по 20.04.2025.

Номер абонента 3340
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 20112709
Номер системы 1
Отчёт сформирован 23.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.03.2025	4,4	6,889	0,001	66,291	0	0,004	64,601	0	0,004	24	0	75,9	50,5	0,46	0,29
22.03.2025	5,6	6,045	0,001	56,959	0	0,006	55,509	0	0,006	24	0	75,9	49,9	0,46	0,29
23.03.2025	5,7	5,911	0,001	57,381	0	0,012	55,976	0	0,012	24	0	74,2	49	0,46	0,29
24.03.2025	6,8	7,183	0,002	68,786	0	0	67,032	0	0	24	0	76	50,4	0,46	0,29
25.03.2025	5,5	6,931	0	69,616	0	0,001	67,84	0	0,001	24	0	76	51,6	0,46	0,29
26.03.2025	4,4	7,059	0	66,884	0	0,001	65,178	0	0,001	24	0	76	50,2	0,46	0,29
27.03.2025	6,9	7,124	0	67,819	0	0,004	66,086	0	0,004	24	0	76,1	50,4	0,46	0,29
28.03.2025	5,7	5,835	0,001	55,108	0	0,009	53,698	0	0,009	24	0	76,1	50,2	0,46	0,29
29.03.2025	8,9	4,67	0,002	42,94	0	0,005	41,854	0	0,005	24	0	75,6	49,1	0,46	0,29
30.03.2025	9,9	5,854	0,001	52,864	0	0	51,521	0	0	24	0	75,8	48,7	0,46	0,29
31.03.2025	6,8	6,724	0	64,329	0	0,005	62,692	0	0,005	24	0	76	50,4	0,46	0,29
01.04.2025	5,9	7,283	0,001	70,2	0	0,002	68,41	0	0,002	24	0	76	50,6	0,46	0,29
02.04.2025	-	6,315	0	59,702	0	0,007	58,177	0	0,007	24	0	76	50,1	0,46	0,29
03.04.2025	-	5,505	0,001	53,181	0	0,006	51,827	0	0,006	24	0	76	50,6	0,47	0,28
04.04.2025	-	6,319	0,001	59,989	0	0,001	58,46	0	0,001	24	0	75,9	50,2	0,47	0,29
05.04.2025	-	6,761	0	64,981	0	0	63,321	0	0	24	0	76	50,6	0,45	0,29
06.04.2025	-	7,302	0	72,817	0	0,002	70,956	0	0,002	24	0	76,1	51,6	0,45	0,3
07.04.2025	-	7,864	0	78,615	0	0,005	76,603	0	0,005	24	0	76,2	51,7	0,46	0,29
08.04.2025	-	7,578	0,001	74,059	0	0,004	72,163	0	0,004	24	0	76,1	51,1	0,46	0,29
09.04.2025	-	7,552	0,001	74,206	0	0,003	72,302	0	0,003	24	0	76,2	51,3	0,46	0,29
10.04.2025	-	7,951	0,001	80,221	0	0,003	78,193	0	0,003	24	0	75,6	51,4	0,45	0,29
11.04.2025	-	7,083	0,001	73,022	0	0,005	71,238	0	0,005	24	0	74,2	50,5	0,45	0,29
12.04.2025	-	5,624	0,001	57,452	0	0,008	56,053	0	0,008	24	0	74	50	0,45	0,29
13.04.2025	-	3,947	0,001	40,78	0	0,007	39,794	0	0,007	24	0	73,7	50	0,46	0,29
14.04.2025	-	4,477	0,001	47,411	0	0,004	46,262	0	0,004	24	0	73,9	50,9	0,44	0,28
15.04.2025	-	3,945	0,001	42,74	0	0,004	41,705	0	0,004	24	0	73,7	51,1	0,42	0,28
16.04.2025	-	4,453	0,001	46,696	0	0,001	45,568	0	0,001	24	0	73,7	50,4	0,43	0,27
17.04.2025	-	3,265	0	38,309	0	0,005	37,397	0	0,005	24	0	73	52,2	0,42	0,27
18.04.2025	-	2,867	0,001	36,394	0	0,003	35,54	0	0,003	24	0	72,5	53,2	0,42	0,27
19.04.2025	-	2,689	0,001	28,997	0	0,002	28,323	0	0,002	24	0	72,2	49,6	0,42	0,27
20.04.2025	-	3,115	0	33,575	0	0,003	32,787	0	0,003	24	0	72,5	49,8	0,42	0,27
Итого:	6,4	182,12	0,023	1802,324	0	0,122	1757,066	0	0,122	744	0	75,07	50,56	0,45	0,29

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	1286,712	12556,099	0	2,34	12099,072	0	2,312	4378	508
20.04.2025	1468,833	14358,425	0	2,462	13856,14	0	2,432	5122	508

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения