

#119533#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 19.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Лицей № 49, МАОУ
Кирова 28, Калининград
3898

Заводской номер счётчика 00091552	Показания прибора, Гкал 20.03.2025	Предыдущие показания, Гкал 19.02.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	880,732	819,927	60.805

Подпись исполнителя



#119532#

Отчёт за период с 19.02.2025 по 20.03.2025.

Номер абонента 3898
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00091552
Номер системы 1
Отчёт сформирован 27.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
20.02.2025	-	3,204	118,51	117,71	115,21	116,2	-0,99	24	0	0	79,9	52,1	27,8	0,7	0,7
21.02.2025	-	2,928	107,63	106,85	104,72	105,54	-0,82	24	0	0	78,5	50,6	27,97	0,7	0,7
22.02.2025	-	2,4	90,59	89,96	88,35	88,98	-0,63	24	0	0	74,9	47,7	27,18	0,7	0,7
23.02.2025	-	2,386	96,02	95,48	93,7	94,43	-0,73	24	0	0	73,6	48,2	25,47	0,7	0,7
24.02.2025	-	2,261	90,92	90,37	88,87	89,49	-0,62	24	0	0	71,2	45,7	25,47	0,7	0,7
25.02.2025	-	2,32	99,56	99,11	97,4	98,11	-0,71	24	0	0	69,7	45,9	23,85	0,7	0,7
26.02.2025	-	2,072	84,68	84,14	82,87	83,36	-0,49	24	0	0	69,3	44,2	25,01	0,7	0,7
27.02.2025	-	1,891	74,14	73,49	72,56	72,86	-0,3	24	0	0	69	42,8	26,14	0,7	0,7
28.02.2025	-	2,263	95,31	94,77	93,25	93,9	-0,65	24	0	0	69,2	44,9	24,3	0,7	0,7
01.03.2025	-	2,336	97,85	97,28	95,65	96,32	-0,67	24	0	0	70,8	46,4	24,42	0,7	0,7
02.03.2025	-	1,979	79,6	79	77,87	78,26	-0,39	24	0	0	69,9	44,5	25,44	0,7	0,7
03.03.2025	-	1,946	76,29	75,64	74,63	74,96	-0,33	24	0	0	69,2	43,1	26,13	0,7	0,7
04.03.2025	-	1,837	70,54	69,82	69,02	69,21	-0,19	24	0	0	68,8	42,2	26,62	0,7	0,7
05.03.2025	-	1,576	57,83	57,09	56,65	56,65	0	24	0	0	68,6	40,8	27,81	0,7	0,7
06.03.2025	-	1,558	56,69	55,91	55,49	55,48	0,01	24	0	0	68,5	40,4	28,08	0,7	0,7
07.03.2025	-	1,652	64,46	63,73	63,1	63,18	-0,08	24	0	0	68,7	42,5	26,19	0,7	0,7
08.03.2025	-	1,477	58,58	57,9	57,37	57,37	0	24	0	0	68,5	42,7	25,79	0,7	0,7
09.03.2025	-	1,348	52,96	52,26	51,87	51,79	0,08	24	0	0	68,5	42,5	26,01	0,7	0,7
10.03.2025	-	1,3	47,43	46,69	46,44	46,34	0,1	24	0	0	68,1	40	28,02	0,7	0,7
11.03.2025	-	1,967	79,22	78,47	77,52	77,78	-0,26	24	0	0	68,8	43,3	25,43	0,7	0,7
12.03.2025	-	1,861	72,97	72,2	71,39	71,56	-0,17	24	0	0	68,9	42,8	26,14	0,7	0,7
13.03.2025	-	2,176	88,46	87,78	86,5	86,92	-0,42	24	0	0	70,3	45,1	25,18	0,7	0,7
14.03.2025	-	2,455	101,88	101,25	99,54	100,18	-0,64	24	0	0	71,7	47	24,69	0,7	0,7
15.03.2025	-	2,435	101,1	100,49	98,75	99,4	-0,65	24	0	0	73	48,3	24,66	0,7	0,7
16.03.2025	-	2,247	91,81	91,19	89,66	90,22	-0,56	24	0	0	72,8	47,7	25,1	0,7	0,7
17.03.2025	-	2,699	110,61	109,95	107,93	108,71	-0,78	24	0	0	73,7	48,7	25,05	0,7	0,7
18.03.2025	-	2,21	92,58	91,95	90,47	91	-0,53	24	0	0	71,4	47	24,46	0,7	0,7
19.03.2025	-	2,095	95,7	95,25	93,61	94,25	-0,64	24	0	0	69,7	47,3	22,4	0,7	0,7
20.03.2025	-	1,926	94,78	94,36	92,74	93,33	-0,59	24	0	0	69,4	48,6	20,81	0,7	0,7
Итого:	-	60,805	2448,7	2430,09	2393,13	2405,78	-12,65	696	0	-	70,85	45,28	25,57	0,7	0,7

Общее время работы системы

696 час.

Период нормальной работы системы

696 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
19.02.2025	819,927	35959,34	35753,93	35161,8	35378,77
20.03.2025	880,732	38408,04	38184,02	37554,93	37784,55

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения