

#51906#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/11/23г.-20/12/23г.

Абонент: Лиц. 49

Адрес: Кирова, 28

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 10.00°C

Заводской номер 00091552

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0хА85С

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.11.2023	74,16	44,25	29,91	79,65	77,73	78,97	78,27	-0,54	7	7	2,322	24	0	
21.11.2023	76,72	46,73	29,99	91,85	89,46	91,06	90,12	-0,66	7	7	2,68	24	0	
22.11.2023	76,36	46,03	30,33	86,34	84,11	85,55	84,72	-0,61	7	7	2,551	24	0	
23.11.2023	72,27	43,82	28,45	74,42	72,7	73,92	73,28	-0,58	7	7	2,067	24	0	
24.11.2023	70,68	43,14	27,54	84,17	82,28	83,69	82,9	-0,62	7	7	2,263	24	0	
25.11.2023	74,71	46,03	28,68	91,97	89,68	91,29	90,39	-0,71	7	7	2,568	24	0	
26.11.2023	76,43	46,59	29,84	87,39	85,17	86,61	85,73	-0,56	7	7	2,54	24	0	
27.11.2023	78,68	47,66	31,02	92,39	89,89	91,49	90,52	-0,63	7	7	2,787	24	0	
28.11.2023	79,26	48,6	30,66	98,73	96,01	97,88	96,8	-0,79	7	7	2,94	24	0	
29.11.2023	80,27	49,02	31,25	98,48	95,73	97,58	96,49	-0,76	7	7	2,99	24	0	
30.11.2023	79,21	47,23	31,98	87,81	85,37	86,98	86,07	-0,7	7	7	2,729	24	0	
01.12.2023	77,38	46,43	30,95	86,9	84,62	86,16	85,3	-0,68	7	7	2,619	24	0	
02.12.2023	76,13	46,63	29,5	87,51	85,3	86,85	85,9	-0,6	7	7	2,514	24	0	
03.12.2023	75,71	46,45	29,26	85,72	83,55	85,07	84,22	-0,67	7	7	2,444	24	0	
04.12.2023	75,48	46,44	29,04	92,36	90,05	91,74	90,79	-0,74	7	7	2,612	24	0	
05.12.2023	77,91	46,63	31,28	86,63	84,33	85,87	84,97	-0,64	7	7	2,637	24	0	
06.12.2023	79,96	48,37	31,59	93,57	90,92	92,76	91,74	-0,82	7	7	2,872	24	0	
07.12.2023	78,19	46,33	31,86	84,5	82,24	83,74	82,89	-0,65	7	7	2,618	24	0	
08.12.2023	79,16	47,2	31,96	89,06	86,63	88,28	87,36	-0,73	7	7	2,767	24	0	
09.12.2023	79,52	47,05	32,47	83,74	81,41	82,92	82,02	-0,61	7	7	2,642	24	0	
10.12.2023	76,65	46,6	30,05	85,29	83,07	84,62	83,75	-0,68	7	7	2,494	24	0	
11.12.2023	74,1	45,28	28,82	87,2	85,12	86,53	85,71	-0,59	7	7	2,452	24	0	
12.12.2023	68,84	43,95	24,89	95,12	93,1	94,93	94,09	-0,99	7	7	2,314	24	0	
13.12.2023	73,42	45,29	28,13	90,73	88,55	90,2	89,34	-0,79	7	7	2,489	24	0	
14.12.2023	75,85	46,49	29,36	92,09	89,79	91,47	90,51	-0,72	7	7	2,634	24	0	
15.12.2023	73,68	44,94	28,74	85,18	83,15	84,6	83,79	-0,64	7	7	2,39	24	0	
16.12.2023	68,38	41,9	26,48	74,17	72,63	73,78	73,18	-0,55	7	7	1,921	24	0	
17.12.2023	67,72	39,12	28,6	55,29	54,17	54,98	54,59	-0,42	7	7	1,547	24	0	
18.12.2023	67,7	39,12	28,58	62,85	61,56	62,52	62,04	-0,48	7	7	1,759	24	0	
19.12.2023	67,7	39,73	27,97	65,57	64,22	65,2	64,72	-0,5	7	7	1,793	24	0	
20.12.2023	68,09	42,39	25,7	84,44	82,67	84,07	83,33	-0,66	7	7	2,121	24	0	
Итого:				2641,1	2575,21	2621,3	2595,53	-20,32			76,076	744	0	
Средние:	74,84	45,33	29,51						7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/11/2324:00	8448,83	8271,24	8426,93	8343,27	-72,03	189,605	6636	3
20/12/2324:00	11089,95	10846,45	11048,24	10938,8	-92,35	265,681	7380	3
Итого:	2641,12	2575,21	2621,31	2595,53	-20,32	76,076	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 7488ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

